

2016/2.16-04/2

Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztiválszervező Nonprofit Kft.
6720., Szeged, Tisza Lajos krt. 56 sz. Telefon: 62/471-411.

..... / 2016. számú

ügyvezető igazgatói utasítás:

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a **Tűzoltóságról** szóló 1996. évi XXXI sz. törvény 47 §-a, (2) bekezdés) pontja, valamint a vonatkozó jogszabályban foglaltak alapján, ezen utasítás mellékleteként kiadom a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.-nél

2016. július 1-jével életbe lépő

Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.

Tűzvédelmi Szabályzatát.

A szabályzat visszavonásig érvényes.

Ezzel egyidőben visszavonom, a Kft. területén korábban, érvényben lévő, „A Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Szabályzatát”.

A mellékletként szereplő Tűzvédelmi Szabályzat 1 példányával rendelkezni kell minden munkahelyi vezetőnek, (a szabályzatban 1-es, 2-es és 3-as irányítási szintbe tartozókként megjelölve), valamint folyamatosan biztosítani kell a szabályzathoz való hozzáférést bárki számára, bármely (hivatalos) időpontban.

Melléklet: 1 db Tűzvédelmi Szabályzat (111 lap, 7 melléklettel).

Szeged, 2016. július 1.




ügyvezető igazgató

11

**A SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK
ÉS
FESZTIVÁL SZERVEZŐ NONPROFIT
KFT.**

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

Készítette:



Molnár Bálint
tűzvédelmi főelőadó

ÉRVÉNYES:

2016. július 1-től

T a r t a l o m :

Tartalom.....	2. oldal.
1./ <u>Bevezetés</u>	5. oldal.
A Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. speciális szervezeti felépítéséről és működéséről.....	5. oldal.
2./ <u>Szabályzati hatályok</u>	7. oldal.
2.1./ Területi hatály.....	7. oldal.
2.2./ Személyi hatály.....	7. oldal.
2.3./ Tárgyi hatály.....	8. oldal.
2.4./ Időbeli hatály.....	8. oldal.
3./ <u>A tűzvédelmi szervezet feladata, felépítése, irányítása</u>	9 oldal.
3.1./ A tűzvédelmi szervezet feladata.....	9. oldal.
3.2./ A tűzvédelmi szervezet felépítése, irányítása.....	10. oldal.
4./ <u>A tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek és feladataik</u>	12. oldal.
4.1./ Felsorolás.....	12. oldal.
4.2./ Feladataik.....	13. oldal.
4.2.1./ A Vállalkozás ügyvezető igazgatójának tűzvédelmi feladatai.....	13. oldal.
4.2.2./ Gazdasági tanácsadó tűzvédelmi feladatai.....	16. oldal.
4.2.3./ Produkciós menedzser tűzvédelmi feladatai.....	17. oldal.
4.2.4./ Műszaki vezető tűzvédelmi feladatai.....	18. oldal.
4.2.5./ Minden alvállalkozás-vezetőre, ill. minden közvetlen munkahelyi vezetőre vonatkozó tűzvédelmi feladatok.....	21. oldal.
4.2.6./ Színpadmester tűzvédelmi feladatai.....	23. oldal.
4.2.7./ Tűzvédelmi megbízott tűzvédelmi feladatai.....	26. oldal.
4.2.8./ Tűzmegelőzési Ügyeletes tűzvédelmi feladatai.....	29. oldal.

4.2.9./ Rendező (főrendező, rendező, segédrendező) tűz- védelmi feladatai.....	31. oldal.
4.2.10./ Művészek (színészek, operaénekesek, táncművészek), statiszták tűzvédelmi feladatai.....	32. oldal.
4.2.11./ Díszlettervező tűzvédelmi feladatai.....	33. oldal.
4.2.12./ Jelmeztervező tűzvédelmi feladatai.....	35. oldal.
4.2.13./ Ügyelő tűzvédelmi feladatai.....	36. oldal.
4.2.14./ Pirotechnikus.....	37. oldal.
4.2.15./ Kelléktárvezető tűzvédelmi feladatai.....	39. oldal.
4.2.16./ Fővilágosító tűzvédelmi feladatai.....	41. oldal.
4.2.17./ Nézőtéri felügyelő tűzvédelmi feladatai.....	42. oldal.
4.2.18./ Gondnok, raktáros tűzvédelmi feladatai.....	43. oldal.
4.2.19./ Biztonsági őr tűzvédelmi feladatai.....	45. oldal.
4.2.20./ Takarítók tűzvédelmi feladatai.....	46. oldal.
4.2.21./ Munkavállalók általános tűzvédelmi feladatai.....	47. oldal.
4.2.22./ Nézőközönség tűzvédelmi feladatai.....	49. oldal.
4.2.23./ Ideiglenes tűzoltás vezető feladatai.....	50. oldal.
 5./ <u>Tűzoltókészülékek készenlétben tartási rendje</u>	 52. oldal
 6./ <u>Az egyes helyiségek, berendezések és anyagok hasz- nálatára vonatkozó szabályok</u>	 53. oldal.
6.1./ A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok.....	53. oldal.
6.2./ Közlekedési utak tűzvédelmi szabályai.....	55. oldal.
6.3./ Kijárat, vészkijárat tűzvédelmi szabályai.....	56. oldal.
6.4./ Éghető folyadék tárolható mennyisége és tárolásának módja.....	57. oldal.
6.5./ Pirotechnikai anyagok, hatástalanított színházi lőfegyverek és hatástalanított (vak) lőszer tárolásának, szállításának, kezelésének szabályai.....	59. oldal.
6.6./ Világító és villamos berendezésekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok.....	61. oldal.
6.7./ Villámvédelmi berendezésekre vonatkozó tűz- védelmi előírások.....	63. oldal.
6.8./ Tűzjelző és tűzoltó eszközökre vonatkozó tűzv- delmi előírások.....	64. oldal.
6.9./ Tűzjelzés szabályai.....	65. oldal.
6.10./ Iroda helyiségek tűzvédelmi előírásai.....	66. oldal.
6.11./ Irattárra, kottatárra vonatkozó tűzvédelmi szabályok.....	67. oldal.
6.12./ Színházi rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi előírások.....	68. oldal.
6.13./ Színpadra vonatkozó tűzvédelmi szabályok.....	70. oldal.
6.14./ Színpadi tűzveszélyes cselekmények.....	72. oldal.

6.15./	Pirotechnikai cselekmények a színpadon.....	75. oldal.
6.16./	Színpadi lőfegyver használat.....	77. oldal.
6.17./	Színpadon elhelyezett bevilágító lámpák.....	78. oldal.
6.18./	Nézőterek és a hozzá kapcsolódó, közönség által használt helyiségek, szabad terek tűzvédelmi szabályai.....	79. oldal.
6.19./	Tűzoltó berendezések, felszerelések és készülékek készenlétben tartásának szabályai.....	80. oldal.
6.20./	Televíziós (rádiós) közvetítéssel kapcsolatos villa mos szerelés és kábelezés szabályai.....	82. oldal.
6.21./	Próbatermekre, próbahelyekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok.....	83. oldal.
6.22./	Művészek, statiszták öltözőhelyiségeire vonatkozó tűzvédelmi szabályok.....	84. oldal.
6.23./	Fodrásműhely és sminkszoba tűzvédelmi szabályai.....	85. oldal.
6.24./	BÜFÉ-re vonatkozó tűzvédelmi szabályok.....	86. oldal.
6.25./	Raktárakra vonatkozó tűzvédelmi szabályok.....	88. oldal.
6.26./	Akkumulátor tároló és töltő helyiség tűzvédelmi szabályai.....	89. oldal.
7./	<u>Tűzvédelemmel kapcsolatos eljárások</u>	90. oldal.
7.1./	Tűzvédelmi oktatások.....	90. oldal.
7.2./	Színpadi tűzveszélyes cselekmények.....	94. oldal.
7.3./	Színpadi pirotechnikai cselekmények.....	98. oldal.
7.4./	Alkalomszerű tűzveszélyes cselekmény.....	104. oldal.
	<u>Mellékletek felsorolása</u>	107. oldal.

I.

1./ Bevezetés:

A Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. speciális szervezeti felépítéséről és működéséről:

A Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. (továbbiakban: **Vállalkozás**) nem egy hagyományos munkáltató -- munkavállalói viszonyban foglalkoztatja közreműködőit produkcióinak létrehozásakor. A Vállalkozás minimális állandó munkavállalói létszámmal végzi munkáját, akiknek tevékenységét a Vállalkozás egész éves ügyviteli munkája, kiállítások szervezése a REÖK Palotában, valamint, és legfőképpen a nyári produkciók megszervezése teszi ki.

A nyári produkciókban résztvevők sokaságát a legkülönbözőbb munkavállalói formában foglalkoztatja **Vállalkozás**. Ezek közül jellemző módon a következők fordulnak elő:

- alvállalkozók (vállalkozók, vagy társaságok), alvállalkozói, vagy megbízási szerződéssel, akiket meghatározott tevékenységgel (egy, vagy több produkcióban) bíznak meg, (pl. színpadi díszletezési munkák),
- alvállalkozók alvállalkozói (nem **Vállalkozással** szerződnek!), akiket az alvállalkozók bíznak meg a **Vállalkozás** számára nem ismert megbízási formában valamilyen tevékenységgel, munkájuk kíségetésére, vagy kiegészítésére, (pl. statiszták rendelkezésre bocsájtása),
- vállalkozó, szóbeli, vagy írásbeli megrendelés alapján promt (alkalmi) munkák elvégzésére, (pl. csatorna dugulás-elhárítása),
- megbízási jogviszony keretében, olyan személyek esetén, akik nem számlaképesek, kisebb munkák elvégzésére, (pl. statiszták alkalmazása), stb.

Ez összefoglalóan nevezhető produkciók létrehozására szerveződött „vállalkozás együttesnek”, vagy másként **Vállalkozásnak**.

Működési szempontból alapvetően két állapotot kell megkülönböztetnünk a **Vállalkozás** működésében, melyek a következők:

- Évközi állapot, amikor a tevékenység az ügyvitelre, szervezőmunkára korlátozódik, alapvetően készülődés a nyári játékokra, emellett kiállítások, ill. egyéb kisebb rendezvények szervezése,
- nyári játékok, amikor a szegedi Dóm téren felállításra kerül a színpad és a nézőtér, produkciók jönnek létre, majd azok végeztével a színpad és a nézőtér elbontásra kerül.

A két időszakot elválasztását célszerű a Dóm tér, (kivéve a Dóm előtti teret) Önkormányzattól, valamint az Egyháztól való műszaki átvételének, ill. visszaadásának dátumával megjelölni.

A munkát végzők sokfélesége miatt igen nehéz a tűzvédelem megszervezése, a tűzvédelmi feladatok koordinálása, a felelőségek korrekt szétosztása, ill. az érintettek részére a szükséges ismeretek átadása, nem beszélve a számonkérés problémájáról!

Hogy a feladat a lehető legkönnyebben megoldható legyen, legcélszerűbb az egész **Vállalkozást** egyetlen nagy egységnek tekinteni, az alábbi kiegészítésekkel:

- Év közi állapotban, amikor a **Vállalkozás** munkavállalóinak száma alacsony (20 fő alatt !), szerződött partnerek pedig nincsenek, a tűzvédelmi feladatok és a végrehajtás ellenőrzése egyszemélyben az ügyvezető igazgatót terhelik.
- A nyári játékok idején a teljes időtartamra szerződött partnerek kapnak tűzvédelmi beosztást, melyet kötelesek úgy ellátni, mintha **Vállalkozás** munkavállalói lennének. Ebben az esetben a tűzvédelmi tevékenység ellenőrzése, ill. ellenőriztetése továbbra is az ügyvezető igazgató feladata marad.
- Célszerű az alvállalkozásokat a **Vállalkozás** tűzvédelmi rendszerén belül, mint önálló, kisebb tűzvédelmi egységként kezelni, melynek önálló tűzvédelmi szabályzata van (melynek összhangban kell lennie **Vállalkozás** tűzvédelmi szabályzatával), vagy ha ilyen nincs (pl. 5 fő alatti a munkavállalók száma), akkor rájuk is **Vállalkozás** tűzvédelmi szabályzata érvényes. Azokra az alvállalkozókra, melyeknek tűzvédelmi szabályzata nem illeszkedik **Vállalkozás** tűzvédelmi szabályzatához, szintén **Vállalkozás** szabályzata legyen érvényes, saját szabályzatuk pedig csak olyan helyen legyen hatályos, mely nem tartozik **Vállalkozás** területéhez. Annak eldöntése, hogy melyik szabályzatot tekintik érvényesnek, az adott alvállalkozás vezetőjének feladata. Ezen döntéséről írásban kell **Vállalkozás** vezetőjét értesítenie.

Vállalkozás területén a tűzbiztonság megteremtése és fenntartása alapvetően a műszaki személyzet feladata, az ügyvezető igazgató, a műszaki vezető irányítása, és a tűzvédelmi megbízott közreműködése mellett. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a produkcióban részt vevő művészeknek, statisztáknak, egyéb közreműködőknek (pl. állatkísérőknek) nincs e tekintetben feladatuk. Tevélegesen talán nincs feladatuk, azaz: jelen szabályzatban „nem kaptak” tűzvédelmi feladatot, de mindenképpen feladatuk az, hogy a tűzvédelmi oktatásokon részt vegyenek, ismerjék az alapvető tűzvédelmi szabályokat, különösen a **dohányzás szabályait**, tudják azokat alkalmazni és legfőképpen betartsák azokat. Egyebekben pedig bármely állampolgártól elvárható magatartást kötelesek tanúsítani.

A nézőközönség tűzbiztonságának megteremtése ugyancsak a műszaki személyzet feladata. A nézőközönségtől azonban csak egyetlen dolog várható el, az, hogy átlagos viselkedési normákat betartsanak, pl. táblákon, piktogramokon történő tiltásokat, utasításokat betartsanak, közönség előtt elkerített részre ne menjenek, nyugodtan és fegyelmezetten viselkedjenek, stb. Közönség részére külön tűzvédelmi feladat nem fogalmazható meg, de tüzesetnél, káresetnél önkéntesen felajánlott segítségük, megfelelő feltételek mellett elfogadható.

A műszaki személyzet feladata még, kapcsolattartás a Tűzvédelmi hatósággal (**Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség**) továbbiakban: **Tűzoltósággal**.

II.

2./ Szabályzati hatályok:

2.1./ Területi hatály:

A Szabályzat az alábbi területeken érvényes:

- **Vállalkozás központi irodája: REÖK Palota, Szeged,
Tisza Lajos krt. 56 sz.**
- Dóm téri Szabadtéri Színpad, nézőtér, színpad és az azzal kapcsolatos, ideiglenesen felépített öltözők, és egyéb helyiségek, valamint az ott elhelyezett konténerek és azok környéke.
- Dorozsmai Szabadtéri díszletraktár (Nagycsarnok), Szabadtéri jelmezsraktár (1-es barakk), valamint **Vállalkozás** díszleteinek tárolására szolgáló szabad terek,
- Minden olyan ideiglenesen birtokolt helyiség, terület, ahol **Vállalkozás** produkcióinak próbái folynak (pl. a Nagyszínház, a Kisszínház, vagy a Korzó színpada, iskolák bérelt tornatermei, stb.), összhangban a helyiségek, ill. területek üzemeltetőjének tűzvédelmi szabályzatával.
- Tájéloadásokon, a működési területen, összhangban az előadást befogadó fél tűzvédelmi szabályzatával.

2.2./ Személyi hatály:

A Szabályzat az alábbi természetes, ill. jogi személyekre terjed ki:

- Vállalkozással munkaviszonyban lévő természetes személyekre.
- Jogi személyiségű (pl. Kft.), ill. jogi személyiség nélküli (pl. Bt.) alvállalkozó társaságokra, szervezetekre, vállalkozásokra, ill. azokkal munkaviszonyban álló és **Vállalkozás** területén, **Vállalkozás** céljait megvalósító természetes személyekre.

- Olyan jogi személyiségű (pl. Kft.), ill. jogi személyiség nélküli (pl. Bt.) alvállalkozó társaságokra, szervezetekre, vállalkozásokra, ill. azokkal munkaviszonyban álló és **Vállalkozás** területén, **Vállalkozás** céljait megvalósító természetes személyekre, akik alvállalkozók alvállalkozói, így közvetlenül nem állnak szerződéses viszonyban **Vállalkozással**.
- **Vállalkozás** által megbízási szerződéssel foglalkoztatott természetes személyekre.
- Minden olyan személyre, akik fenti kategóriákba nem sorolhatók be, de **Vállalkozás** felsorolt területein szóbeli megbízási alapján, **Vállalkozás** céljainak megvalósítása érdekében végeznek, valamint vendégek, látogatók, egyéb ott tartózkodók.
- **Nézőközönség.**

2.3./ Tárgyi hatály:

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az alábbiakra:

- Tűzesetek megelőzésére irányuló, valamint azzal összefüggésbe hozható tevékenységekre.
- Esetleges tűz esetén az emberélet mentésére, közvetlen és közvetett életveszély megszüntetésére, a tűzjelzésre, a tűz megfékezésére tett erőfeszítések megtételére, szükséges segítség-, ill. elsősegélynyújtás **elvárható mértékű** megtételére, anyagi károk csökkentése érdekében való, **elvárható mértékű** erőfeszítések megtételére, valamint a **Tűzoltósággal**, ill. más hatóságokkal való együttműködésre.
- Tűzeset után a hatóságokkal felderítő munkájánál való együttműködésre, károk Felszámolására történő erőfeszítések **elvárható mértékű** megtételére.

2.4./ Időbeli hatály:

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat időbeli hatálya a következő:

- **A Szabályzat ezen irat első lapján megadott napon lép hatályba.**
- A Szabályzat visszavonásig érvényes, ill. addig, amíg új szabályzat nem lép életbe.
- Ezen Szabályzat életbelépésével egyidőben megszűnik a korábban **Vállalkozás** területén hatályban lévő Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztiválszervező Nonprofit Kft., korábban életbe léptetett Tűzvédelmi Szabályzatának hatálya.

III.

3./ A tűzvédelmi szervezet feladata, felépítése, irányítása:

3.1./ A tűzvédelmi szervezet feladata:

A tűzvédelmi szervezet alapvető feladatai a következők:

- **első sorban:** a tűz megelőzése, ill. különböző tűzveszélyes cselekmények végzése mellett egy esetleges tűz kockázatának minimálisra (a vállalható szint alá) történő csökkentése,
- **másod sorban:** az esetlegesen keletkező tüzek minél rövidebb időn belüli, életveszély és sérülés mentes körülmények közötti eloltása, a lehető legkisebb anyagi kár keletkezése mellett.

A tűzvédelmi szervezet egyéb főbb feladatai még a következők:

- tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok elosztása, az információk megfelelő áramoltatása, az egyes vezetési szintek között, mindkét irányban,
- a tűzvédelmi oktatások szervezése, lebonyolítása, a munkavállalók tűzvédelemmel kapcsolatos tudásának folyamatos szintentartása,
- a tűzvédelem célját szolgáló berendezések működőképességének ellenőrzése, ellenőriztetése, ill. karbantartása és szükség szerinti javíttatása megfelelő szakember bevonásával, azaz a tűzvédelem műszaki színvonalának folyamatos fenntartása, ill. lehetőség szerinti fejlesztése,
- tűzveszélyes cselekmények megfelelő előkészítése, lebonyolítása, ill. az eseményt követően a tűzveszély-mentesítés megoldása, azaz a tűzveszély kockázatának elfogadható szint alá csökkentése,

- a tűzvédelem megfelelő szervezettségi színvonalának folyamatos fenntartása, ill. fejlesztése
- esetleges tűz esetén a mentés, a tűzjelzés, a tűzoltás, az elsősegélynyújtás, a kárfelszámolás, ill. a tűzvizsgálatban való közreműködés megszervezése,
- ezen kívül minden tűzvédelemmel kapcsolatos probléma megoldása.

3.2./ A tűzvédelmi szervezet felépítése, irányítása:

A tűzvédelmi szervezet megfelelő felépítése, irányítása, ill. működtetése az ügyvezető igazgató feladata és felelősége.

A tűzvédelmi szervezet tagjai közül az alant felsorolt vezetőket az ügyvezető igazgató ezen szabályzat életbeléptetésével nevezi ki, egyes beosztáshoz rendelve azokat:

- a 2. szint minden felsorolt vezetőjét,
- a 3. szint vezetői közül: -- munkahelyi vezetőket, gondnokot, raktárost,
-- tűzvédelmi megbízottat,
- a 4. szint dolgozói közül a tűzmegeelőzési ügyeletest.

Arra a tűzvédelmi feladatra, mely nem rendelhető egyik meglévő beosztáshoz sem (pl. tűzvédelmi megbízott), alvállalkozót kell felvenni a feladat ellátására, a szükséges időtartamra.

Alvállalkozókat, külső vállalkozásokat, ill. vállalkozókat a vállalkozási szerződésükben, külön pontban megfogalmazva kell megbízni azon tűzvédelmi feladatok elvégzésével, melyet ezen szabályzat feladatukká tesz.

A tűzvédelmi szervezet irányítása négy szintű, mely szintek a következők:

1. szint: ügyvezető igazgató, (tűzvédelmi vezető)

- Közvetlen beosztottjai: -- produkciós menedzser
-- műszaki vezető,
-- gazdasági vezető,
-- tűzvédelmi megbízott,

2. szint: produkciós menedzser, műszaki vezető és gazdasági vezető,

- Produkciós menedzser beosztottjai:
 - művészeti vállalkozások, csoportok vezetői,
 - művészek,
 - statiszták.

- Műszaki vezető beosztottjai: -- munkahelyi vezetők, gondnok, raktáros,
 - alvállalkozások vezetői,
 - külső vállalkozások vezetői,
 - vállalkozók.

3. szint: munkahelyi vezetők, gondnok, raktáros, tűzvédelmi megbízott, alvállalkozás vezetők, külső vállalkozások vezetői, vállalkozók,

- munkahelyi vezetők, gondnok, raktáros
 - beosztottjai: -- munkavállalók,
- tűzvédelmi megbízott
 - beosztottjai: -- tűzmegeelőzési ügyeletes,
- alvállalkozás vezetők
 - beosztottjai: -- munkavállalók,
- külső vállalkozás vezetők
 - beosztottjai: -- munkavállalók,
- vállalkozók
 - beosztottjai (ha vannak): munkavállalók.

4. szint: munkavállalók, tűzmegeelőzési ügyeletes.

A tűzvédelmi szervezet felépítését az **1. sz. melléklet** mutatja be szemléletesen.

IV

4./ A tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek és konkrét feladataik:

4.1./ Felsorolás:

A Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztiválszervező Nonprofit Kft., továbbiakban Vállalkozás területén tűzvédelmi feladatokat ellátó beosztások felsorolása:

- Vállalkozás ügyvezető igazgatójának tűzvédelmi feladatai:
- Gazdasági tanácsadó tűzvédelmi feladatai
- Produkciós menedzser tűzvédelmi feladatai:
- Műszaki vezető tűzvédelmi feladatai:
- Minden alvállalkozás-vezetőre, ill. minden közvetlen munkahelyi vezetőre vonatkozó tűzvédelmi feladatok:
- Színpadmester:
- Tűzvédelmi megbízott tűzvédelmi feladatai:
- Tűz megelőzési Ügyeletes tűzvédelmi feladatai:
- Rendező (főrendező, rendező, segédrendező) tűzvédelmi feladatai:
- Művészek (színészek, operaénekesek, táncművészek), statiszták tűzvédelmi feladatai:
- Díszlettervező tűzvédelmi feladatai:
- Jelmeztervező tűzvédelmi feladatai:
- Ügyelő tűzvédelmi feladatai:
- Pirotechnikus tűzvédelmi feladatai:
- Kelléktárvezető tűzvédelmi feladatai:
- Fővilágosító tűzvédelmi feladatai:
- Nézőtéri felügyelő tűzvédelmi feladatai:
- Gondnok, raktáros tűzvédelmi feladatai:
- Biztonsági őr tűzvédelmi feladatai:
- Takarítók tűzvédelmi feladatai:
- Munkavállalók általános tűzvédelmi feladatai:
- Nézőközönség tűzvédelmi feladatai:
- Ideiglenes tűzoltás vezető feladatai:

4.2./ Feladataik:

4.2.1./ A Vállalkozás ügyvezető igazgatójának tűzvédelmi feladatai:

- a létesítmények, az építmények, a színház-technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével, összhangban gondoskodik a tűzvédelmi jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységgel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének elhárításának feltételeiről
- köteles a közvetlen tűzvédelmet szolgáló – jogszabályban, szabványban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszakos ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni,
- köteles a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint műszaki mentésének a jogszabályokban és kötelező szabványokban meghatározott feltételeit biztosítani,
- köteles biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét,
- köteles Vállalkozásnál legalább középfokú tűzvédelmi végzettségű (tűzvédelmi előadó) szakembert foglalkoztatni a vonatkozó rendelet szerint, mivel a Szabadtéri Színház épületei (Dóm téri és az Újszegedi) „tűzveszélyes” osztályba lett sorolva,
- köteles tűzveszélyességi osztályba sorolást készíteni, vagy készíttetni a tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából,
- köteles Tűzvédelmi Szabályzatot készíteni, vagy készíttetni,
- köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalók, ill. alvállalkozók munkavállalói a jogszabályokban, kötelező szabványokban foglalt előírások szerint végezzék a tevékenységüket, illetőleg a létesítmény, építmény, helyiség igénybevevői a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák,
- köteles a tűzvédelem biztosítása érdekében megfelelő tűzvédelmi szervezetet felállítani, működtetni, ill. legalább középfokú tűzvédelmi képesítéssel rendelkező, tűz- delmi előadót kinevezni,
- köteles gondoskodni arról, hogy az alvállalkozók, ill. alvállalkozók alvállalkozóinak vállalkozói szerződésébe bekerüljenek a munkavállalókra vonatkozó

tűzvédelemi ismeretek elsajátításának (oktatásának), ill. az ismeretek alkalmazására vonatkozó technikai részletei, megoldási módjai,

- a tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az épületek, a helyiségek, vagy a szabadterek tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt legalább 15 nappal a **Tűzoltóságnál** – az új tűzveszélyességi osztályba sorolására vonatkozó javaslat megküldésével – köteles bejelenteni,
- köteles gondoskodni a munkavállalók tűzvédelmi oktatásának megtartásáról, ill. megtartatásáról, az alvállalkozók munkavállalóinaknál a tűzvédelmi oktatás megtartatásáról a vállalkozás vezetői által, (pl. a vállalkozásvezetők nyilatkoztatásával, miszerint a vállalkozásaikban a tűzvédelmi oktatás megtartásra került, vagy az oktatási naplók bekérésével, stb.),
- köteles gondoskodni a munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, ill. az alvállalkozók munkavállalóinak tűzvédelmi oktatásáról, vagyis arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a tevékenységük megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék,
- köteles gondoskodni a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakban és munkakörökben (pl. hegesztő) foglalkoztatott személyek szakvizsgára való felkészítéséről, szakvizsgáztatásáról, nyilvántartásáról és az 5 évenkénti kötelező továbbképzéséről, valamint köteles ezt megkövetelni az alvállalkozók vezetőitől is és köteles meggyőződni az előírás megvalósulásáról,
- azt a munkavállalót, aki a tevékenységhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, ill. az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja sem Vállalkozás, sem alvállalkozók,
- részt vesz a tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen, szükség esetén a szakhatósági, tűzvizsgálati eljárásban, vagy azon, intézkedésre jogosult megbízottjával képviselteti magát, továbbá a feltárt hiányosság(ok), vagy szabálysértés(ek) megszüntetésére a szükséges intézkedés(ek)e)t megteszi,
- tűzvédelmi feladatait személyesen és a tűzvédelmi szervezet bevonásával látja el, ennek érdekében ellenőrzi Vállalkozás területén a tűzvédelmi szabályok, előírások végrehajtását és megtartását, továbbá irányítja és ellenőrzi a tűzvédelmi szervezet – vezetők, színpadi művészek, alvállalkozások vezetői, a tűzvédelmi megbízott és a tűz megelőzési ügyeletes, stb. – tevékenységét,
- írásban kinevezi és felmenti a tűzvédelmi szervezet tagjait, szükség szerint biztosítja szakmai képzésüket és továbbképzésüket, ill. olyan vállalkozással köt

szerződést, akinek munkavállalói rendelkeznek a szükséges tűzvédelmi képesséssel,

- engedélyezi a rendező által kért, a tűzvédelmi előadóval egyeztetett színpadi tűzveszélyes cselekményt,
- írásban szerződést köt pirotechnikus tűzvédelmi szakvizsgával és megfelelő működési engedéllyel rendelkező pirotechnikus szakemberrel (alvállalkozóval), színpadi pirotechnikai tevékenység végzésére,
- gondoskodik az elektromos- és villámvédelmi berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálatának elvégzéséről és a feltárt hiányosságok megszüntetéséről,
- gondoskodik arról, hogy Vállalkozás területén minden ott munkát végző személy betartsa a dohányzási tilalmat, valamint gondoskodik a nemdohányzók védelmére hozott törvény kritériumainak megfelelő dohányzóhely kialakításáról, ill. kijelöléséről,
- Erkölcsi és anyagi elismerésben részesíti az eredményes tűzvédelmi tevékenységet végzőket, a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat megszegőkkel szemben pedig felelősségrevonást kezdeményez.

4.2.2./ Gazdasági tanácsadó tűzvédelmi feladatai:

- a gazdasági év elején adatokat gyűjt arról, milyen szükséges, ill. várható költségei lesznek a gazdasági év folyamán a tűzvédelmi tevékenységnek,
- gazdasági tervet készít arról, milyen ütemezésben, mekkora összegek lesznek biztosítva a tűzvédelem folyamatos működtetéséhez,
- gondoskodik arról, hogy a tervekben meghatározott összegek rendelkezésre álljanak a meghatározott időpontokban, hogy a tűzvédelem folyamatossága biztosítva legyen,
- célszerű mértékben tartalékot képez, váratlan eseményekkel kapcsolatos (pl. egy tüzeset) váratlan kiadások fedezésére,
- gondoskodik az adminisztratív munkavállalók vonatkozásában a dohányzási tilalom betartásáról,
- egyéb tűzvédelmi kérdésekben az ügyvezető igazgató utasításai szerint jár el.

4.2.3./ Produkciós menedzser tűzvédelmi feladatai:

- Közreműködik (elkészíti, elkészítteti) az alvállalkozók (művészek, statiszták, ill. ezek vállalkozásai, műszakiak, ill. egyéb közreműködők, ill. ezek vállalkozásai) vállalkozási szerződéstervezetében, az évadra, vagy annak egy részére (pl. egy produkcióra) vonatkozóan, szerződéskötési céllal, azokat szerződő felek rendelkezésére bocsátja,
- Kapcsolatot tart a művészekkel, azok képviselőivel, alvállalkozókkal, pl. pirotechnikussal,
- gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi megbízott, még terv állapotban megismerhesse a díszletterveket, hogy még a gyártás megkezdése előtt véleményezhesse munkavédelmi és tűzvédelmi szempontból,
- közreműködik tűzvédelmi szakvizsgával és megfelelő működési engedéllyel rendelkező pirotechnikussal (alvállalkozóval) való, színpadi pirotechnikai tevékenységre szóló szerződéskötésnél,
- bekéri, összegyűjti, tárolja és legalább két évig megőrzi az alvállalkozók által készített tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyveket, hogy bármikor meg lehessen győződni arról, hogy bármely alvállalkozó munkavállalója birtokában van e a szükséges tűzvédelmi ismereteknek, ill. jogosan végzi e munkáját Vállalkozás területén,
- egyebekben, mindenben az ügyvezető utasításai szerint jár el.

4.2.4./ Műszaki vezető tűzvédelmi feladatai:

- részt vesz a Dóm tér Önkormányzattól való műszaki átvételén, valamint az Újszegedi Szabadtéri Színpad, Szegedi Nemzeti Színháztól való műszaki átvételén, majd az előadások végeztével való levonulás után az Önkormányzatnak és a Szegedi nemzeti Színháznak való átadásán,
- megszervezi és lebonyolítja a nézőtér, és a műszaki installáció (a színpad, a világítási tornyok, a jegyárusító bódék és más, a működéshez szükséges építmények, szerkezetek) építését, szerelését és azok működtetésre való műszaki átadását, különösen a tűzvédelmi feltételek teljesülésére,
- megszervezi a színpadok és a világítási tornyok (összefoglaló nevén: műszaki installációk) felállítását, a díszletépítés és a próbák megkezdése előtt az érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elkészítését,
- megszervezi és lebonyolítja az előadások végeztével a nézőtér és a műszaki installáció lebontását, annak szakszerű beraktározását, a Dóm térről való végleges levonulást,
- megszervezi és részt vesz a tűzvédelmi hatóság műszaki átadás előtti szemlélésén, akadályoztatása esetén e feladatra más felelős személyt bíz meg,
- részt vesz a tűzvédelmi hatóság időközi ellenőrzéseiben, végrehajtja az ellenőrzés nyomán felmerülő tűzvédelmi feladatokat, hibaelhárításokat, pótlásokat,
- ellenőrzi, szükség esetén közreműködik az elkészült, vagy már készen érkező díszletek, díszletterveknek megfelelő, színpadon való felépítésében, szemelőtt tartva a tűzvédelmi szempontokat,
- ellenőrzi, hogy a díszlettervező által előírt díszletelemek lángmentesítő anyaggal való kezelése megtörtént-e, pl. azon elemek, melynek közelében színpadi tűzveszélyes cselekmény történik,
- a díszleteket tűzvédelmi és munkavédelmi szempontból felülvizsgálja, selejtezésre javaslatot tesz, ill. a selejtezésig megőrizteti,
- gondoskodik arról, hogy területén az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt a szükséges megelőző intézkedést megtegyék, gondoskodik az írásos engedély meglétéről, a szükséges felügyelet és utóellenőrzés biztosításáról,

- gondoskodik arról, hogy alkalomszerű hegesztői munka végzésére (pl. díszlet hegesztés a színpadon) csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező hegesztő kerüljön beosztásra, egyéb alkalomszerű tűzvédelmi tevékenységet pedig csak ezen tevékenységre kioktatott személy végezhesen,
- közreműködik tűzvédelmi szakvizsgával és megfelelő működési engedéllyel rendelkező pirotechnikussal (alvállalkozóval) való, színpadi pirotechnikai tevékenységre szóló szerződéskötésnél,
- figyelemmel kíséri a pirotechnikus munkáját, elvégezteti a színpadi pirotechnikai esemény Vállalkozásra eső előkészítő munkáit, a tűzvédelmi szabályok betartásával, pirotechnikus utasításai és a tűzvédelmi megbízott véleményezése alapján,
- felügyeli a színpadi pirotechnikai esemény lebonyolítását és az utána következő tűzveszély elhárítási utómunkálatokat, szükség esetén intézkedik a szabálytalanságok megszüntetése, ill. tűzveszély elhárításával kapcsolatban,
- gondoskodik arról, hogy a Vállalkozás területén a Szabályzatban foglaltak és az érvényben lévő tűzvédelmi előírások végrehajtást nyerjenek,
- elősegíti és megköveteli, hogy a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett dolgozók tűzvédelmi szakvizsgát tegyenek, ill. ellenőrzi a szakvizsga-bizonyítványok meglétét, érvényességét,
- gondoskodni köteles arról, hogy a Vállalkozás területén működő villamos berendezések, a vonatkozó előírásoknak megfeleljenek, üzembiztosan működjenek, naprakész állapotban legyenek,
- az ismétlődő tűzvédelmi oktatást megtartja, vagy megtartatja a hozzá beosztott munkavállalók részére,
- gondoskodik arról, hogy az irányítása alatt dolgozó munkavezetők, ill. alvállalkozás-vezetők megtartsák az előzetes és ismételt tűzvédelmi oktatást,
- minden munkaterületen betartja a tárolási szabályokat, évi egy alkalommal végrehajtja a selejtezést, gondoskodik a portalanításról és az éves nagytakarításról,
- a biztonsági irányfény világítást kifogástalan állapotban tartja, az előadások megkezdése előtt az akkumulátorról történő működést kipróbálja és dokumentálja,

- gondoskodik arról, hogy a próbákon, előadásokon megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező színpadmester, világosító, hangosító, kellékes legyen jelen a próbákon és az előadásokon és felügyelje a tevékenységet,
- figyelemmel kíséri területe műszaki és technikai fejlődését és új beszerzésnél, gyártásnál a tűzvédelmi szempontokat is figyelembe veszi,
- csak megfelelő műbizonylattal, minősítéssel, gyártási paraméterekkel ellátott, külföldi gyártmány esetén Magyarországon honosított eszközt, berendezést, anyagot szerez be, alkalmaz és helyez üzembe.
- gondoskodik arról, hogy a biztonsági berendezések megfelelő szakképesítésű személy által rendszeresen ellenőrizve, karbantartva és felülvizsgálva legyenek, a megfelelő dokumentálással együtt,
- a jogszabályban, szabványban előírtakat betartja, a szükséges felülvizsgálókat elvégezteti és dokumentálja, szabálytalanság esetén intézkedik,
- a Vállalkozás területén tervezett fejlesztések, beruházások előkészítése során elősegíti a tűzvédelmi szabályok érvényre jutását,
- beruházás, bővítés, átalakítás esetén a tűzveszélyességi osztályba sorolást és tűzvédelmi előírások betartását megköveteli, az előzetes szakmai előkészítést, engedélyeztetést elvégezteti,
- gondoskodik az üzem közbeni tűzveszélyt jelentő hibák (melyeket a munkaválalók, az alvállalkozás vezetői, a tűzvédelmi megbízott, tárvezető, gondnok, stb. jelez felé) lehetőség szerinti azonnali, vagy hatályos időn belüli kijavításáról, a tűzveszély megszüntetéséről,
- gondoskodik a műszaki állományú munkát végzőkre vonatkozóan a dohányzási tilalom betartásáról,
- csak megfelelő műbizonylattal, minősítéssel ellátott, külföldi gyártmány esetén Magyarországon honosított eszközöket, berendezéseket alkalmaz és helyez üzembe,
- egyéb tűzvédelmi kérdésben az ügyvezető igazgató utasításai szerint jár el.

4.2.5./ Minden alvállalkozás-vezetőre, ill. minden közvetlen munkahelyi vezetőre vonatkozó tűzvédelmi feladatok:

- magára, vállalkozására és munkavállalóira nézve kötelezőnek ismeri el Vállalkozás Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltakat, mely kötelezettség a Vállalkozás által megrendelt munkák elvégzéséről szóló vállalkozási szerződés aláírásától válik hatályossá és az a munkák elvégzését követő levonulás utáni készrejelentés (vagy végszámla benyújtás) időpontjáig tart,
- megismeri Vállalkozás Tűzvédelmi Szabályzatának tartalmát, azt munkavállalóival is megismerteti, tűzvédelmi oktatás formájában, szükség esetén segítséget kér a tűzvédelmi előadótól, az oktatás tényét rögzítő jegyzőkönyv egy példányát (vagy fénymásolatát) átadja Vállalkozás tűzvédelmi megbízottjának,
- betartja, ill. munkavállalóival betartatja ezen Tűzvédelmi Szabályzatban, valamint a vonatkozó jogszabályokban ill. kötelező szabványokban előírt tűzvédelmi szabályokat,
- saját és munkavállalói munkavégzése során megtesz, ill. munkavállalóival megteteti minden olyan intézkedést, mely a tűz megelőzését szolgálja, ha munkája során alkalmoszerű tűzveszélyes cselekményben, vagy színpadi tűzveszélyes cselekményben, ill. színpadi pirotechnikai eseményben kell közreműködni, akkor azt az ide vonatkozó szabályok, ill. az illetékesek utasításai alapján végzi el,
- biztosítja a munkaterületére vonatkozó, ott elhelyezett tűzoltókészülékek meglétét, készenlétben tartási helyén való tartását,
- megszervezi és lebonyolítja beosztottjainak az évenként ismétlődő tűzvédelmi oktatást, melynek a Nyári Játékokat megelőző hónapra kell esnie,
- a tűzvédelmi oktatás tényét és tartalmát, az oktatottak aláírásával, oktatási jegyzőkönyvben rögzíti, melynek egy példányát (vagy fénymásolatát) eljuttatja Vállalkozás titkárságára,
- tudomásul veszi, hogy a tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv, titkárságon való leadása a Vállalkozás területén való munkavégzés megkezdésének feltétele, azaz, alvállalkozó addig nem végezhet munkát, amíg az oktatás tényét nem igazolta,
- megköveteli beosztottjaitól a tűzvédelmi előírások betartását,
- részt vesz a tűzvédelmi hatóságok, a színház vezetősége, ill. a tűzvédelmi előadó, munkaterületén történő tűzvédelmi ellenőrzéseiben,

- írásban elrendeli a munkaterületén szükségessé váló alkalomszerű tűzvédelmi cselekményt, ezzel kapcsolatban a tűzvédelmi megbízottal egyeztet, szükség esetén felügyelet biztosításához segítséget kér a műszaki vezetőtől,
- felügyeli a munkaterületén történő alkalomszerű tűzveszélyes cselekményeket, felügyeli a munka lebonyolítását és a munka utáni tűzveszély mentesítést,
- ha munkaterületén más rendelte el az alkalomszerű tűzveszélyes cselekményt, meggyőződik az engedély meglétéről és a szabályos lebonyolításról,
- segíti a pirotechnikus munkáját, a műszaki vezető, ill. a pirotechnikus utasításai alapján,
- munkavégzés befejezésekor a munkaterületét, vagy személyesen, vagy megbízott által tűzvédelmi szempontból ellenőrzi, az áramtalanítást elvégzi, a munkahely kulcsát a gondnoknak leadja,
- gondoskodik munkaterületén a rendszeres takarításról, a napi hulladék, ill. szemét eltávolításáról,
- Vállalkozás területén, munkája, vagy ottléte során bármilyen tűzveszélyt észlel, vagy arról tudomást szerez, azt saját hatáskörében azonnal megszünteti, vagy ha ez nem lehetséges, haladéktalanul jelenti azt Vállalkozás vezetésének, vagy a tűzvédelmi előadónak, szükség esetén értesíti a **Tűzoltóságot**,
- esetleges tűz esetén a tűzoltás vezetőjének irányítása mellett, munkavállalóival együtt segít az emberélet mentésében, a közvetlen életveszély elhárításában, a tűzjelzésben, a tűz eloltásában, vagy megfékezésében, az anyagi értékek mentésében, ill. más munkálatokban, a **Tűzoltóság** megérkezése után végrehajtja a tűzoltóparancsnok utasításait.

4.2.6./ Színpadmester tűzvédelmi feladatai:

- próbák, előadások előtt ellenőrzi a színpadhoz tartozó, tűzoltáshoz szükséges eszközök meglétét, használhatóságát, hozzáférhetőségét, különösen:
 - a díszletek mögött elhelyezett tűzoltókészülékek meglétét,
 - a hordókban elhelyezett homok, valamint a hozzá tartozó homokszóró lapátok meglétét,
- próbahajtással meggyőződik, hogy az előadás alatt működő elektromos berendezések (pl. forgószínpad) üzemképes e, ill. arról, hogy a működési zónában idegen anyag ne legyen,
- ellenőrzi, hogy a forgó működésének pályája mellett beakadást okozó függöny, belógó díszlet, vagy kellék van e, ha van, annak eltávolításáról gondoskodik,
- biztosítja a díszletek mögötti szabad közlekedést a szereplők és a műszakiak részére,
- gondoskodik róla: -- hogy a díszletraktárban a díszletek, alapszönyegek, függönyök a raktározás szabályi szerint legyenek tárolva,
 - hogy a fali tűzcsapszekerények, elektromos kapcsolók szabadon hagyva maradjanak,
- a nyári játékok megkezdése előtt, minden évben a használatában lévő létrákat ellenőrzi
 - szemrevételezéssel (nyagdaság, hiányosságok, törés, stb.),
 - és terheléssel (80 kg-nál nehezebb emberrel),a tűzvédelmi előadó jelenlétében, akit előzetesen értesít a vizsgálat időpontjáról, az ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvbe foglalja, annak egy példányát átadja a tűzvédelmi előadónak,
- a tűzvédelmi szemléken észlelt hiányosságokat megszünteti,
- betartja és betartatja munkaterületén a tűzvédelmi előírásokat,
- a díszlettervek alapján elkészítteti, kiviteleztteti a díszletet,
- az elkészült, vagy már készen érkező díszleteket a díszletterveknek megfelelően felépítteti a színpadon, szemelőtt tartva a tűzvédelmi szempontokat,
- a díszlettervek művészi és műszaki elfogadásánál figyelmet fordít a színpadi adottságokra, a színpadra vonatkozó megelőző tűzvédelmi előírásokra,

- amennyiben (pl. rendezői utasításra) utólagosan színpadi tűzveszélyes cselekményt, vagy pirotechnikai eseményt iktatnak a darabba, a díszlettervező, vagy a műszaki vezető javaslatára, ennek hiányában saját hatáskörében gondoskodik a tűz által veszélyeztetett díszletelemek lángmantesítő anyaggal való kezeléséről, a korábbi gyakorlatnak megfelelő anyaggal és módon,
- a reflektoroknál, világítási berendezéseknél, lángkeltő pirotechnikai eszközök-nél figyelembe veszi az elhelyezési, rögzítési előírásokat, biztonsági távolságokat,
- a díszletek, ládák, kellékek, egyéb eszközök tárolásánál megköveteli a tárolási szabályok betartását, a biztonsági berendezések, közlekedési utak szabadon hagyását,
- felügyeli az ügyvezető igazgató által engedélyezett tűzveszélyes cselekmények ill. színpadi pirotechnikai események biztonságos lebonyolítását,
- egyeztet a darab rendezőjével a tűzveszélyes és pirotechnikai cselekmény megvalósíthatóságáról, segít neki az ilyen tárgyú cselekmények megtervezésében,
- gondoskodni köteles arról, hogy a pirotechnikai anyagok, felhasználás előtti átmeneti tárolása (a pirotechnikus munkáját segítve) az előírásoknak megfelelően történjen, a felhasználást, működtetést szakképzett, kioktatott személyek végezzék,
- a színpadon történő pirotechnikai és egyéb cselekmények engedélyezésében részt vesz, a lebonyolítást szervezi, segíti, a személyi és vagyonbiztonság érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi,
- szükség szerint közreműködik a színpadi pirotechnikai esemény végrehajtásában a pirotechnikus utasításai alapján,
- részt vesz a tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseken,
- a tűzvédelmi szabályokat betartja, szabálytalanság esetén intézkedik,
- gondoskodik arról, hogy területén az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt a szükséges megelőző intézkedést megtegyék, gondoskodik az írásos engedély meglétéről (pl. maga rendeli el írásban), a szükségessé felülgyelet és utóellenőrzés biztosításáról,
- gondoskodik arról, hogy alkalmoszerű tűzveszélyes cselekmény végzésére (pl. díszlet hegesztés a színpadon) csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező hegesztő kerüljön beosztásra, egyéb alkalmoszerű tűzvédelmi tevékenységet (pl.

díszletek flexszel történő vágása) pedig csak ezen tevékenységre kioktatott személy végezhesen,

- gondoskodik arról, hogy a próbákon, előadásokon megfelelő gyakorlattal rendelkező díszítő, világosító, kellékes legyen jelen és felügyelje a tevékenységet,
- a díszlet-, kellék-, jelmez és egyéb raktárakban csak a helyiség alapterületi és légköbméterei adottságoknak megfelelő mennyiségű anyagot tároljanak, a raktározási szabályok megtartása mellett, kezdeményezi a selejtezést, gondoskodik az éves nagytakarítás megszervezéséről,
- a raktárak kulcsait a raktártelep portáján, felcímkézve szekrényben tartja annak érdekében, hogy tűz, vagy üzemzavar esetén a helyiségekbe a beavatkozók bejuthassanak,
- csak megfelelő műbizonylattal, minősítéssel ellátott, külföldi gyártmány esetén Magyarországon honosított eszközöket, berendezéseket alkalmaz, használ.

4.2.7./ Tűzvédelmi megbízott tűzvédelmi feladatai:

- javaslatot tesz az ügyvezető igazgatónak a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak aktualizálására, különös tekintettel az idő közbeni előírás-változásokra,
- elkészíti és szükség szerint módosítja a Dóm téri és az Újszegedi Szabadtéri Színpad helyiségeinek és szabad tereinek tűzvédelmi osztályba-sorolását,
- részt vesz a Dóm tér és az Újszegedi Szabadtéri Színpad műszaki átvételén, megteszi a tűzvédelemmel és munkavédelemmel kapcsolatos észrevételeit,
- minden évben, a Dóm tér és az Újszegedi Szabadtéri Színpad átvétele után, de a nyári játékok megkezdése előtt meggyőződik arról, hogy az érintett területeknek van e
 - érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatról,
 - tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatról, ill,
 - villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatról,érvényes vizsgálati jegyzőkönyv, ha valamelyik vizsgálat érvényessége lejárt, vagy rendkívüli vizsgálat válik szükségessé, eljár a műszaki vezető felé a vizsgálatok végrehajtása érdekében,
- ellenőrzi, hogy a színpad és a világítási tornyok (összefoglaló nevén: műszaki installáció) felállítása után, a díszletépítés és a próbák megkezdése előtt az érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elkészüljenek, a hiányosságokat, ill. észrevételeit közli a műszaki vezetővel,
- szűrőpróba szerűen szemléket tart a nézőtér, a világítási tornyok, a színpad és más építmény, szerkezet építésén, előkészítésén, tűzvédelmi és munkavédelmi észrevételeiről értesíti a műszaki igazgatót, vagy az ügyvezető igazgatót,
- ellenőrzi, hogy a Vállalkozás tulajdonában lévő elektromos kéziszerszámok éves szigetelésvizsgálata megtörtént e, dokumentálva lett e,
- elkészíti és az ügyvezető igazgató részére engedélyeztetésre benyújtja a színpadi produkciók tűzveszélyes cselekmény engedélyezési dokumentációját, a színpadi tűzveszélyes cselekmény pontos leírásával, előzetesen egyeztetve a rendezővel, vagy a rendezőasszisztenssel,
- kapcsolatot tart a pirotechnikai eseményeket lebonyolító pirotechnikai szakemberrel, szükség esetén segítséget nyújt neki, pl. az engedélyeztetési eljárás során,

- figyelemmel kíséri a színpadi pirotechnikai esemény előkészületeit, lebonyolítását és az eseményt követő tűzveszély mentesítő munkálatokat, szabálytalanság, vagy tűzveszély észlelésekor azonnal intézkedést kér a műszaki igazgatótól,
- javaslatot tesz az ügyvezető igazgató részére a Vállalkozás területén a nemdohányzók védelmére hozott törvényben meghatározott kritériumoknak megfelelő dohányzóhely kijelölésére, valamint megfelelő számú hamutartó kihelyezésére, az ügyvezető igazgató utasítására közreműködik a kijelölésnél, ill. a kihelyezésnél,
- javaslatot tesz a dohányzást tiltó feliratok kellő számú kihelyezésére, az ügyvezető igazgató utasítására közreműködik a kihelyezésben,
- minden bemutatásra szánt díszletet még terv állapotában megismer (a tervek elérhetőségét Vállalkozás vezetősége biztosítja tűzvédelmi előadó részére, még a gyártás megkezdése előtt), tűzvédelmi (és munkavédelmi) szempontból észrevételezi azt, szükség esetén javaslatot tesz a tűzvédelemnek is megfelelő megoldásokra,
- a már meglévő díszleteket díszletépítéskor szemrevételezi munkavédelmi és tűzvédelmi szempontból, szükség esetén (ha megállapítja, hogy munkavédelmi veszélyhelyzet, vagy tűzveszély áll fenn) javaslatot tesz a műszaki vezetőnek, még az építés során kivitelezhető, veszélycsökkentő változtatásokra, vagy kiegészítésre, ha ez nem kivitelezhető, akkor javaslatot tesz a műszaki vezető felé olyan szervezési intézkedés(ek)re, mellyel a kockázatok a vállalható szint alá csökkenthetők (pl. fokozott tűzveszély esetén a **Tűzoltóság** kirendelése ügyelet céljából),
- rendszeresen ellenőrzi, hogy a készenlétkben tartott tűzoltókészülékek a készenléti helyükön vannak e, ellenőrzöttek e, hozzáférhetők e, működőképesek e, megfelelő tartalékkészülék áll e rendelkezésre,
- a Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként elkészíti és naprakész állapotban tartja a tűzoltókészülék nyilvántartását,
- rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok betartását, szükség esetén a műszaki igazgatónál, vagy az ügyvezető igazgatónál intézkedést kezdeményez a hiányosságok megszüntetésére,
- irányítja és ellenőrzi a tűz megelőzési ügyeletesek tevékenységét, beszámoltatja őket munkájukról, tűz megelőzési ügyeletes hiányában maga látja el a tűz megelőzési feladatokat,

- elősegíti Vállalkozásnál a tűzvédelem fejlődését, fejlesztések és beruházások megvalósítása során ügyel a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítésére,
- részt vesz Vállalkozás területén a tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen, továbbá a szakhatósági és tűzvizsgálati eljárásban,
- segítséget nyújt Vállalkozás vezetőségének a munkavállalók, ill. szükség esetén az alvállalkozók tűzvédelmi oktatás megszervezésében, elkészíti az oktatási tematikákat, ill. szükség esetén oktatásokat tart,
- figyelemmel kíséri, vagy külső munkavállaló esetében egyeztetni az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet, szükség esetén felügyelet biztosítását kéri a műszaki vezetőtől és felhívja a figyelmet az eseti előírások megtételére, ill. azok megtartására,
- felügyeli a tűzvédelmi berendezések, készülékek, felszerelések és egyéb eszközök üzemképességét, szükség szerinti javításukra, karbantartásukra, időszaki, vagy rendkívüli felülvizsgálatuk elvégeztetésére intézkedést kezdeményez,
- kapcsolatot tart a **Tűzoltósággal**.
- tevékenységéről, tapasztalatairól rendszeresen beszámol Vállalkozás ügyvezető igazgatójának,
- egyebekben az ügyvezető igazgató utasításainak megfelelően jár el.

A tűzvédelmi megbízottnak legalább tűzvédelmi előadói végzettséggel kell rendelkezni, hogy feladatait elláthassa.

4.2.8./ Tűz megelőzési Ügyeletes tűzvédelmi feladatai:

Vállalkozás meghatározott területein (nézőtér, színpad, és környéke, az azzal összefüggésben, ideiglenesen létesített öltözők és egyéb helyiségek, konténerek és azok környéke), az előadásokat megelőzően, előadás alatt és azt követően tűz megelőzési ügyeletes látja el a tűzvédelmi feladatokat a tűzvédelmi előadó irányításával.

Ennek során:

- működési területén figyelemmel kíséri, segíti a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását, hiányosság esetén intézkedést kezdeményez,
- Előadás előtt: -- működési területét tűzvédelmi szempontból átvizsgálja, a nézőteret szemrevételezéssel ellenőrzi,
-- beépített tűzvédelmi berendezések működőképességét ellenőrzi az ügyelő segítségével,
-- működési területén elhelyezett tűzoltókészülékek meglétét, ill. azok működőképességét, hozzáférhetőségét ellenőrzi,
-- villamos berendezések üzemképességét kipróbálással ellenőrizteti az ügyelő segítségével,
-- a színpadon ellenőrzi, hogy a díszletek mögött megfelelő szélességű, megfelelően megvilágított (lábvilágítás!), akadálymentes járófelület biztosított e,
-- a díszleteket áttekinti, ellenőrzi a tűzvédelemmel kapcsolatos biztonsági távolságok meglétét,
-- ha előírták a díszletek, vagy annak egy részének égéskésleltetővel való kezelését, akkor ellenőrzi annak megtörténtét, hatásosságát,
-- szakmailag közreműködik a színpadi tűzveszélyes cselekmény engedély elkészítésében,
-- ellenőrzi a színpadi tűzveszélyes cselekmény engedélyének meglétét (beleértve a pirotechnikai eseményeket is!) ellenőrzi, annak tartalmát megismeri,
-- tűzveszélyes cselekményekben érintett szereplők, ill. műszaki munkavállalók kioktatottságát ellenőrzi,
-- hiányosság esetén azonnali intézkedést kezdeményez annak megszüntetésére,
-- aláírja az illetékesekkel, ill. aláírja a nyitási engedélyt, szükség esetén az észrevételeit felírja arra,
- Előadás alatt: -- figyelemmel kíséri, hogy a színpadi tűzveszélyes cselekményeket, ill. a pirotechnikai eseményeket az engedélyben leírtak szerint hajtják e végre,

- Előadás után: -- működési területét tűzvédelmi szempontból átvizsgálja, esetleges tűzveszély esetén intézkedik annak megszüntetéséről,
- tűzvédelmet is érintő eseményekről, változásokról tájékoztatja a tűzvédelmi előadót,
- esetleges tűz esetén az ott tartózkodó munkavállalók bevonásával megszervezi a személyek mentését, életveszélyes sérülés esetén az életmentő elsősegélynyújtást, a tűz jelzését a **Tűzoltóság** felé, egyéb elsősegélynyújtásban való részesítést, a tűz oltásának megkezdését, a **Tűzoltóság**, valamint a Mentők megérkezéséig, magasabb rangú vezető megérkezésekor annak jelentést tesz a helyzetről és a továbbiakban annak irányítása alatt végzi munkáját.
- A nyitási engedély nyomtatvány mintája a **6. sz. melléklet**ben látható.

4.2.9./ Rendező (főrendező, rendező, segédrendező) tűzvédelmi feladatai:

- összefogja és irányítja a produkció létrehozásában közreműködő tervezők, művészek, műszakiak munkáját, kapcsolatot tart a díszletek, jelmezek kivitelezését irányító színházi szakemberekkel,
- tűzveszélyes ill. más módon veszélyes jelenetek megtervezése során egyeztet Vállalkozás tűzvédelmi (és munkavédelmi) szakemberével, annak javaslatait figyelembe veszi,
- a díszlettervek előkészítésekor a felhasználásra kerülő anyagok kiválasztásánál figyelembe veszi a cselekményben elképzelt tűzveszélyes színpadi jelenségeket, a nyílt lánggal és pirotechnikával járó színészi és statisztai mozgásokat,
- az olvasópróbák után kialakítja a tűzveszélyre és pirotechnikára vonatkozó elképzeléseit és a darab bemutatását megelőzően legalább egy héttel, írásban átadja azt a tűzvédelmi előadónak,
- egyeztet a tűzvédelmi előadóval a tervezett színpadi tűzveszélyes, ill. pirotechnikai események (nyílt láng, gyertya, fáklya, hang és fénykeltő pirotechnikai eszközök, lőfegyverek, dohányzás, stb.) kivitelezhetőségi és tűzbiztonsági kérdéseiről,
- a színpadképet úgy alakítja ki, hogy a színpadra vonatkozó megelőző tűzvédelmi előírások maradéktalanul végrehajtást nyerjenek,
- megismeri, betartja és betartatja e szabályzat előírásait.

4.2.10./ Művészek (színészek, operaénekesek, táncművészek), statiszták tűzvédelmi feladatai:

- a rendező, ill. a lebonyolításért felelős személy (kelléktár vezető, fővilágosító, pirotechnikus) utasításainak megfelelően betanulja és kellő számban elpróbálva begyakorolja a tűzveszélyes cselekményt, ill. pirotechnikai cselekmény rá eső részét,
- az illetékesek utasításai alapján és a betanultaknak megfelelően végrehajtja a tűzveszélyes cselekményt, ill. a pirotechnikai esemény rá eső részét, ügyelve a mások és saját testi épségére, valamint a díszletek, jelmezek és más vagyontárgyak épségére,
- bármely bizonytalanság esetén szóvá teszi azt, hogy a probléma időben orvosolható legyen.

4.2.11./ Díszlettervező tűzvédelmi feladatai:

- a bemutatásra kerülő darab díszleteinek, kellékeinek, azok színpadon történő elrendezésének megtervezése során kötelessége gondoskodni arról, hogy a színpadra vonatkozóan, annak alapterületéhez viszonyított méretarányos elrendezési rajz, ill. kivitelezési műhelyrajzok elkészüljenek,
- köteles szöveges műszaki leírást készíteni, melyben kitér az esetleges tűzveszélyes cselekmény helyének tűzvédelmére, szükség esetén előírja a veszélyeztetett díszletelem, vagy az egész díszlet lángmentesítő anyaggal való kezelését, a felhasználandó lángmentesítő anyag pontos megnevezésével,
- a díszletterv részeként, a tervek elkészülte után írásban köteles nyilatkozni a tervek megrendelője felé, hogy a tervezett díszlet megfelel az érvényben lévő biztonsági előírásoknak és érvényben lévő, vonatkozó szabványoknak,
- A tervek egy példányát, még a kivitelezés megkezdése előtt eljuttatja a tűzvédelmi megbízottnak, véleményeztetésre, Vállalkozás titkárságán keresztül,
- figyelemmel kíséri a díszletek terv szerinti kivitelezését és színpadra állítását,
- azon díszletelemeknél, melyeknek közelében színpadi tűzveszélyes cselekmény történik (pl. fáklyát helyeznek el a díszletfalra, fáklyatartóban, színpadi pirotechnikai esemény, stb.), és előírásra került a lángmentesítő anyaggal való kezelés, ellenőrzi, hogy az, megfelelő anyaggal, megfelelő módon lett-e elvégezve,
- ha a színpadi tűzveszélyes cselekményt a későbbiek során iktatják a darabba (pl. rendezői utasításra) akkor eljár a színpadmesternél a tűzveszélynek kitett díszletelem utólagos lángmentesítő anyaggal való kezelésének ügyében,
- a tervelfogadásra be kell mutatni a díszlettervet, a makettet, a műleírást, a költségvetést, anyag-, kellék-, bútor-kiírással, a megfelelő elbírálhatóság érdekében,
- a fentiek elkészítésénél figyelembe kell venni a színpadi adottságokat, a színpadra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, színpadtechnikai adottságokat, lehetőségeket, teherbírási, tárolási, mozgatási, szállíthatósági lehetőségeket, biztonságot, stabilitást,
- a felhasználandó anyagok kiválasztásánál figyelemmel kell lenni a darabban várható nyílt lángú és egyéb tűzveszélyes, ill. pirotechnikai cselekményekre,

- a szabványostól eltérő térszínházi, stúdiószínházi elrendezésnél kötelessége a hatósági engedélyeztetéshez szükséges terveket és műszaki leírást, szükség esetén statikai terhelési számításokat készíttetni statikus mérnökkel,
- a díszletek méreteinek, tagoltságának tervezésénél a látványosság mellett figyelemmel kell lenni a tömegjelenetekre, mozgásokra, a színpad alapterületére,
- kötelessége egyeztetni a jelmeztervezővel a jelmez kiterjedésére és anyagára vonatkozóan, a díszletek és a jelmezek viszonyára (pl. a jelmezek ne akadjanak be kiálló díszletrészekbe),
- kísérje figyelemmel a felhasználható anyagok, technikai fejlődéssel járó választékbővülését és tűzállósági paramétereinek gyártási, technikai változásait és alkalmazza azokat a díszlettervezésben, ill. a díszletgyártásban,
- kapcsolatot tart a produkció rendezőjével és egyeztet tűzvédelmi és egyéb kérdésekben.

4.2.12./ Jelmeztervező tűzvédelmi feladatai:

- a jelmeztervezőnek a tervek elkészítése előtt kötelessége a díszlettervezővel egyeztetni,
- munkája során, egyéb szempontok mellett vegye figyelembe a díszletek és a színpad adottságait, méreteit, (pl. vigyázzon arra, hogy kiálló részekbe ne akadhasson be a jelmez),
- a jelmezanyagok kiválasztásánál legyen figyelemmel a darabban várható nyílt lángú és pirotechnikai cselekményekre, a jelmezanyag tűzállósági fokozatára, gyúlékonyságára, szükség esetén a jelmez anyagául gyárilag lángmentesített anyagot ír elő, vagy előírja a jelmez utólag történő lángmentesítő szerrel való kezelését, a kezelés módjának és a lángmentesítő szer anyagának pontos megnevezésével,
- megköveteli a jelmezanyagok beszerzésével egyidejűleg az anyagok, gyártó cég által kibocsátott műbizonylatának beszerzését is, mely tartalmazza az adott anyag tűzzel szembeni viselkedését, tűzállósági fokozatát,
- figyelemmel kíséri a jelmezek kivitelezését és a tervekbe előírtak maradéktalan betartását, végrehajtását.

4.2.13./ Ügyelő tűzvédelmi feladatai:

- előadás előtt fél órával meggyőződik a produkcióban használt elektromos berendezés működéséről, valamint arról, hogy a működési zónájában nincs e a díszlethez nem tartozó tárgy, vagy egyéb anyag,
- tapasztalt hiányosságokról értesíti a tűzmegeelőzési ügyeletet, valamint a műszaki vezetőt,
- előadások és próbák előtt a színpadmestertől átveszi a színpadot, meggyőződik a beépített díszlet használhatóságáról és hogy a színpad megfelel e a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak,
- a színpadi, a tűzvédelmi, a munkavédelmi szabályok megsértőit, valamint a rendkívüli eseményeket az ügyelői naplóban írásban rögzíti,
- figyelemmel kíséri a próbákon, vagy az előadáson a színpadi tűzveszélyes cselekmény, ill. színpadi pirotechnikai esemény, engedély szerinti lebonyolítását, az esetleges eltérést jelzi a lebonyolításért felelős személynek (kelléktár vezető, fővilágosító, pirotechnikus, műszaki vezető),
- tűz esetén, az ügyelői bmondón keresztül a színpadra hívja azokat a személyeket, akik a tűz megfékezésében közre tudnak működni, ill. a tűzmegeelőzési ügyeletet, vagy más vezető személy irányítása alatt, szükség esetén kiűrteti a színpadot, részt vesz a személyek mentésében, a tűzjelzésben, a tűzoltásban, az elsősegély-nyújtásban, rendelkezésre áll a tűzvizsgálatnál,
- aláírja a nyitási engedélyt, szükség esetén az észrevételeit felírja arra.

4.2.14./ Pirotechnikus tűzvédelmi feladatai:

- mivel a Szabadtéri Színpadok és nézőterei közösségi épületnek számítanak, pirotechnikai eseményt, bármilyen kategóriájú pirotechnikai anyag felhasználását kizárólag, azzal megbízott pirotechnikus jelenlétében és irányítása mellett szabad végrehajtani,
- a pirotechnikus írásbeli megrendelés esetén szerződést köt a színpadi pirotechnikai esemény lebonyolítására, az esemény vázlatos leírása mellett,
- rendezőnek szakmai segítséget nyújt a pirotechnikai esemény pontos megtervezésében, a tűzveszély megelőzésének szem előtt tartásával,
- egyeztet a tűzvédelmi előadóval a biztonsági távolságok és a szükséges tűz-megelőzési intézkedések, valamint az esetleges tűz esetére készenlétbe helyezett tűzoltó eszközök, ill. szükség esetén a tűzoltósági ügyelet biztosítása tekintetében,
- szükség esetén javaslatot tesz a díszletek, vagy díszlet részek utólagos lángmentesítő szerrel való kezelésére,
- beszerzi a terület tulajdonosának (Belvárosi Plébánia, ill. a Szabadtéri Játékok), valamint az önkormányzat engedélyét a színházi pirotechnikai esemény lebonyolításához,
- a pirotechnikai esemény pontos megtervezése után elkészíti az engedélyeztetési dokumentációt, melyet benyújt az illetékes rendőrhatalósághoz, azaz engedélyt kér a színházi pirotechnikai tevékenység végrehajtására, a bemutató előtt legalább 10 nappal,
- ha a hatóságok (Rendőrhatalóság, **Tűzoltóság**) helyszíni szemlét tartanak szükség-szerűen, részt vesz a szemlén és tisztázza azokat a kérdéseket, melyeket a hatósági szakemberek felvetnek, a pirotechnikai esemény lebonyolításánál figyelembe veszi a hatósági előírásokat,
- ha szükséges, a tűzvédelmi előadó segítségét kéri az engedélyezés lebonyolításához,
- betanítja és a próbák során addig gyakoroltatja a közreműködőket (színészek, statiszták, műszakiak) a pirotechnikai esemény rájuk eső tevékenységét, amíg biztos nem lesz abban, hogy azt tökéletesen végre tudják hajtani,
- amit csak lehet, saját maga végez el, ill. indít el a pirotechnikai eseményből, ezért, szükség esetén statisztaként vesz részt az előadásban,

- ha a résztvevők számára munkavédelmi, vagy tűzvédelmi oktatásra van szükség, Vállalkozás munkavédelmi és tűzvédelmi előadójától kér segítséget,
- ha szükségesnek látja, menet közben javaslatot tehet a tűzvédelmi előadó, vagy a rendező felé, biztonságnövelő intézkedésre, anélkül, hogy a produkciót veszélyeztetné,
- a pirotechnikai esemény végrehajtásakor ügyel arra, hogy az pontosan a terv szerint legyen végrehajtva, történjen meg,
- az esemény lebonyolítása után azonnal gondoskodik az esetleges tűzveszélyt jelentő (pl. izzó, égő) anyagok, anyagmaradványok tűzveszélyességének megszüntetéséről,
- a pirotechnikai eseményhez szükséges pirotechnikai anyagokat közvetlenül az előadás előtt szállítja az esemény színhelyére, annak felhasználásig történő biztonságos átmeneti tárolásáról (pl. ADR-engedélyes gépkocsi) saját hatáskörében gondoskodik, a maradék anyagot az előadás után elszállítja,
- esetleges tűz esetén, Vállalkozás jelen lévő, legmagasabb beosztású dolgozójának irányítása mellett menti az emberéletet, értesíti a **Tűzoltóságot**, megkísérli a tűz eloltását, ill. rendelkezésre áll tűzvizsgálatnál,
- egyebekben a rendező utasításai szerint jár el.

4.2.15./ Kelléktárvezető tűzvédelmi feladatai:

- megismeri Vállalkozás vezetője által engedélyezett, végleges színpadi tűzveszélyes cselekmény tartalmát,
- a főigazgató által engedélyezett színpadi tűzveszélyes cselekményhez az megfelelő minőségű anyagok beszerzéséről gondoskodik, azokat előkészíti,
- a színházi hagyományoknak megfelelően a kelléktárvezető szerzi be, készíti elő és bonyolítja le a színpadi tűzveszélyes cselekményeket, ez alól kivételt csak a világítással összefüggésbe hozható tűzveszélyes cselekmények lebonyolítása a kivétel, mely a fővilágosító feladata, a kelléktárvezető közreműködésével, pl. fáklya, gyertya, mécses, stb.,
- végrehajtja a tűzveszélyes cselekményt, ill. felügyeletet biztosít a cselekményt végrehajtó művészek, statiszták számára, kioktatja azokat a biztonságos végrehajtásra, a cselekmény után megszünteti az esetlegesen fennmaradó tűzveszélyt, (kivéve a világítással kapcsolatos tűzveszélyes cselekményeket, pl. fáklya, gyertya, mécses, stb.),
- együttműködik és szükség szerinti segítséget nyújt a fővilágosítónak a világítással kapcsolatos tűzveszélyes cselekmények végrehajtásához, rendelkezésére bocsátja az általa biztosított, a cselekményekhez szükséges eszközöket,
- együttműködik és szükség szerinti segítséget nyújt a pirotechnikusnak a színpadi pirotechnikai események lebonyolításához, a pirotechnikus utasításai alapján,
- rendelkezik egyéni fegyver tartási, szállítási és használati vizsgabizonyítvánnyal, valamint kollektív fegyvertartási engedéllyel, az ezzel kapcsolatos időszakos orvosi felülvizsgálaton rendszeresen részt vesz,
- a színpadi puska- és pisztolylövésekhez a fegyvert előkészíti és annak szabályos kezelésére a színészt, statisztát kioktatja,
- felelős a fegyverek szakszerű, biztonságos tárolásáért és karbantartásáért, a rendeletekben előírt nyilvántartások vezetéséért,
- a tűzvédelmi szabályokat betartja és betartatja,
- az elektromos rezsókat (ételmelegítés céljára), egyéb hőfejlesztő berendezéseket szabályszerűen működteti,

- bútorok, kellékek tárolásánál betartja a tárolási szabályokat, biztosítja a meneküléshez szükséges utakat,
- kezdeményezi a kellékek időszakonkénti selejtezését.

4.2.16./ Fővilágosító tűzvédelmi feladatai:

- munkája során köteles a tűzvédelmi szabályokat betartani,
- átveszi és alkalmasság szempontjából megvizsgálja a kelléktárvezetőtől a világítással összefüggésbe hozható tűzveszélyes cselekmények kellékeit,
- A kelléktárvezető segítségével kioktatja és gyakoroltatja a közreműködőket a tűzveszélyes cselekmény tervszerű végrehajtására, majd lebonyolítja a színpadi tűzveszélyes cselekményt,
- világítási eszközök szerelésénél, javításánál, karbantartásánál, szerelői ellenőrzésénél, raktározásánál köteles figyelembe venni a Szegedi Szabadtéri Színház Szerelői Ellenőrzési és Raktározási Szabályzatát, valamint a vonatkozó szabványokat,
- a kelléktárvezető irányításával segítséget nyújt, ill. közreműködik a színpadi tűzveszélyes cselekmények a biztonságos lebonyolításban,
- kötelessége a biztonsági és irányfény világítás be- és kikapcsolása próbán, ill. előadáson (előadás alkalmával a csak az utolsó néző eltávozása után kapcsolhatja ki!),
- feladata a munkavilágítás kezelése, világításos próbán és előadáson, annak ki- és bekapcsolása az ügyelő irányítása szerint,
- reflektorok, lámpák elhelyezésénél köteles figyelembe venni az éghető anyag és a lámpa közötti biztonsági távolságot,
- gondoskodik a reflektorok éves portalanításáról.

4.2.17./ Nézőtéri felügyelő tűzvédelmi feladatai:

- a nézőtéri felügyelőnek és beosztottjainak hatásköre a nézőtérre és annak közvetlen környezetére terjed ki,
- előadás kezdete előtt egy órával köteles a munkaterületét tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és a rendellenességeket megszüntetni, vagy annak megszüntetésére intézkedést kezdeményezni,
- a nézőtéren pótszéket elhelyezni TILOS, állóhelyek kialakítása TILOS,
- köteles meggyőződni arról, hogy a menekülés irányába eső utak, kijáratok, lépcsők torlaszmentesek, ill. szabadon átjárhatók e,
- meggyőződik arról, hogy a nézők az ülőhelyük elfoglalásakor nagy méretű tárgyat (pl. táska, bőrönd, csomag, stb.) mely alkalmas a menekülési út leszűkítésére, nem hoztak be,
- a nézők csak a kijelölt helyen dohányozhatnak, egyéb helyen, különösen a nézőtéren TILOS a dohányzás, ezt köteles ellenőrizni és szükség szerint a szabályszegő nézőt erre figyelmeztetni,
- a nézőtéren bármilyen tűzgyújtás, vagy tűzveszélyes cselekmény TILOS, ha ilyet tapasztal, azonnal meg kell azt szüntetni, ill. a nézőket is figyelmeztetni kell erre,
- tűz, áramszünet, katasztrófa helyzet esetén a nézőközönség nézőtéri elhagyását köteles beosztottjaival hangos figyelmeztetéssel megszervezni, irányítani, a pánikhelyzetet lehetőség szerint megelőzni,
- előadás után a közönség távozását követően, köteles a nézőteret tűzvédelmi szempontból leellenőrizni a biztonságos zárás érdekében.

4.2.18./ Gondnok, raktáros tűzvédelmi feladatai:

- részt vesz a hatósági ellenőrzéseken,
- köteles munkaterületén a tűzvédelmi szabályokat betartani, ill. betartatni,
- köteles elsajátítani a **Tűzoltóság** felé történő szakszerű tűzjelzést, az ezzel kapcsolatos, házon belüli intézkedéseket megtenni, szükség szerint a vezetőket értesíteni,
- munkaterületén észlelt hiányosságokat megszünteti, vagy annak megszüntetésére intézkedést kezdeményez,
- évad kezdésekor megszervezi a szükséges használati eszközök raktárból való kiszállítását, rendelkezésre bocsátja az előkészítő munkát végző közreműködőknek, kezdeményezi tűzveszélyes, vagy balesetveszélyes eszköz javíttatását, vagy selejtezését,
- irányítja, koordinálja a takarítók munkáját, ill. szükség szerint a tűzvédelmmel kapcsolatos tevékenységét,
- ellenőrzi a helyiségekbe való bejutáshoz szükséges kulcsok meglétét, ellenőrzi a kulcs kiadás, ill. visszavétel rendjét, a kulcs kiadás-visszavételi napló vezetését,
- felelős a közlekedő utak, valamint az elektromos kapcsolószekrények előterének szabadon hagyásáért,
- gondoskodik a tűzcsapszekrények hozzáférhetőségéről,
- biztosítja a raktárban a szükséges számú tűzoltókészülék meglétét, kijelölt helyen való tartását, használhatóságát,
- felelős a díszletek, egyéb raktározott eszközök, anyagok biztonságos tárolásáért,
- munkaterületein megszervezi az évadvégi nagytakarítást, portalanítást, az évad közben használt eszközök tűzveszélymentes beraktározását,
- a szabadtéri előadások egész területén megelőző ellenőrzéseket végez és hiányosság esetén intézkedéseket fogantatosít azok megszüntetésére,

- év közben (amikor nincsenek előadások) folyamatosan felügyeli raktárait tűz-veszélyességi szempontból, gondoskodik a szükséges szelőztetésekről, ellenőr-zi a tűz megelőzést szolgáló eszközök (tűzcsapok, tűzoltókészülékek) folyama-tos megfelelőségéről, szükség esetén intézkedést kezdeményez,
- figyelemmel kíséri a munkaterületén történő, szükségessé váló alkalomszerű tűzveszélyes cselekmények lebonyolítását és a munka utáni tűzveszély mente-sítést, szükség esetén ügyeletet biztosít a munkálatokhoz,
- betartja és betartatja a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat.

4.2.19./ Biztonsági őr tűzvédelmi feladatai:

- köteles megismerni a tűzriadó tervet, szükség esetén az abban leírtak szerint kell eljárnia,
- köteles elsajátítani a **Tűzoltóság** felé történő szakszerű tűzjelzést, az ezzel kapcsolatos, házon belüli intézkedéseket megtenni, szükség szerint a vezetőket értesíteni,
- ha tűz keletkezéséről értesül, azonnal (ha szükséges személyesen) tájékozik a tűz keletkezésének helyéről, arról, hogy mi ég, milyen kiterjedésben, személyek veszélyeztetettségéről és arról, hogy a mentés, ill. a tűz oltása megkezdődött-e,
- a tapasztaltak birtokában haladéktalanul értesíti a **Tűzoltóságot**,
- kinyitja, vagy kinyitattja azokat a kapukat, melyen a **Tűzoltóság** várhatóan bevonul, eltávolítja, vagy eltávolíttatja azokat a korlátokat, mellyel körülkerítették a Szabadtéri Színpad és a nézőtér területét és eltávolítása segítené a tűzoltók felvonulását,
- fogadja és a tűzhöz irányítja a kiérkező tűzoltókat,
- ha az őrzési területről mindenki eltávozott, végigjárja és ellenőrzi a területet, ill. épületeket tűzvédelmi szempontból, ha tűzveszélyt tapasztal, azt megszünteti, szükség esetén segítséget kér, szakaszoló elektromos kapcsolókkal az épületrészeket áramtalanítja,
- őrzési területén figyelemmel kíséri az ott tartózkodó, vagy arra járó személyeket (művészeket, statisztákat, zenészeket, műszakiakat, nézőket, stb.), ha nem megengedett tűzveszélyes cselekményt végeznek, pl. tiltott helyen dohányoznak, figyelmezteti őket a cselekmény abbahagyására, a tűzveszély megszüntetésére,
- épületben, színpadon, nézőtéren, szabad tereken végzett alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenység befejezése után utóellenőrzést végez, az esetlegesen fennmaradó tűzveszélyes helyzetet megszünteti, vagy arra azonnal intézkedést kér,
- őrzési területén figyelemmel kíséri, hogy a esetleges tűz oltására készenlétben tartott tűzoltóeszközök (pl. tűzoltókészülék) meg van-e, ill. a készenlétben tartási helyen van-e, hiányosság esetén jelentést tesz illetékeseknek.

4.2.20./ Takarítók tűzvédelmi feladatai:

- a takarítási tevékenységük során a takarítók eltávolítják a szeméttartókban összegyűlt gyúlékony hulladékot, szemetet (pl. papírhulladék),
- megszüntetnek minden körülményt, mely tűzveszélyt jelenthet, szükség esetén intézkedést kérnek,
- a nézőtér takarítása során gyúlékony anyag használata tilos.
- munkájuk végeztével áramtalanítják a munkaterületet.

4.2.21./ Munkavállalók általános tűzvédelmi feladatai, kötelezettségei:

Minden munkavállaló, ott munkát végző, indokoltan ott tartózkodó (nem látogató, járókelő, stb !)......

- köteles megismerni jelen Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát, különösen a rá vonatkoztatható, valamint a dohányzás szabályira vonatkozó részeket, az betartani, alkalmazni, ill. végrehajtani,
 - köteles részt venni az előzetes, az időszakos, ill. rendkívüli tűzvédelmi oktatásokon,
 - köteles megismerni a tűzoltó készülékek, berendezések, tűzjelzők kezelését, szükség szerinti alkalmazását,
 - a munkaterületére vonatkozó technológiát betartja, a munkafolyamatok során használt munkaeszközöket, berendezéseket rendeltetésszerűen használja, rendellenes működés esetén jelentést tesz vezetőjének,
 - vezetője utasítására részt vesz, munkát végez alkalmoszerű tűzveszélyes cselekmény előkészítésében, lebonyolításában és tűzveszély mentesítésben, ill. felügyel arra, hogy a munka során és utána tűz ne keletkezzen,
 - tűzvédelmi szakvizsga meglétéhez kötött tevékenységet (pl. hegesztés, lángvágás) csak akkor végez, ha azzal a munkával megbízták és a szükséges, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik, ill. azt a munka során magánál tartja,
 - a tiltó, figyelmeztető táblák (különösen a dohányzást tiltó táblák) jelzéseit figyelembe veszi és betartja,
 - betartja a dohányzás szabályait,
 - tűz esetén köteles, alapesetben a tűzoltás vezetőjének, egyebekben pedig a létesítmény vezetőinek (ügyvezető igazgató, műszaki vezető, tűzvédelmi előadó, tűzmegeelőzési ügyeletes, más munkahelyi vezető), irányítása alatt, ennek hiányában saját hatáskörében köteles a tűz következtében veszélyeztetett személyek mentését megkísérelni, közvetlen, vagy közvetett életveszélyt megszüntetni, a **Tűzoltóság** felé a tűzjelzést megtenni, a tűz eloltását megkísérelni,
- Vállal-
- kozás vezetőit értesíteni, ill. szükség szerint segítséget kérni,

- amennyiben segíteni nem tud, ill. erre utasítást kap, a kijelölt menekülési útvonalon, a legrövidebb időn belül elhagyja a létesítményt..

4.2.22./ Nézőközönség tűzvédelmi feladatai:

A nézőközönségre ezen Szabályzat nem testál külön feladatokat, mivel a feladatok delegálása egyrészt nem lenne célszerű, másrészt komoly nehézségekbe ütközne. Ezért itt csupán egy olyan tűzvédelemmel kapcsolatos elvárhatósági szintet fogalmazunk meg, mely bármelyik büntetőjogi felelőségének tudatában lévő állampolgártól (jelen lévő nézőtől) jogosan elvárható.

Ezek a következők:

- veszély esetén a hangosbemondó, vagy a nézőtéri felügyelők utasításai alapján, a pánikkeltés mellőzése és nyugodt, türelmes viselkedés mellett, a kijelölt menekülési útvonalon elhagyja a nézőteret, a veszélyzónát, ill. Vállalkozás területét, nem akadályozva mások távozását,
- amennyiben az esetleges tüzeset, vagy káreset szempontjából hasznosítható ismeretekkel, képzettséggel, jártassággal rendelkezik és segíteni kíván, megkérési azt a vezetőt, aki a tűzoltást irányítja és utasítást kér arra, hogyan és hol segíthet,
- minden állampolgár (néző) Vállalkozás területén, csak és kizárólag önkéntes alapon és Vállalkozás valamely vezetőjének irányítása alatt végezhet segítő munkát,
- minden állampolgár (néző) kötelessége, hogy segítsen a bajba jutottakon, a tőle elvárható mértékig, pl. aki tűzvédelmi ismeretek birtokában van, az a tűzoltásnál segíthet, aki orvos, vagy egészségügyi dolgozó, az az elsősegély nyújtásban segíthet, stb., (törvényi előírás !),
- minden állampolgár (néző) köteles a bajba jutottak (pl. sebesültek) rendelkezésére bocsátani a birtokában lévő eszközöket, segítség céljára (pl. gépkocsiját, mobiltelefonját, stb.), (törvényi előírás !),
- aki segíteni nem tud, elhagyja a tüzeset, vagy káreset helyszínét, ill. annak környékét, hogy ne akadályozza azokat, akik a tűz-, vagy káresemény megszüntetésén munkálkodnak.

4.2.23./ Ideiglenes tűzoltásvezető feladatai:

Egy esetleges tűz esetén valakinek magára kell vállalnia a tűz oltásának vezetését. Azt, hogy ki legyen a tűzoltás vezető, nem lehet előre meghatározni, mivel nem lehet előre tudni, ki lesz akkor éppen a helyszínen, ezért csak általános szabályok állapíthatók meg.

Alap esetben a tűzoltás vezetője mindig az éppen jelen lévő legmagasabb beosztásban lévő ott munkát végző személy, vagy az általa erre a célra kijelölt személy. Amennyiben a tűz oltása közben, de **Tűzoltóság** megérkezése előtt magasabb beosztású személy érkezik a helyszínre, akkor az dönthet arról, hogy a korábbi tűzoltás vezető irányítson tovább, vagy ő veszi át az irányítást. Első esetben végre kell hajtania a tűzoltás vezető utasításait.

A tűzoltás vezető feladata a **Tűzoltóság** megérkezéséig tart, amikor is a **Tűzoltóság** tűzoltás vezetője veszi át az irányítást.

Feladatai a következők:

- amennyiben tüzesetről szerez tudomást, megállapítja, hogy nincs magasabb beosztású munkavégző a helyszínen,
- dönt arról, hogy saját maga irányítja a tűz oltását, vagy magánál alkalmasabb személyre bízta azt,
- hangos szóval értesíti a helyen lévőket arról, hogy ő az irányító személy,
- tájékozódik a tűz terjedelméről és arról, hogy van-e valaki közvetlen életveszélyben, szükség esetén mást is utasít a tájékozódásra,
- a fontossági sorrend megtartása mellett utasítja kollégáit a teendők elvégzésére, a közvetlen és közvetett életveszélyben lévők mentésére, **Tűzoltóság** felé történő tűzjelzés megtételére, kimentettek szükség szerinti elsősegély nyújtására, beleértve (ha szükséges) a mentők értesítését is, a tűz terjedésének megakadályozására, esetleg eloltására irányuló intézkedések megtételére, anyagi értékek mentésére, ill. más szükséges intézkedések megtételére,
- az utasításokat érthetően, rövid, egyértelmű mondatokban fogalmazza meg,
- az egyes teendőket igyekezzon a jó időkihasználás végett, lehetőleg párhuzamosan, megszervezni,
- csak olyan utasítást adjon, melyel nem veszélyeztetni kollégái testi épségét,

- ha a **Tűzoltóság** megérkezik, jelentést tesz az ügyek állásáról a tűzoltók parancsnokának és átadja a tűzoltás vezetését.
- Továbbiakban a tűzoltást vezető tűzoltó parancsnok rendelkezésére áll, annak utasításait végrehajtja, pl. szükség szerinti segítséget hozat, pl. anyagok elszállítására, szükség szerinti munkagépeket (pl. emelőgép) rendel a helyszínre, stb.

V.

5./ Tűzoltókészülékek készenlétben tartási rendje:

A Szabadtéri Színház területén a **7. sz. mellékletben** felsorolt tűzosztályú, oltóanyag-mennyiségű, ill. típusú tűzoltókészülékek vannak rendszeresítve, melyek az alanti táblázatban megadott maximális területek védelmére alkalmasak:

Tűzosztályok	Oltóanyag-mennyiség	Tűzoltókészülék típus	Készülékkel védhető terület
43A 183B C = 12 egység = 6 kg-os porraloltó tűzoltó készülék -- 1.000 m² alatt.			
55A 233B C = 15 egység = 12 kg-os porraloltó tűzoltó készülék -- 1.250 m² alatt.			
34B C = 2 egység = 2 kg-os gázaloltó tűzoltó készülék -- 50 m² alatt.			

A tűzoltókészülékek elhelyezésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

- A tűzoltókészüléket, helyiségekben lehetőleg a kijárat közelében kell elhelyezni, jól látható (lehetőleg megvilágított) helyen.
- A tűzoltókészüléket úgy kell elhelyezni, hogy az ne jelentsen akadályt az arra közlekedő személyek, ill. anyagmozgató eszközök, szállított anyagok számára. Az ne szűkítse le a járasszélességet. Tipikusan, helyiségek, folyosók sarkaiban, oszlopok (nem a járás felőli) oldalán, stb., szokás kijelölni a készenlétben tartási helyet. Tűzoltókészüléket nyílászáró szerkezetre, ill. olyan tárgyra, épületelemre felszerelni, mely elmozdulhat, vagy elmozdítanak, tilos.
- A tűzoltókészüléket olyan helyen kell elhelyezni, mely mindig hozzáférhető. A tűzoltókészülék elé bármilyen tárgyat pakolni, ott tárolni még átmenetileg is tilos. A tűzoltókészüléknek állandóan hozzáférhetőnek kell lennie.
- A tűzoltókészüléket célszerű (nem kötelező) a falra szerelni, úgy, hogy az könnyen levehető legyen. Célszerű olyan magasságba felszerelni, hogy a készüléken lévő, használati utasítást is tartalmazó címke szem magasságban, legyen. A készülék talpmagassága nem haladhatja meg a **135 cm-t**.
- Amennyiben a készülék felszerelésének nincsenek meg a feltételei (pl. mert a készenlétben tartási hely fala nem elég teherbíró), akkor a készülék a talajon állva is készenlétben tartható, de fent jelzett körülményeknek mindig fenn kell állni.
- A készenléti helyet szabványos piktogrammal kell megjelölni, melynek **2,2 méter** magasságban kell lenni, vagy olyan magasan, amennyire lehet, hogy jól látható legyen.

VI.

6./ Az egyes helyiségek, berendezések és anyagok használatára vonatkozó szabályok:

6.1./ A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok

Az építményeket, építmény részeket (helyiségeket, szabad tereket, tűzszakaszokat) a vegyes rendeltetésű épületeket csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési, telephelyi) engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően szabad használni.

A használatot, a tárolást, illetőleg az egyéb tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabad téren, veszélyességi övezetben, helyiségben tűzszakaszban építményben szabad folytatni.

A nem raktározás céljából létesült veszélyességi övezetben, építményben és szabad téren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.

A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadteréből, gépről, berendezésről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

Az éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedéllel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

Az éghető folyadékot, éghető és égést tápláló gázt szállító csőrendszerénél és tárolóedényénél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az éghető folyadék csepegését, elfolyását, illetve a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, illetőleg kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni és a felitatott anyagot az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

A „robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot (pl. benzin, aromás festékhígító) alkalom szerűen csak szabadban, vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

A nézőtér alatt éghető anyagot (pl. fa, szemét, stb.) tárolni még ideiglenesen is tilos.

A „robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, helyiségben, veszélyességi övezetben olyan ruha, lábbeli és egyéb eszköz (pl. szerszám) nem használható amely gyújtási veszélyt jelent (pl. sztatikus feltöltődés).

A munkahelyeken bármely tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz-, vagy a robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó táblát (piktogramot, feliratot) kell elhelyezni

A közmű nyitó-, zárószerkezetet, a tűzvédelmi főkapcsolót jól láthatóan meg kell jelölni.

A munkahelyeken (iroda, öltöző, próbaterem, stb.) az üzemeltetés alatt olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak nem szabad lezárni.

6.2./ Közlekedési utak tűzvédelmi szabályai:

Az intézmények tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, a vízszerezési helyekhez (tűzcsapok, fali tűzcsapok) vezető útjait, táplálási helyét állandóan szabadon kell tartani. A szabadtéri színpadot és nézőtér körülvéő korlátok közül azokat, amelyek eltávolítása segítheti a tűzoltók munkáját, könnyen eltávolíthatóra kell készíteni.

Az intézményben és annak helyiségeiben a villamos berendezések kapcsolóit, a közművek nyitó- és zárószerkezeteit, továbbá a tűzvédelmi berendezést (pl. a nézőtér raktár fali tűzcsapjai, kültéri tűzoltó vízforrások), felszerelést (pl. oltóhomok, vizeshordó), és készüléket (pl. tűzoltókészülékek) eltorlaszolni, a belső közlekedési utat, ajtókat és kiürítési utakat leszűkíteni, raktározás céljára felhasználni még átmenetileg sem szabad. A létesítmény folyosóit lépcsőit, belső közlekedési útjait állandóan szabadon kell tartani.

A nézőtéren az ülőhelyek megközelítésére szolgáló lépcsőkön, utakon, járatokon bármilyen tárgyat (pl. nagyméretű csomag) elhelyezni, a járásra szolgáló szélességet bármimódon leszűkíteni tilos.

A nézőtéren pótszéket elhelyezni, állóhelyet kialakítani tilos. A nézőtérre csak a tervekben megadott számú néző engedhető fel, mivel a gyártó csak ekkora terhelésre vállalt garanciát.

A nézőtéren elhelyezett összes ülést a padozathoz (állványszerkezethez) kell rögzíteni. Azokat a székeket, melyen nincsenek a padozathoz erősítve, egymáshoz kell rögzíteni (legkevesebb, hármas csoportokban). A páholy székeit (mivel ott olyan szűk a hely, hogy a székek felborulása lehetetlen), nem kell rögzíteni.

A lépcsőknél, ill. beesés-, leesés-veszélyes helyen korlátot, vagy fogódzót kell kialakítani, úgy hogy az megfeleljen a szabványos korlát követelményeinek.

A nézőtér alá illetéktelen személyek behatolását meg kell akadályozni. Oda csak engedéllyel szabad bemenni (pl. leesett tárgyakért), és csak akkor, ha a nézőtéren nem tartózkodik közönség.

A nézőtér szerkezetét, ill. a járófelület teherbírását a nézőtér felépítés utáni átadása előtt szakemberrel (statikussal) ellenőriztetni kell. Amennyiben az egyes elemek (pl. járófelület-elem) teherbírásával kapcsolatban kétely merül fel, azt ki kell cserélni megfelelő teherbírású elemre.

A nézőtér közelében elhelyezett BÜFÉ-knél az asztalokat és székeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy köztük a kijárat irányában legalább 1 méter széles út szabadon maradjon.

A nézőtér raktárban, díszletraktárban és egyéb raktárhelyiségekben a kijáráthoz vezető, legalább 1,2 méter széles közlekedési utat kell szabadon hagyni.

6.3./ Kijárat, vészkijárat tűzvédelmi szabályi:

A létesítmény nézőtéri részén a közönség közlekedését szolgáló kijáratok közelében jól láthatóan, „Kijárat” feliratú táblákat kell elhelyezni.

A létesítmény kapuinál biztonsági öröket kell elhelyezni. A kapukat úgy kell kialakítani, hogy azok egyetlen fogással kinyithatóak legyenek. A kapukat a létesítmény, nézők számára történő megnyitása után, addig, amíg a közönség el nem távozott a létesítményből bezárni (pl. kulccsal) tilos.

A nézőtéren jelölni kell a szektorok elnevezését és a nézőtérhez tartozó kijáratokat kihelyezett táblán, jól látható módon jelölni kell.

Kihelyezett táblákon (pl. a Dóm téren 4 db, azaz: 2 db balról, 2 db jobbról, ill. Újszedgen 2 db, azaz: 1 db balról, 1 db jobbról) jól látható módon jelölni kell a nézőtérrel. Ill. a létesítményből kivezető kiürítési (menekülési) útvonalakat, ill. kijáratokat.

6.4./ Éghető folyadék tárolható mennyisége és tárolásának módja.

Éghető folyadék tárolása üveg és műanyagpalackban, fém edényben:

Jól záró parafa dugóval dugaszolt üvegpalackban, vagy jól záródó kupakkal zárható, engedélyezett típusú műanyagpalackban, vagy fémedényben:

- az **I. tűzveszélyességi fokozatba** sorolt folyadékból (pl. denaturált szesz, acetón, könnyű és középbenzin, benzol, aromás hígító, egyéb alkoholos oldat) – éter és szénkéneg kivételével –

max. 2 liter

- a **II. tűzveszélyességi fokozatba** sorolt folyadékból (pl. nehézbenzin, lakk, terpentinolaj, stb.)

max. 3 liter

- -- a **III. tűzveszélyességi fokozatba** sorolt folyadékból (pl. fűtőolaj, gázolaj, zsírosított olaj, transzformátor olaj, stb.), **vagy**
-- a **IV. tűzveszélyességi fokozatba** sorolt folyadékból (pl. vágóolaj, kompresszorolaj, motorolaj, stb.)

max. 5 liter

tárolható.

A fentiekben meghatározott mennyiségek együtt is tárolhatók.

Az éghető folyadék vegyes tárolása és felhasználása estén – a teljes mennyiségre vonatkozóan – mindig a veszélyesebb folyadéokra vonatkozó előírásokat és használati szabályokat kell betartani.

Az éghető folyadékok felhasználásakor gondoskodni kell a helyiség megfelelő szellőztetéséről, illetőleg légcseréjéről. Abban a helyiségben, ahol az éghető folyadék felhasználása történik, tilos nyílt láng használata (ill. a dohányzás !), továbbá olyan tevékenység végzése, amely szikraképződéssel jár. Alkalomszerű tűzveszélyes cselekmény is csak engedéllyel végezhető, kizárólag azt követően, miután minden (fentiekben felsorolt) gyúlékony anyag el lett távolítva a helyiségből és alaposan ki lett szellőztetve.

Éghető folyadékkal tetőtérben, ill. a nízótéren tilos bármilyen tevékenységet, műveletet (pl. festés, tárolást) végezni.

Ezen tilalom alól kivételt képeznek a fodrászok által használt olyan éghető anyagok, melyeket a művészek, ill. egyéb szereplők fodrászati és sminkelési műveleteihez használnak. Ezen anyagokat csak az előadás előtt szabad a fodrászat helyére vinni, előadás után el kell távolítani. Előadás közben, ha nincs rá szükség, el kell zárni.

Éghető folyadék tároló edényét mindenféle sérüléstől védeni kell. A tárolóedényt a folyadék hőtágulási és illékonysági tulajdonságainak figyelembe vétele mellett szabad megtölteni.

Az

- „Robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba sorolt szilárd anyag és az I. tűzveszélyességi fokozatba tartozó éghető folyadékok csomagoló anyagát, vagy edényzetét **„robbanásveszélyes”**,
- a többi éghető folyadék csomagoló anyagát vagy edényzetét **„tűzveszélyes”**

felirattal kell ellátni.

6.5./ Pirotechnikai anyagok, hatástalanított színházi lőfegyverek és hatástalanított (vak) lőszer tárolásának, szállításának, kezelésének szabályai:

A pirotechnikai anyagok és lőszer – melyek az intézményben felhasználásra kerülnek – tárolása szállítása és kezelése alkalmával a vonatkozó BM rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani.

Vállalkozás arra törekszik, hogy előadásában lehetőleg ne használjon lőfegyvert, helyette imitáció legyen alkalmazva (fegyvernek látszó tárgy és csattanó hanghatás együtt), és lőfegyver használatára csak elkerülhetetlen esetben kerüljön sor.

Vállalkozásnál rendszeresített, vagy erre a célra bérbevett, hatástalanított, előírt vizsgálatokon átesett fegyvereket csak szabványos fegyverszekrényben szabad tárolni. Ugyanitt, a fegyverektől elkülönítve kell tárolni a fegyverekhez szükséges hatástalan (vak) lőszeret is, melyről lőszer felhasználási naplót kell vezetni.

Vállalkozás jelenleg nem rendelkezik fent leírt hatástalanított fegyverekkel, ill. lőszerrel és megfelelő képzettségű szakemberrel, így azt, ha ez szükséges az előadásokhoz más szervezetektől bérli. A bérleti szerződés megkötésekor Vállalkozás meggyőződik arról, hogy bérbeadó rendelkezik fentiekben leírt fegyverek tartásához szükséges engedélyekkel, a fegyverek „megfelelt” minősítésű vizsgálati jegyzőkönyveivel és megfelelő képzettségű szakemberekkel.

Vállalkozás jelenleg nem rendelkezik a fegyverek tárolásához szükséges fegyverszekrénnel sem, ezért a bérbeadási szerződésbe be kell venni, hogy a fegyvereket minden esetben csak a próbák és az előadás előtt hozzák a színpadhoz, majd ha már nincs szükség azokra, haladéktalanul visszaszállítják eredeti tárolóhelyükre.

Vállalkozás működési területén nem tárol pirotechnikai eszközt, nem foglalkoztat saját munkavállalói állományában pirotechnikust. Pirotechnikai eseményt kizárólag a színpadon rendez, az előadások színvonalának emelése céljából. Pirotechnikai esemény lebonyolítására minden esetben külső pirotechnikus vállalkozást bíz meg, aki rendelkezik a megfelelő feltételekkel (megfelelő végzettségű és jártasságú szakember, működési és egyéb engedélyek, stb.). Vállalkozás a pirotechnikai vállalkozással vállalkozási szerződést köt, melyben egyéb feltételek mellett tisztázzák az eseménnyel kapcsolatos speciális feladatok megosztását a Színház és a vállalkozás között (pl. ki intézi a rendőrségi pirotechnikai engedélyt, ki milyen biztonsági intézkedést fogantat, stb.).

Pirotechnikus a megrendelt pirotechnikai eseményt minden esetben a legnagyobb körültekintéssel készíti elő, és hajtja végre, azon közreműködők részletes kioktatása mellett, akik közreműködése feltétlenül szükséges az esemény lebonyolításához.

Pirotechnikus minden esetben csak annyi pirotechnikai anyagot tárol a helyszínen, amennyi egy előadáshoz szükséges és azt is csak közvetlenül az előadás előtt rakodja be. A pirotechnikai anyag (mely fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyag) megfelelő tárolásáról, biztonságos elzárásáról, ill. szükség szerinti őrzéséről pirotechnikus gondoskodik, pl. ADR engedélyes gépkocsi. Átmenetileg tárolt pirotechnikai anyagok közelében a pirotechnikus mindig legalább 1 db 34A – 183 B - C oltóképességű porraloltót helyez el.

Pirotechnikus köteles megismerni és betartani, jelen szabályzatban foglaltakat.

6.6./ Világító és villamos berendezésekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok:

Az „robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségekben (akkumulátor helyiség) csak robbanást nem okozó, a „tűzveszélyes” osztályba sorolt építményben, helyiségben, veszélyességi övezetben pedig csak környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítást szabad használni.

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

A villamos berendezések és az éghető anyagok között olyan távolságot kell megtartani, hogy az, az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Nagyteljesítményű színpadi reflektorok (1000 Watt-nál nagyobb) előtt legalább 2 méter, mellette pedig legalább fél méter biztonsági távolságot kell tartani, azaz ezen belül lehetőleg semmilyen, éghető anyagból készült tárgyat, díszletelemet pedig egyáltalán nem szabad elhelyezni.

Vállalkozás helyiségeiben, szabad terein csak és kizárólag villamos világítás alkalmazható. Színpadi nem villamos világítási imitációk (fáklya, gyertya, mécses, stb.) nem számítanak világítási tevékenységnek, annak ellenére, hogy az ilyen eszközök használatának betanítása, ellenőrzése, meggyújtása, jelenet utáni eloltása a világosítók feladata.

Az előadáson használt színszűrő és lámpaernyő kivételével nem szabad elhelyezni éghető anyagokat a világító berendezésben, ill. közvetlen előtte, ill. mellette.

A színpad mögötti közlekedő utakat és tartózkodó helyeket biztonsági és lábvilágítással kell ellátni. A nézőtérben a közlekedő utakat és a lépcsőket lábvilágítással kell ellátni.

A biztonsági és lábvilágítást minden előadás előtt ki kell próbálni.

A tűzvédelmi főkapcsoló és csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, valamint biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

Villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket (pl. számítógép, asztali lámpa, stb.) a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezés esetén a villamos hálózatról le kell választani.

Minden villamos berendezést, ha jogszabály, vagy kötelező nemzeti szabvány másként nem rendeli:

- az „**Robbanásveszélyes**” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, vagy szabad téren legalább **3 évente**,
- a „**tűzveszélyes**” és „**nem tűzveszélyes**” osztályba tartozó helyiségekben vagy szabad téren legalább **6 évente**.

tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatnak kell alávetni és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni. Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzésére csak arra megfelelő végzettséggel és jogosultsággal rendelkező szakember, vagy vállalkozás bízható meg. A felülvizsgálat tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, mely jegyzőkönyvnek „**MEGFELELT**”, vagy „**NEM FELELT MEG**” minősítést kell tartalmaznia.

Csak szabványos, gyárilag készített, engedélyezett típusú biztosíték használható. Gyárilag készített biztosítékot átalakítani, javítani, túlbiztosításra kialakítani („patkolni”) **SZIGORÚAN TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES, valamint TŰZVESZÉLYES** cselekmény, mely kár, ill. baleset bekövetkezte estén büntetendő is !!!

6.7./ Villámvédelmi berendezésekre vonatkozó tűzvédelmi előírások:

Telephelyeken tűzvédelmi kockázatértékelést kell végeztetni, arra illetékes, a tevékenységre megfelelő képzettséggel és engedéllyel rendelkező szakemberrel. A kockázatértékelés eredményért jegyzőkönyvbe kell foglalni és meg kell őrizni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell azt, hogy a telephelyeken hol, mely létesítményen és milyen villámvédelmi berendezést kell létesíteni, ill. hogy ilyen melyek azok a helyek, épületek, ahol erre nincs szükség.

A villámvédelmi berendezést a vonatkozó belügyminiszteri rendelet szerint kell létesíteni és a vonatkozó, kötelező érvényű nemzeti szabvány szerint kell időszakosan felülvizsgálni.

A villámvédelmi berendezést, ha jogszabály, vagy kötelező érvényű nemzeti szabvány másképpen nem rendelkezik:

- a „**robbanásveszélyes**” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, vagy szabad téren **legalább 3 évenként**,
- a „**tűzveszélyes**” és „**nem tűzveszélyes**” osztályba tartozó építményben, vagy szabad téren **legalább 6 évenként**,

villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatnak kell alávetni és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni. Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzésére csak arra megfelelő végzettséggel és jogosultsággal rendelkező szakember, vagy vállalkozás bízható meg. A felülvizsgálat tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, mely jegyzőkönyvnek „**MEGFELELT**”, vagy „**NEM FELELT MEG**” minősítést kell tartalmaznia.

6.8./ Tűzjelző és tűzoltó eszközökre vonatkozó tűzvédelmi előírások:

A városi vonalat adó telefonkészülékek mellett jól látható helyen fel kell tüntetni

- a tűzoltók: **105,**
- a tűzoltók: **105,**
- a rendőrség: **107,**
- és a segélyhívó: **112,** telefonszámát.

A Szabadtéri egész területén, építményeken és szabad tereken közvetlen tűzvédelmére, tűzoltó készülékeket és fali tűzcsapokat, valamint tűzoltó felszereléseket (színpadon vizes hordó, tűzoltó homok, lapáttal, tűzoltó ponyva) kell biztosítani.

A létesítmény épületeiben és szabad terein a szükséges mennyiségű olyan oltóképeségű tűzoltó készülékeket kell készenlében tartani, melyek alkalmasak az ott esetlegesen keletkező tüzek oltására.

Tűzoltó készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot (pl. homok lapáttal, vizeshordó vödörrel) jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a kijárat, illetve a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, helyükről eltávolítani, vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni tilos.

Jogszabály és nemzeti szabvány előírásainak megfelelően időszakonként erre megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy vállalkozással ellenőriztetni kell, az alant felsoroltak szerint:

- fali tűzcsapokat.....: **évente,**
- tűzoltó készülékeket (belső ellenőrzés).....: **évente,**
- tűzoltókészülék (szakember által).....: **évente**
- egyéb eszköz esetén.....: **félévente,**
- vizes hordót (homokot – ha van).....: **előadások előtt.**
- tűzjelző berendezést.....: **negyedévente**

Az ellenőrzések eredményét (kivéve a műszakos ellenőrzést) írásban dokumentálni kell, az esetleges hiányosságot pótolni kell. Az a berendezés, amelynél az előírt ellenőrzés elmaradt, nem tekinthető üzemképes állapotúnak.

6.9./ Tűzjelzés szabályai:

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, a Tűzoltóságnak azt késedelem nélkül köteles bejelenteni. Ez alól csak az életmentési, vagy közvetlen életveszély elhárítási tevékenységet végzők kivételek, addig, amíg ezt a tevékenységet végzik.

A Tűzoltóság a 105-ös telefonszámon hívható!

A tűz jelzéséhez mindenki, minden szükséges eszközt (pl. mobiltelefon) ellenszolgáltatás nélkül köteles, a jelző személy rendelkezésére bocsátani.

A **Tűzoltóság** felé történő tűzjelzésnek az alábbiakat tartalmazni kell:

- a bejelentő nevét és telefonszámát (ahonnan a tűzjelzést adta),
- a tűz pontos helyét,
- mi ég, milyen kiterjedésben,
- emberélet van e veszélyeztetve,
- a tűz mit veszélyeztet,
- ha előadás van, körülbelül hány fő tartózkodik a nézőtéren.

A **Tűzoltóság** közreműködése nélkül eloltott, vagy emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzeket is kötelezően be kell jelenteni a **Tűzoltóságnak**, fenti telefonszámon, amint arra alkalom nyílik (pl. biztosítással összefüggésben). A Tűzoltóság az ilyen tüzeket is kivizsgálja.

6.10./ Iroda helyiségek tűzvédelmi előírásai:

Irodahelyiségben villanyrezsó, hősugárzó, kávéfőző, ill. más hőtermelő eszköz csak az ügyvezető igazgató engedélyével üzemeltethető. A hőtermelő eszközök és a mellettük lévő éghető anyagok (pl. papír) olyan távolságot kell megtartani, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Hősugárzóknál a sugárzás irányában legalább 1 méteres, egyéb irányban pedig 80 cm-es távolságot kell biztosítani, minden éghető anyagtól.

Villanyrezsót használat közben, éghető anyagtól legalább 30 cm-es távolságban szabad elhelyezni.

Elektromos üzemű hőtermelő eszköz alá (pl. kávéfőző, teafőző, rezsó, stb.) nem éghető anyagú (pl. fém) alátétet kell helyezni.

Csak kifogástalan műszaki állapotú berendezést, szabályosan szerelt dugvillát és dugaszoló aljzatot szabad használni.

A helyiségben lévő elektromos berendezéseket (számítógép, számológép, telefontöltő, stb.) a tevékenység befejezése után áramtalanítani kell, a hálózatról le kell választani.

Irodákban tilos a dohányzás. Dohányozni csak a kijelölt helyeken szabad. Kijelölt dohányzóhelyet táblával kell megjelölni és csak a nemdohányzók védelmére hozott törvényben leírt feltételeknek megfelelő helyiséget, vagy szabad teret szabad dohányzóhelynek kijelölni. Irodát dohányzó helynek kijelölni TILOS.

Egyéb gyújtóforrás (pl. gyufa, gyertya, öngyújtó, stb.) bármilyen célra történő használata TILOS !

A felsorolt villamos berendezéseket a feltételek megléte esetén a számára kijelölt helyen szabad használni.

Irodákban I. és II. tűzvesélyességi fokozatba tartozó anyagot (pl. benzin, aceton, alkohol, vagy annak oldatai, stb.) bevinni, tárolni még átmenetileg sem szabad.

Az irodából utolsóként eltávozó személy köteles az áramtalanítás tényéről meggyőződni, ill. minden olyan körülményt köteles megszüntetni, amely egy esetleges tűz okozója lehet.

6.11./ Irattárra, kottatárra vonatkozó tűzvédelmi szabályok:

A helyiséget kizárólag iratok tárolására szabad használni. A tároló állványoknak, polcoknak nem éghető anyagból kell készülniük (pl. fémpolc).

Az állványok között legalább 80 cm széles közlekedő utat kell biztosítani.

A helyiségben bármilyen hőfejlesztő eszközt bevinni, ott használni TILOS !

Az iratanyagok és a központi fűtőberendezés fűtőteste között legalább 50 cm távolságot kell biztosítani.

Radiátorra, és egyéb hőt leadó fűtőtestre iratanyagot még átmenetileg sem szabad helyezni.

Tűz oltás céljára a helyiségben legalább 1 db 34A – 183 B - C oltókéességű porraloltó készüléket kell készenlétben tartani.

Irattárban, kottatárban a dohányzás, vagy nyílt láng használata TILOS. Erre utaló tiltó táblát, ill. feliratot kell kihelyezni a bejáratnál, ill. a helyiségen belül.

Irattárban, kottatárban csak az oda beosztott és belépésre jogosult személy mehet be. Ott illetéktelen személy nem tartózkodhat.

6.12./ Színházi rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi előírások:

Idegen szervezet részéről tartott előadások, rendezvények, stb. esetén a bérleti szerződésnek tartalmaznia kell felhívást a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban (műszaki irányelvekben) és jelen tűzvédelmi szabályzatban foglalt előírások maradéktalan betartására. Ezen túlmenően a szerződéseknek tartalmazniuk kell mindazon tűzvédelmi előírásokat is, amelyek az előadások rendjét és a szolgálat zavartalan ellátását hivatott biztosítani.

Különleges esetben (pl. rendeltetéstől eltérő használat (ünnepség, naggyűlés, stb.)), az aktuális eseményre külön tűzvédelmi tervet kell készíteni, melynek egy példányát, a rendezvény megtartása előtt, az engedélykéressel együtt le kell adni a **Tűzoltóságnak**. A tűzvédelmi tervnek tartalmazni kell legalább a következőket:

- tervezett maximális létszám,
- alapterület sematikus rajza, bejelölve rajta:
 - menekülési útvonalak
 - vészkijáratok helye, méretei,
 - tűzoltó eszközök telepítési helyei,
- kiürítési számítások,
- egyéb intézkedések.

A tűzvédelmi tervet tűzvédelmi képesítéssel rendelkező szakembernek kell elkészítenie, aki a terv végén nyilatkozik arról, hogy a számítások és a megtett intézkedések alapján megfelelőnek tartja az építményt a rendezvény lebonyolítására.

A bérleti szerződésben foglaltakról, továbbá a vonatkozó tűzvédelmi előírásokról az idegen szervezet köteles bizonyíthatóan tájékoztatni saját személyzetét.

A színház nézőterén az eseti tűzoltói rendezvényügyeletet ellátó két fő részére (kijelölt helyen) ülőhelyeket kell fenntartani. A fenntartott ülőhelyeket „Tűzoltói ügyelet” felirattal kell ellátni.

Közönség jelenlétében tartott próbán (pl. főpróba), vagy előadáson jelen kell lenni egy tűzvédelmi képzettségű személynek (tűz megelőzési ügyeletes), akinek feladata az, hogy ellenőrizze a tűz megelőzésére minden intézkedés megtörténtét. Tűzoltói rendezvényügyelet esetén köteles kikérni a jelen lévő ügyeletes tűzoltó véleményét is.

A közönség jelenlétében tartott minden előadáson és főpróbán jelen kell lenni az intézmény igazgatóját képviselő, intézkedésre jogosult felelős vezetőnek.

Előadásokon, ill. díszletes próbákön jelen kell lenni egy olyan személynek, aki a villamos berendezések használatában jártas, a tűzvédelmi és biztonsági tudnivalókról kioktatott, továbbá egy olyan személynek is, aki intézkedésre jogosult.

Minden előadáson, főpróbán, díszletes és világosítással tartott próbán egyidejűleg jelen kell lenni egy színpadi (pl. színpadmester) és egy világítási (pl. fővilágosító) szakembernek.

Előadások és próbák alkalmával úgy kell megállapítani a közreműködők számát, hogy a színpadon az alapterület minden négyzetméterére legfeljebb egy személy juthasson (pl. a statiszták létszáma)..

A létszámba nem számíthatók be a színpadon állandó szolgálatot teljesítő személyek, az alapterületbe pedig a díszletfalak mögötti terület (hátsószínpad).

Előadások, próbák ideje alatt illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak színpadon.

Előadás befejezésével a nézők, művészek és műszaki dolgozók eltávoztása után a következő kijelölt személyek kötelesek átvizsgálni az alábbi helyiségeket:

- **nézőtéri személyzet** -- nézőteret, valamint a közönség által használt valamennyi kapcsolódó helyiséget (pl. közönség BÜFÉ, WC, dohányzásra kijelölt területek, egyéb területek, stb.)
- **Ügyelő, színpadmester és a fővilágosító** -- a színpadi részt, valamint az ahhoz kapcsolódó és az előadás alatt használt egyéb helyiségeket.
- **Biztonsági őr** -- öltözőket, irodát, WC-ket, fürdőket, BÜFÉ-ket, konténerek környéke.

Ellenőrzésük során kötelesek megszüntetni minden olyan szabálytalanságot, amely tűz okozója lehet.

A Szabadtéri Színpadon tartott rendezvények alkalmával a világosító, ill. a hangosító fülkében csak az oda beosztottak tartózkodhatnak.

6.13./ Színpadra vonatkozó tűzvédelmi szabályok:

A színpadon a díszletek részeként elhelyezett függönyöket, egyéb szövet alapú drapériákat lehetőleg lángmentesítő szerrel gyárilag hatásosan kezelt anyagból kell elkészíteni. Ebben az esetben a kezelés hatásosságát a gyártó ellenőrzi és annak eredményéről igazoló okiratot bocsát ki, melyet a forgalomba hozó kereskedelmi egységtől meg kell kérni és a végső kiselejtezésig meg kell őrizni. Ha nem gyárilag kezelt drapéria kerül felhasználásra, azt lehetőleg utólag kell kezelni lángmentesítő szerrel, oly módon, hogy az hatásos legyen.

A lángmentesítő szerrel való kezelésről első sorban a díszlettervező dönt. Ezen kívül előírhatja még a **Tűzoltóság** tűzvédelmi ellenőre, az ügyvezető igazgató, a műszaki vezető, és a rendező.

A színpadon elhelyezett díszletek lehetőleg égéskésleltető szerrel legyenek kezelve

A felújított díszletek lehetőleg ismételten égéskésleltető szerrel legyenek kezelve. A folyamatosan használt díszleteket lehetőleg évente ismételten égéskésleltető szerrel legyenek kezelve. Az égéskésleltető szerrel való kezelést a színpadon a díszítők végezzék el a próbák megkezdése előtt, úgy, hogy annak legyen ideje megszáradni.

A díszletek égéskésleltető szerrel való kezelésének hatásosságát (amennyiben megtörtént a kezelés) próbadarabok felhasználásával a főigazgató által írásban megbízott személy, vagy személyek végzik, a vonatkozó szabvány figyelembe vételével.

Díszletek, vagy díszletelemek lángmentesítését fenti személyeknél indítványozhatja a scenikus, a díszletgyártás vezetője, a tűzvédelmi előadó, a rendező asszisztens, a színpadmester, a kelléktár vezető, a fővilágosító, az ügyelő, a pirotechnikus, és minden olyan személy, aki alapos okát tudja adni javaslatának.

A színpadi részen a körfüggöny, vagy esetenként a használatban lévő körfüggöny és a mögötte lévő díszletek között legalább 1 méter széles közlekedési utat szabadon kell hagyni, megfelelő munkahelyi, de legalább lábvilágítással ellátva.

A színpad körül az 1 méteres közlekedési utakat úgy kell biztosítani, hogy a kezelési táblák, helyek, tűzoltó felszerelések, vizes hordó, stb. szabadon hagyása biztosítva legyen.

A színpadon szükséges díszletek és kellékek elhelyezését úgy kell eszközölni, hogy a színpadi berendezések (pl. színpadgépezet kezelési helye), valamint a tűzoltó felszerelések (pl. tűzoltó készülékek, vizeshordó, homokos hordó), szabadon könnyen hozzáférhetők legyenek.

A színpad belső részének kiképzésénél valamennyi teherhordó szerkezetet, a világosító tornyokat, Tomket állványt, nem éghető anyagból, ezek burkolatát pedig legalább nehezen éghető anyagból kell kialakítani.

Előadások és próbák alkalmával úgy kell megállapítani a közreműködők számát, hogy legfeljebb 1 személy jusson a színpad alapterületének minden 1 négyzetméterére. A létszámba nem számíthatók be a színpadon állandó szolgálatot teljesítő személyek, az alapterületbe pedig a díszletfalak mögötti hátsó és oldal területek.

Előadások ideje alatt illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak a színpadon. A szereplők csak az ügyelő hívására jelenhetnek meg a színpadon. Idegen személy ill. családtag (pl. gyerekek szerepeltetésénél) a színpadon nem tartózkodhat.

A darabban résztvevő művészek és szereplők jelenésükre várva sem akadályozhatják a színpadi kijáratokhoz, a kezelő és biztonsági berendezésekhez vezető utakon a közlekedést.

6.14./ Színpadi tűzveszélyes cselekmények:

Minden alkalommal, amikor az előadásban tűzveszélyes cselekményt kell végrehajtani, a cselekmény végzéséhez Vállalkozás ügyvezető igazgatójának külön írásos engedélyt kell kibocsátania, mely engedélyben rögzíteni kell a tűzveszélyes cselekmény pontos lefolyását, helyét a színpadon, a vele kapcsolatos tűz megelőzési intézkedéseket, a végrehajtó, a betanító és a felelősök neveit, ill. egyéb fontos körülményeket. A „színpadi tűzveszélyes cselekmény engedélyezését” a rendezőnek is alá kell írni.

A „Színpadi tűzveszélyes cselekmény” mintanyomtatványa az **3. sz. mellékletben** található.

A színpadi tűzveszélyes cselekmény végzésével kapcsolatos eseti tűzvédelmi előírásokra ki kell oktatni a cselekmény végrehajtóját, vagy végrehajtóit (pl. színész), ill. azok segítőit. Bonyolultabb tűzveszélyes cselekmény esetén (pl. ha a tűzveszélyes cselekménnyel egyidőben más veszélyes körülmény is (pl. kaszkadőr igénylő jelenet) is jelen van a színpadon) az oktatás tényét és tartalmát jegyzőkönyvbe kell foglalni, az érintettek aláírásával.

A színházi hagyományoknak megfelelően a világítással kapcsolatos színpadi tűzveszélyes cselekmény előkészítése, lebonyolítása minden esetben a Világosító Tár feladata. A cselekményhez szükséges kellékek megfelelő minőségben való beszerzése, biztosítása a Kellék Tár feladata.

Egyéb, nem világítással kapcsolatos tűzveszélyes cselekmények (Pl. gyufagyújtás, papír, egyéb anyagok elégetése, a dohányzás különböző formái (cigaretta, szivar, pipa), kistűzijátékok alkalmazása, stb., előkészítése, lebonyolítása, a szükséges eszközök, kellékek megfelelő minőségben való beszerzése, biztosítása a Kellék Tár feladata.

Takarásban meggyújtott dohányterméket (pl. cigaretta), vagy világító eszközt (pl. gyertya, fáklya, stb.) csak az arra kijelölt személy (pl. kellékes, vagy világosító) gyújthatja meg.

Minden esetben pontosan meg kell határozni azt, hogy az égő eszközzel (cigaretta, fáklya, stb.) hol kell a színpadra lépni, hol lehet a színpadon járkálni, tartózkodni és hol lehet kijönni, közben hol lehet pl. a cigarettával hamuzni, vagy a fáklyát, gyertyát, stb. hova lehet letenni. Meg kell határozni azt, hogy az égő eszközt ki, hol és hogyan oltja el, valamint azt, hogy a jelenet végrehajtását milyen tűz megelőzési intézkedéseknek kell megelőzni.

Minden esetben ügyelni kell, hogy az égő eszköztől a gyúlékony jelmezek, díszletelemek, hajak megfelelő távolságban legyenek. Szükség esetén ezeket a távolságokat meg is kell határozni.

Színpadon történő dohányzás esetén, a darabtól függetlenül hamutartó(ka)t kell elhelyezni a színpadi bútorokon (pl. asztal). Olyan esetben, amikor a művész a szerep szerint eltapossa a cigarettát, a színpadon pontosan meg kell határozni az eltaposás helyét és biztonságos módját.

Színpadon bármilyen égés-fényt hasznosító világító eszköz (viasz, vagy stearin gyertya, mécses, fáklya, viharlámpa, stb., kézben tartva, tárgyra, bútorra helyezve, gyertyatartóban, falikaron, felhúzható csilláron, stb.) csak abban az esetben használható, ha az égő eszköz használat közben nem kerülhet könnyen gyulladó anyagok közelébe, ill. az égő eszköz megfelelő módon lett rögzítve a tartóhoz. Falikar alkalmazása esetén a gyertya a díszletfalhoz nem lehet közelebb 30 cm-nél. Falra erősített fáklyatartó alkalmazása esetén a fáklya, égő része a díszletfalhoz nem lehet közelebb 60 cm-nél.

Minden égő eszközt a tartójukban úgy kell rögzíteni, hogy azok onnan ne eshessenek ki, ill. falraszerelt tartó esetén semmiképpen ne kerülhessenek közelebb a díszletfalhoz, mint az előírt távolság.

Az előadásokat lehetőleg úgy kell megtervezni, és betanítani, hogy tartó nélküli gyertya ne kerüljön a színre, vagy esetleg csak úgy, hogy azt a szereplők kézben tartsák, és veszély esetén azonnal elfújhassák. Tartó nélküli gyertyát, fáklyát, egyéb égő világító eszközt bárhová letenni tilos, azt még a színen is csak a tartójába helyezve szabad letenni.

Égő világító eszközt függöny, más drapéria, valamint egyéb gyúlékony tárgy, anyag, díszletelem közelében elhelyezni, a biztonsági távolságon belül tilos.

Fáklya a színpadon csak a legnagyobb elővigyázatosság mellett használható. Ha a szereplők részére a színfalak mögött készítenek elő fáklyákat, azok meggyújtását ill. használat utáni eloltását csak az azzal megbízott és kioktatott világosító munkavállalók végezhetik, az oda készített vizes, vagy homokos vödörben.

A 3 méternél alacsonyabb díszletek alatt égő fáklyával tartózkodni tilos.

Éghető folyadékkal táplált fáklyát, ill. szurokfáklyát használni tilos. Színpadon kizárólag erre a célra gyártott biztonsági fáklya, vagy rugós, gombnyomásra eloltódó fáklya használata engedélyezett.

Lánggal égő világítási eszközt (mécses, gyertya, fáklya, stb.) gyermek kezébe adni tilos, ill. más tűzveszélyes cselekménynél gyermekek közreműködését igénybe venni szintén tilos.

Egyéb, nem világítási célú tűzveszélyes cselekmények (dohányzás, gyufagyújtás, tárgyak (pl. levél) elégetése, stb.) előkészítése, betanítása, ügyvezető igazgató általi engedélyeztetése, tűzvédelmi előadóval való egyeztetése és lebonyolítása a kelléktár vezető, ill. a kellékes munkavállalók feladata.

Pirotechnikus közreműködését nem igénylő kistűzijátékok látványelemként való alkalmazásakor (pl. füstpatron, görögtűz, stb.) gondoskodni kell arról, hogy az anyag olyan nem éghető anyagú edényben legyen elhelyezve, hogy abból az esetlegesen a magas hőmérséklet miatt megfolyósodó égő anyag ne folyhasson ki.

Kistűzijátékok alkalmazásakor az 1 méteres biztonsági távolságot minden esetben be kell tartani. Ezen a távolságon belül semmilyen gyúlékony anyag, jelmez, gyúlékony díszletelem, stb. nem lehet a tűzeffekt alatt és közvetlenül utána, amíg a gyújtási veszély fennáll.

A „Sínpadi tűzveszélyes cselekmény” elkészítésének ügyrendje a **4. sz. mellékletben** található.

6.15./ Pirotechnikai cselekmények a színpadon:

Pirotechnikai esemény a Színházban kizárólag a színpadon bonyolítható le kizárólag próba, vagy előadási céllal és kizárólag szerződött pirotechnikus közreműködésével.

Ha az előadás pirotechnikai hatást igénylő cselekményt igényel, akkor a darab előkészületei során külső, megfelelő engedéllyel rendelkező pirotechnikust kell megbízni az esemény lebonyolításával. A pirotechnikussal vállalkozási szerződést kell kötni az esemény, vagy esemény sor lebonyolítására.

A rendező a pirotechnikai eseményt a pirotechnikus közreműködésével tervezi meg.

A pirotechnikai eseményről külön tervet kell készíteni, mely a pirotechnikus feladata. A pirotechnikai tervnek tartalmaznia kell az esemény helyszínrajzát, bejelölve az egyes részesemények helyét, díszletek, kellékek és szereplők helyét, távolságait, valamint tartalmazni kell az egyes effektekhez felhasználni kívánt pirotechnikai anyagok listáját, feltüntetve a biztonsági távolságokat és felhasznált mennyiségeket, beszerzési forrását. Tartalmazni kell továbbá az esemény rövid leírását, és a darab tervezett szériaszámát.

Rendező az előzetes terveknek megfelelően tanítja be a szereplőknek azt a jelenetet, amelyben a pirotechnikai esemény történik.

A pirotechnikus minden alkalommal az előzetes terveknek megfelelően hajtja végre a pirotechnikai eseményt.

A közreműködő szereplők betanítása a pirotechnikus feladata.

Pirotechnikai esemény izzógyújtós indítását minden esetben takarásból a megfelelő időpillanatban, kellő körültekintés után kizárólag a pirotechnikus eszközölheti.

Vállalkozás területén pirotechnikai anyag nem tárolható. A pirotechnikus az előadáshoz szükséges pirotechnikai anyagokból kizárólag egy előadáshoz szükséges mennyiséget szállít, a színpad közelébe, közvetlenül az előadás megkezdése előtt. A pirotechnikai anyagot csak biztonságos helyre szabad letenni, hőforrástól, egyéb gyújtóhatástól távol és a felhasználásáig folyamatosan őrizni, vagy őriztetni kell.

A pirotechnikai esemény után amint lehet, a pirotechnikus feladata a mentesítés, azaz a keletkezett égéstermékeket el kell takarítani, szükség esetén (ha gyújtóforrást jelent) vízben, vagy más módon le kell azt hűtenie.

Ha az odaszállított pirotechnikai anyag nem fogy el, akkor a megmaradt anyag azonnali elszállítása is a pirotechnikus feladata. Pirotechnikus feladata (ha ez szükségessé

válí, a pirotechnikai anyagok átmeneti tárolása, erre alkalmas helyen (pl. ADR engedélyes, zárható rakterű gépkocsi).

Pirotechnikusnak a pirotechnikai eseményt, ill. eseményeket egyeztetnie kell a tűzvédelmi megbízottal, aki azt a színpadi tűzveszélyes cselekmény engedélyen részletesen feltünteti, a felelősök pontos megnevezésével.

6.16./ Színpadi lőfegyver használat:

Színpadon hatástalanított fegyver (pisztoly, puska, géppisztoly, stb.) használatát, vak-tölténnyel való lövést, amikor torkolattűz létrejöttével kell számolni, csak a Vállalkozás által írásban megbízott, a Rendőrség illetékes szervei által kibocsátott fegyvervizsgálóval rendelkező személy készíthet elő, taníthat be, bonyolíthat le.

Lehetőleg kerülni kell a színpadon a valódi, hatástalanított lőfegyver használatát, ha ez megoldható, akkor nem igazi fegyver és hangeffektus együttes hatását kell alkalmazni.

A lövési műveletet lehetőleg a fegyvervizsgálóval rendelkező személy, vagy lövész élősportoló hajtsa végre a színpadon, mint statiszta. Ha feltétlenül szükséges az, hogy színész, vagy más szereplő kezében legyen a fegyver a jelenet alatt, akkor a fegyvervizsgálóval rendelkező személy tanítja be a lövés, vagy lövések mozdulatait és a vele kapcsolatos óvintézkedéseket. A betanított személynek a fegyvervizsgálóval rendelkező személy adja át a fegyvert, közvetlenül a jelenet előtt és a jelenet után, amint lehet szintén ő veszi el. Illetéktelen személy kezébe fegyvert adni tilos.

A fegyvert, ill. a torkolattűzet lövéskor tilos gyúlékony anyagra irányítani. Tilos a fegyvert a közönségre irányítani. Emberre (szereplőre, vagy szereplőkre) tilos célózni. A lövés irányát minden esetben pontosan előre meg kell határozni. Ember irányába (nem rá célózva) való lövés esetén 3 méter biztonsági távolságot be kell tartani. Ember feje felé tilos löni, még akkor is, ha nem rá céloznak.

A fegyvereket és a külön tárolt vak lőszerket a fegyverszekrényből csak a jelenet előtt szabad kivenni és a jelenetet követően a fegyvertisztítás befejezése és a lőszer-nyilvántartás kitöltése után újból be kell zární a fegyverszekrénybe.

6.17./ Színpadon elhelyezett bevilágító lámpák:

Színpadon elhelyezett lámpák, reflektorok, fényvetők, stb. a hasznos fény kibocsátásuk mellett káros, a környezetre esetlegesen gyújtásveszélyt is jelentő hőt is kibocsátanak magukból, különösen a világítás fő irányában. Ezért tűzvédelmi szempontból ezek tűzveszélyességével is számolni kell.

Színpadon elhelyezett lámpák, fényforrások részére felállított állványok, létrák lábait -- a gördülőállványok kivételével -- felborulás megakadályozására, a színpadpadlóhoz kell rögzíteni. Statívokra, létrákra szerelt világítási eszközöket ugyancsak biztosítani kell leesés ellen. Tomket állványra szerelt lámpákat második biztosítással is (karabinerrel záródó drótkötél hurok) védeni kell leesés ellen.

Színpadon elhelyezett világító berendezések, különösen a nagyteljesítményű (500 W feletti) lámpák előtt és mellett a következő biztonsági távolságokat kell betartani:

- A lámpa mögött és mellett.....: **minimum 30 cm.**
- A lámpa előtt.....: **minimum 2 méter.**

Gondoskodni kell arról, hogy függönyök, díszletelemek, egyéb drapériák, ill. más drapériák még véletlenül se juthassanak a világítóeszköz közel, vagyis a biztonsági távolságon belül. A díszletelemeket rögzíteni kell, a függönyöket ki kell kötni, vagy az alját homokzsákokkal le kell súlyozni, hogy még a légáramlat se lendíthesse azokat a lámpák közelébe.

A díszletek mögött az előírt 1 méter széles közlekedési utat mindenkor meg kell tartani, hogy a két oldal közötti közlekedés nehézsége ne veszélyeztesse a felállított világítóeszközök, a díszletek stabilitását, ill. a függönyök, drapériák ne kerülhessenek a hőt kibocsátó lámpák közelébe, de legfőképpen elébe.

A színpadon, ill. a színpad fölött kizárólag zárt burkolatú lámpák, fényvetők és egyéb világító eszközök használhatók, hogy egy esetleges fényforrás-robbanásakor (ami ismert jelenség a világítástechnikában) a széthulló forró üvegdarabok, fémrészecskék ne juthassanak ki a lámpából, gyújtóforrást jelentve a színpadi környezetre.

Elektromos kapcsolatokat, csatlakozásokat mindenkor az érvényben lévő szabványoknak megfelelően kell létesíteni, nemcsak az érintésvédelem okán, hanem a vezetékek egymás közötti szikrázásának, rossz kötésből eredő melegedésnek megakadályozása végett is, melyek mindegyike gyújtóforrást jelenthet a színpadi környezetre.

Vezetékeket mindig csak a vonatkozó szabványban előírt, engedélyezett mértékig szabad elektromosan terhelni. Túlterhelt vezeték melegedése, izzása gyújtóforrást jelenthet a színpadi környezetre.

6.18./ Nézőterek és a hozzá kapcsolódó, közönség által használt helyiségek, szabad terek tűzvédelmi szabályai:

A nézőtéren, helyiségekben, szabad tereken dohányozni Tilos !

A közönség részére dohányzási lehetőség csak a nézőtér mellett, jobbról és balról, a BÜFÉ-k előtt van, a táblával jelezett helyen.

A dohányzóhelyet a kijáratok közelében **„Dohányzóhely a nézőtér mellett!”** feliratot célszerű elhelyezni, jól látható helyen.

A dohányzóhelyet jól látható módon **„Kijelölt dohányzó hely.”** felirattal meg kell jelezni.

A kijelölt dohányzó helyen megfelelő mennyiségű és befogadóképességű vizes, vagy homokos hamutálakat kell kihelyezni a nézőtér nyitása előtt, az előadás végéig.

Más jól látható helyeken, a szükséges mennyiségben **„Dohányozni Tilos!”** feliratot kell elhelyezni.

A nézőtéren elhelyezett üléseket a padozathoz kell rögzíteni.

A nézőtéren elhelyezett, padlóhoz nem rögzített széksor székeit egymáshoz kell erősíteni.

A nézőtéren pótshéket elhelyezni tilos !

A nézőtéren állóhely nem alakítható ki, ilyen célra jegy nem adható el.

A közönség közlekedésére szolgáló utakon a közlekedést akadályozó tárgyat, vagy falikart elhelyezni tilos.

A BÜFÉ előtt asztalokat és székeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy közöttük a kijáratok irányában legalább 1 méter széles út szabadon maradjon.

Előadás előtt és után a nézőtéri dolgozóknak át kell vizsgálniuk a nézőteret és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami tüzet okozhat.

Amennyiben a nézőtéren kamerák kerülnek elhelyezésre, azokat az ülések között kell elhelyezni. Ha szükséges, akkor az üléseket ki kell szerelni, hogy elegendő hely legyen a kameráknak. Kamerákkal a szekciók és szektorok közötti járásokat leszűkíteni tilos.

6.19./ Tűzoltó berendezések, felszerelések és készülékek készenlétben tartásának szabályai:

Az előadások kezdete előtt, a tűz megelőzési ügyeletesnek meg kell vizsgálni, hogy a nézőtéren, a színpadon és egyéb kapcsolódó helyiségekben a tűzoltókészülékek a készenléti helyükön vannak-e, azok felszerelése komplett-e, ill. hogy az azon található nyomásmérő műszer mutatója a zöld zónában van-e.

A nézőtéri részen, mivel „nem tűzveszélyes” osztályba lett sorolva, ezért összesen 2 db (1 db jobbról és 1 db balról) 34A – 183 B - C oltóképeségű porraloltót kell elhelyezni.

Egy-egy darab (összesen 2 db) 34A – 183 B - C oltóképeségű porraloltót kell készenlétben tartani mindkét világítási torony alsó, bejárati szintjén, mely egyébként a színpadhoz tartozik.

A jelmezraktárként szolgáló konténerek közelében 1 db 34A – 183 B - C oltóképeségű porraloltót kell elhelyezni.

A színpadon minden (a színpad területet a Mentési Tervben meghatározva) megkezdett 10 db 34A – 183 B - C oltóképeségű porraloltót kell elhelyezni.

A nyári szabadtéri játékok ideje alatt legalább 2 db tartalék tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, hogy bármelyik tűzoltó készüléket, mely valamely okból megrongálódva már nem tudja ellátni készenléti feladatát, azonnal le lehessen cserélni. Ezeket a gondnok tárolja a raktárban.

A nézőtér melletti, a kijelölt dohányzóhelyek, és a BÜFÉ-k mellett készenlétben tartott tűzoltókészülék biztosítása a BÜFÉ-t bérlő vállalkozás feladata.

A létesítmények tücsapjait, ill. tűzoltó készülékeit, arra jogosult, megfelelő képesítéssel és jogosultsággal rendelkező felelős személlyel felül kell vizsgáltatni, megfelelő időszakonként, az alábbiak szerint:

- Fali tűzcsapok (REÖK Palota tűzoltó vízforrásai): **évente,**
- Fali tűzcsapszekrényekben készenlétben tartott tömlők nyomáspróbája
öt évente,
- Tűzoltókészülékek
 - készenlétben tartói ellenőrzés: **negyedévente**
 - Szakember általi felülvizsgálat: **évente, célszerűen a nyári szabadtéri játékok megkezdése előtt legfeljebb két hónappal.**

Az elvégzett vizsgálatok eredményéről a vizsgálatot végző személy, írásban köteles nyilatkozni (ellenőrzési naplóba való bejegyzéssel). A nyilatkozatban fel kell sorolni az esetleges hiányosságokat. Javasolni kell a szükséges javításokat, karbantartások elvégzését, a hiányosságok pótlását, melyekhez célszerű, egy javasolt pótlási, elvégzési határidőt rendelni.

A hiányosságok pótlásáról, a szükséges javítások elvégzéséről az ügyvezető igazgató intézkedik, a javasolt határidők figyelembe vételével.

Az ellenőr a tűzcsapszekerényeket, ill. a tűzoltó készülékeket plombazárral látja el, majd ellenőrző címkével látja el, melyen feltünteti a következő esedékes ellenőrzés időpontját is.

6.20./ Televíziós (rádiós) közvetítéssel kapcsolatos villamos szerelés és kábelezés szabályai:

Televízió (rádió) közvetítések alkalmával szükséges villamos-szerelési és kábelvezetési munkák elvégzése során biztosítani kell a mindenkor érvényben lévő tűzvédelmi előírások, jogszabályok, kötelező nemzeti szabványok vonatkozó előírásainak maradéktalan betartását.

A szereléshez szükséges kábelvezetések csak úgy szabad elhelyezni, hogy a közlekedési utakon a biztonságos közlekedés akadályozva ne legyen, a szabadtéri színházon belül és kívül egyaránt.

A kábelek összekapcsolását, csak a nézőtér erre a célra kialakított, fedett kábelcsatornájában szabad elhelyezni, ill. elvégezni. Kábelcsatlakozás nem lehet közlekedési úton, ill. a nézőtér közönség által használt területein.

A nézőtéren elhelyezett kamerák kábelezését úgy kell elhelyezni (pl. ülések alatt), hogy a közlekedési úton a nézőközönség biztonságosan közlekedni tudjon. Közlekedési úton elhelyezett kábeleket gumiszőnyeggel le kell takarni.

A közvetítéshez szükséges szerelési munkák megkezdése előtt a közvetítő szerv műszaki vezetője köteles az elvégzendő munkákkal – szerelési feladatokkal – kapcsolatos szükséges intézkedéseket Vállalkozás ügyvezető igazgatójával, műszaki vezetőjével, produkciós igazgatójával, vagy menedzserével és a fővilágosítóval megbeszélni, továbbá a munkák elvégzését úgy irányítani és végrehajtani, hogy az előírások maradéktalanul végrehajtást nyerjenek.

Amennyiben a nézőtéren kamerák kerülnek elhelyezésre, azokat az ülések között kell elhelyezni. Ha szükséges, akkor az üléseket ki kell szerelni, hogy elegendő hely legyen a kameráknak. Kamerákkal a szekciók és szektorok közötti járásokat leszűkíteni tilos.

Az előírások maradéktalan végrehajtásáért, ill. végrehajtatásáért a közvetítő műszaki vezetője teljes felelőséggel tartozik.

6.21./ Próbatermekre, próbahelyekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok:

Vállalkozásnak nem állnak rendelkezésére saját próbatermek, ill. próbahelyek, ezért azt bérelt helyeken kell lebonyolítani.

A bérelt helyeken elsősorban a bérbeadó tűzvédelmi szabályi az irányadóak, ezen felül a következő előírások is kötelező érvényűek:

A helyiségekben villanyrezsó, hőszugárzó, kávé-, ill. teafőző, stb., csak a bérbeadó gazdasági vezetőjének, ill. műszaki vezetőjének együttes engedélyével üzemeltethető.

Hőfejlesztő berendezések és a mellettük lévő éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Az elektromos melegítő berendezések alatt (pl. kávéfőző, rezsó, stb.) nem éghető anyagú alátétet (pl. fémlemez) kell elhelyezni.

Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát és dugaszoló aljzatot szabad használni.

A helyiségekben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a próbák befejeztével áramtalanítani kell, azokat a hálózatról le kell választani (dugvilla kihúzása, leválasztó kapcsoló kikapcsolása).

A helyiségekben a dohányzásra és nyílt lánggal járó tevékenységre vonatkozó tilalmat be kell tartani. Dohányozni csak az erre célra kijelölt helyen szabad.

Színpadai tűzveszélyes cselekményt lehetőleg csak a színpadon (az esemény eredetileg tervezett színhelyén) kell elpróbálni. Amennyiben szükségessé válik az hogy színpadai tűzveszélyes cselekmény próbája más helyen legyen, azt lehetőleg igzi tűz megelőzésével kell megtenni (pl. a használt gyertya, vagy fáklya a cselekmény során nincs meggyújtva). Ha a jelenet próbája során nélkülözhetetlen a tűz, akkor a feltételek megléte esetén a bérbeadó tűzvédelmi előadójával egyeztetve, alkalom szerű tűzvédelmi tevékenységre kell engedélyt szerezni. A próbát a továbbiakban az engedélyben leírt biztonsági intézkedések mellett szabad végrehajtani.

Pirotechnikai esemény próbáját kizárólag az eredeti színhelyen szabad végrehajtani. A pirotechnikai engedélyt úgy kell megkérni, hogy az kiterjedjen a próbákra is.

Próbahelyekre, próbatermekbe éghető folyadékot bevinni, ott tárolni tilos.

A próbák befejezése után a helyiséget utolsóként elhagyó személy köteles a helyiséget leellenőrizni és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tűz okozója lehet.

6.22./ Művészek, statiszták öltözőhelyiségeire vonatkozó tűzvédelmi szabályok:

A művész és statiszta öltözőhelyiségekben dohányozni szigorúan tilos, különös tekintettel az esetlegesen ott ideiglenesen tárolt éghető folyadékokra (pl. hajlakk, hajragasztó, egyéb éghető sminkanyagok).

Az öltözőkben éghető sminkanyagok csak a sminkhez szükséges mennyiségben és csak a legszükségesebb ideig tárolhatók ideiglenesen. Ha azokra nincs szükség, akkor azokat azonnal el kell vinni az erre a célra szolgáló helyre.

Az öltözőhelyiségekben hőszugárzó, kávé-, vagy teafőző, egyéb hőtermelő elektromos berendezés használata tilos. Kivételt képeznek a fodrászati eszközök (pl. elektromos hajsütő vas, hajszárító, stb.). Ilyen eszközök használatakor legalább 1 m-es biztonsági távolság betartása szükséges. Az eszközök használata csak a megbízott fodrászoknak megengedett, a tűzvédelmi szabályok betartása és fokozott körütekintés mellett.

Öltözőhelyiségekben csak azok a parókák, póthajak tárolhatók, melyeket a művészek, statiszták a szerep során használnak.

Az öltöző helyiségekben minden más tűzveszélyes tevékenység, nyílt láng használata szigorúan tilos.

6.23./ Fodrásműhely és sminkszoba tűzvédelmi szabályai:

Az Újszegedi Szabadtéri Színpadon megfelelő fodrásműhely biztosított.

A Dóm téri Szabadtéri Színpadon a fodrászat, az ötözők közötti egyik helyiségben került kialakításra. Mivel a fodrász műhelyben folyó tevékenység, az ott használt anyagok miatt tűzveszélyesnek minősíthető, ezért ott a tűzvédelmi szabályok betartása különösen fontos.

Ezek a szabályok következnek:

Fodrásműhelyben, sminkszobában, tűzveszélyes anyag (pl. hajlakk, hajragasztó, aceton, stb.), ill. tűz- és robbanásveszélyes folyadék (pl. benzin) csak olyan mennyiségben használható és tárolható, amely a napi munkavégzéshez feltétlenül szükséges, de legfeljebb anyagonként 2 liter, vagy 2 kg. A fentieken túlmenő anyagmennyiség a fodrásműhelyekben nem tárolható. Műszak végeztével az anyagokat nem éghető anyagú (pl. fém), zárható tároló-szekrénybe kell helyezni és el kell zárni.

Fodrász és sminkszobában parókamosást végezni tilos. Parókamosásra csak erre a célra létesített, „robbanásveszélyes”-nek minősített helyiségben szabad végezni. Miután Vállalkozásnak ille helyisége nincs, szükség esetén bérelnie kell.

A munkaasztalokon csak annyi nyersanyag tárolható amennyi a napi munkához feltétlenül szükséges.

Hajsütővas melegítésére hagyományos villanyrezsót használni tilos. Erre csak ilyen célra gyártott, zárt és hőszigetelt, elektromos hajsütővas-melegítő készülék használható. A hajsütővas-melegítő készülék alá nem éghető anyagból (pl. fémből) készült alátétet kell helyezni.

Hajsütővasat, ill. hajsütővas-melegítő készüléket csak kihűlt állapotban szabad tárolni. A hajsütővas-melegítőt használat után le kell választani az elektromos hálózatról (dugvilla kihúzása). Ilyen eszközök használata után legalább fél órát kell várni arra, hogy kihüljenek, csak utána szabad a tárlóhelyre (pl. zárható szekrény) tenni.

Hajsütővas tárlóhely, ill. hajsütővas-melegítő készülék közelében éghető anyag nem lehet, biztonsági távolság legalább 1 méter.

Fodrásműhelyben, sminkszobában, ill. a környező öltözőkben és folyosókon dohányozni SZIGORÚAN TILOS !!

A Fodrász műhelyben pótűtési célra (pl. rossz, hideg időjárás alkalmával) TILOS !!

6.24./ BÜFÉ-re vonatkozó tűzvédelmi szabályok:

A BÜFÉ-t üzemeltető vállalkozó (bérelő) köteles a rendelkezésére bocsájtott építményre vonatkozó saját tűzvédelmi szabályzatot készíteni, melynek betartása mellett az alábbi szabályok betartása is kötelező számára:

A Dóm téri BÜFÉ-ben az alábbi szabályok érvényesek:

A BÜFÉ előtti, lépcsőn megközelíthető előteret dohányzóhelynek kijelölni nem szabad, ezért a BÜFÉ előtt tilos a dohányzás. A BÜFÉ és a műszaki épületek közötti táren kerülnek elhelyezésre az asztalok, székek, ill. padok. Ezeket úgy kell elhelyezni, hogy ha minden hely foglalt, akkor is az asztalok és székek, ill. padok között mindenütt legalább 1 méter széles járás maradjon.

Ezen a területen sem célszerű dohányzóhely kijelölése. Amennyiben mégis történik ilyen, akkor csak az egyik oldalt szabad dohányzóhelynek kijelölni. Így a másik oldalon foglalhatnak helyet a nemdohányzó vendégek, ill. ezen a területen haladhatnak keresztül azok a nemdohányzó vendégek, akik a BÜFÉ-t szeretnék megközelíteni.

A BÜFÉ-ben, ill. annak raktáraiban nyílt láng használata is tilos. A BÜFÉ-ben palackos gázkészülék használata tilos.

A BÜFÉ raktárában csak a tevékenységgel összefüggő anyagok, árúk, göngyölegek tárolhatók.

Hőt fejlesztő elektromos berendezést (pl. kávé-, ill. tea főző) nem éghető anyagú alátétten csak úgy szabad elhelyezni, hogy az a környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen. Az ilyen berendezés és gyúlékony anyag (pl. tömény szesz) között legalább 1 méter Biztonsági távolság tartása szükséges. (Ezeket az árúkat lehetőleg a pult másik részén kell kiadni, felszolgálni.)

Ételmelegítésre csak mikrohullámú sütő használható, amely nem tűzveszélyes. Csak olyan ételek főzése, sütése megengedett a BÜFÉ-ben, mely mikrohullámú sütőben elkészíthető.

A BÜFÉ közlekedési útjait, közművek (víz, villany) elzáró szerkezeteit állandóan szabadon kell tartani, azt eltorlaszolni (pl. áruval, göngyöleggel) még ideiglenesen sem szabad.

A BÜFÉ-ben lévő asztalok között legalább 1 méter széles utat kell hagyni a kijárat felé.

A BÜFÉ bezárásakor a BÜFÉ-t utolsónak elhagyó személynek -- a folyamatosan üzemelő hűtőgépek kivételével -- az áramtalanítást el kell végezni, az elektromos készülékeket a hálózatról le kell választani (dugvilla kihúzásával, leválasztókapcsolóval), to-

vábbá meg kell szüntetni minden olyan körülményt, mely tüzet okozhat.

Az Újszegedi BÜFÉ-ben az alábbi szabályok érvényesek:

Ez a BÜFÉ úgy épült, hogy megfelel a modern konyha követelményeinek, így ott a működési engedélyben leírt ételmelegítési tevékenység elvégezhető a szabályok betartása mellett.

A BÜFÉ belső helyiségeiben a közlekedési utakat, közművek (víz, villany) elzáró szerkezeteit állandóan szabadon kell tartani, azt eltorlaszolni (pl. áruval, göngyöleggel) még ideiglenesen sem szabad.

A BÜFÉ belső helyiségeiben is SZIGORÚAN TILOS a dohányzás.

A BÜFÉ raktárában csak a tevékenységgel összefüggő anyagok, áruk, göngyölegek tárolhatók.

A BÜFÉ bezárásakor a BÜFÉ-t utolsónak elhagyó személynek -- a folyamatosan üzemelő hűtőgépek kivételével -- az áramtalanítást el kell végezni, az elektromos készülékeket a hálózatról le kell választani (dugvilla kihúzásával, leválasztó kapcsolóval), továbbá meg kell szüntetni minden olyan körülményt, mely tüzet okozhat.

A BÜFÉ előterében egy legalább 34A – 183 B - C oltóképessegű porraloltót kell készenlétben tartani.

Egyéb szabályok:

Vállalkozásnak joga van a szabályok betartását ellenőrizni. Szabálytalanság esetén Vállalkozás joga van felszólítani bérlőt a szabályok betartására, vagy más szükséges lépést megtenni a szabályos működtetés érdekében.

A BÜFÉ területén történő esetleges szabálytalanságokért a bérlő viseli a felelőséget (pl. szabálytalan dohányzásból eredő ÁNTSZ bírság).

6.25./ Raktárakra vonatkozó tűzvédelmi szabályok:

Raktárak területén dohányzás és nyílt láng használata szigorúan tilos !

A helyiségekben csak az oda beosztott, előírt szakképzettséggel rendelkező személyek tartózkodhatnak.

A raktárakban – az ott raktározott anyagokon, eszközökön túlmenően – semmilyen idegen éghető, vagy nem éghető anyagot elhelyezni még ideiglenes jelleggel sem szabad. Raktárakban tárolt anyagoknak meg kell egyezniük a leltári nyilvántartással.

Az elektromos kapcsolókat, tűzoltó készülékeket, valamint az azokhoz vezető utakat, ill. menekülési utat eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

Minden raktárban, ill. raktározási célra szolgáló konténercsoportok közelében szükség szerinti, de legalább 1 db 34A – 183 B - C oltóképeségű porraloltót kell készenlétben tartani.

Raktárakban hőtermelő eszközt, pl. hősugárzót, elektromos főzőlapot, kávé-, ill. teafőzőt használni tilos.

Állványos tárolás esetén az állványok között legalább **1,1 méter** széles közlekedési utat kell biztosítani.

Nyílt lánggal járó javítási munka esetén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

A raktárból való eltávozás után a helyiséget utolsóként elhagyó személynek át kell vizsgálni a helyiséget, meg kell győződni arról, hogy nem maradt tüzet, vagy balesetet okozó körülmény, majd áramtalanítani kell a helyiséget.

Az észlelt hiányosságokat azonnal meg kell szüntetni.

A tűzvédelmi szabályok betartásáért a raktár vezetője a felelős.

6.26./ Akkumulátor tároló és töltő helyiség tűzvédelmi szabályai:

A biztonsági és vészvilágítás működtetéséhez szükséges akkumulátorok, egyéb alkalmas hely híján, a jobb oldali hátsó világító torony aljában lett elhelyezve.

A helyiségben nyílt láng használata és a dohányzás tilos, melyet a bejáratnál és a helyiségen belül tiltó jelzéssel kell jelölni (pl. jelzőtábla, felirat, vagy piktogram).

A torony akkumulátor szintjén (földszint) kerülni kell minden elektromos berendezés felszerelését, működtetését, tárolását (kivéve világítás). A szinten (helyiségen) kábelek áthaladhatnak, de kábelcsatlakozás itt nem létesíthető. A helyiségben működtetett világítás csak robbanás-biztos kivitelű lehet.

Biztosítani kell a helyiség alsó és felső nyílásokkal való szellőzését, a nyílásokat lezárni nem szabad.

Az akkumulátorok töltöttségi szintjének megállapítása, ellenőrzése csak mérőműszerrel történhet. Szikráztatással járó ellenőrzési mód, vagy más művelet tilos.

Az akkumulátorokat el kell keríteni, úgy, hogy illetéktelen ne férhessen hozzá. Az akkumulátorokat csak az azzal megbízott személy közelítheti meg, ill. kezelheti.

A helyiségben 1 db 34A – 183 B - C oltóképességű porraloltót kell készenlétben tartani.

VII.

7./ Tűzvédelemmel kapcsolatos eljárások:

7.1./ Tűzvédelmi oktatások:

A tűzvédelmi oktatás az alábbiakra terjedjen ki:

- a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak megismertetésére,
- a munkahely(ek) és munkafolyamat(ok) tűzveszélyességére,
- az általános és munkahelyekre vonatkozó különleges tűzvédelmi szabályokra,
- a tűzjelzés lehetőségeire és módjára,
- tűz esetén való teendőkre és követendő magatartásra,
- munkahely(ek)en lévő tűzoltó felszerelések, eszközök, készülékek használati szabályaira,
- a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire.

A tűzvédelmi oktatás megtartása **Vállalkozás** munkavállalói részére a tűzvédelmi megbízott feladata, az alvállalkozók, ill. munkavállalói részére az oktatás megszervezése az alvállalkozás vezetőinek feladata.

A tűzvédelmi oktatást mindig, minden évben a Nyári Játékok megkezdése előtt kell megszervezni és végrehajtani.

Az oktatás tényét oktatási jegyzőkönyvben kell rögzíteni, mely jegyzőkönyvet legalább 2 évig meg kell őrizni.

Az a munkavállaló, aki az oktatáson nem vett részt, ill. az oktatási tananyagot nem kellő mértékben sajátította el, nem foglalkoztatható az adott beosztásban.

Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységgel (pl. hegesztő) nem bízható meg olyan munkavállaló, aki az adott tevékenységre nem rendelkezik tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal. Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység esetén a tűzveszélyes tevékenységet folytató személyen kívül, annak közvetlen vezetőjének is rendelkeznie kell érvényes szakvizsga bizonyítvánnyal

Munkavállalónak, ill. közvetlen vezetőjének a tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység végzésekor köteles magánál tartani a szakvizsga bizonyítványát, hogy egy esetleges munkahelyi, vagy tűzoltói ellenőrzéskor felmutatható legyen.

Minden tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány 5 évig érvényes, ezt követően újabb szakvizsgával érvényesíthető. Szakvizsgára való beiskolázás a munkáltató feladata, a költségek is a munkáltatót terhelik.

Az oktatási jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmazni:

- az oktatás helyét, időpontját, időtartamát,
- az oktatás tematikáját,
- annak nevét, tűzvédelmi végzettségét, aki az oktatás tematikáját készítette,
- az oktató nevét, beosztását, tűzvédelmi végzettségét (ha van),
- az oktatás módját (elméleti, gyakorlati, vagy mindkettő),
- annak módját, ahogyan az oktató meggyőződött arról, hogy az oktatottak elsajátították e az oktatási anyagot (pl. visszakérdezés, tesztlapkitöltés, vizsga, stb.),
- az oktatottak névsorát, olvasható módon,
- az oktatottak aláírását, azonosítható módon (pl. a olvasható név mellett),
- esetleges ellenőrzésre vonatkozó adatokat.

A vonatkozó jogszabály előírásai a tűzvédelmi oktatásról:

- A Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni.
- A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülők (külső munkavállalók, szállóvendégek stb.) a rájuk vonatkozó mértékben - a Szabályzat tartalmát megismerjék.

Ügyvezető igazgató feladatai a tűzvédelmi oktatások szervezésében:

Ügyvezető igazgató

- köteles gondoskodni arról, hogy az alvállalkozók, ill. alvállalkozók alvállalkozóinak vállalkozói szerződésébe bekerüljenek a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi ismeretek elsajátításának (oktatásának), ill. az ismeretek alkalmazására vonatkozó technikai részletei, megoldási módjai,
- köteles ellenőrizni, hogy az alvállalkozók munkavállalóinak tűzvédelmi oktatása megtörtént e, vagyis arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a tevékenységük megkezdése előtt elsajátították, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerték, az oktatások szabályosan dokumentálásra kerültek e,
- köteles gondoskodni **Vállalkozás** saját munkavállalóinak tűzvédelmi oktatásának megszervezéséről,

Produkciós menedzser feladatai a tűzvédelmi oktatás szervezésében:

Produkciós menedzser

- bekéri, összegyűjti, tárolja és legalább két évig megőrzi az alvállalkozók által készített tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyveket, hogy bármikor meg lehessen győződni arról, hogy bármely alvállalkozó munkavállalója birtokában van e a szükséges tűzvédelmi ismereteknek, ill. jogosan végzi e munkáját Vállalkozás területén.

Műszaki vezető feladatai a tűzvédelmi oktatás szervezésében:

Műszaki vezető

- az ismétlődő tűzvédelmi oktatást megtartja, vagy megtartatja a hozzá beosztott munkavállalók részére,
- gondoskodik arról, hogy az irányítása alatt dolgozó munkavezetők, ill. alvállalkozás-vezetők megtartsák és dokumentálják az előzetes és ismételt tűzvédelmi oktatást.

Tűzvédelmi megbízott feladatai a tűzvédelmi oktatás szervezésében:

Tűzvédelmi megbízott

- segítséget nyújt **Vállalkozás** vezetőségének a munkavállalók, ill. szükség esetén az alvállalkozók tűzvédelmi oktatás megszervezésében, elkészíti az oktatási tematikákat, ill. szükség esetén oktatásokat tart,
- tűzvédelmi oktatást tart **Vállalkozás** munkavállalói részére.

Alvállalkozás-vezetők, munkahelyi vezetők feladatai a tűzvédelmi oktatás szervezésében:

Alvállalkozás-vezető, munkahelyi vezető

- megszervezi és lebonyolítja beosztottjainak az évenként ismétlődő tűzvédelmi oktatást, a **Nyári Játékok** megkezdése előtt,
- a tűzvédelmi oktatás tényét és tartalmát, az oktatottak aláírásával, oktatási jegyzőkönyvben rögzíti, melynek egy példányát (vagy fénymásolatát) eljuttatja Vállalkozás titkárságára,
- tudomásul veszi, hogy a tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv, titkárságon való leadása a **Vállalkozás** területén való munkavégzés megkezdésének feltétele, azaz, alvállalkozó addig nem végezhet munkát, amíg az oktatás tényét nem igazolta.

Munkavállalók feladatai a tűzvédelmi oktatással kapcsolatban:

Munkavállaló

- köteles részt venni az előzetes, vagy ismétlődő tűzvédelmi oktatáson, köteles elsajátítani a tevékenységével kapcsolatos tűzvédelmi szabályokat, köteles számot adnia, az elsajátított tananyagot,
- köteles betartani, ill. beosztottjaival betartatni az előírt és elsajátított tűzvédelmi szabályokat, ellenőrizni munkaterületén a szabályok érvényesülését,
- köteles tűzveszély, ill. tűz esetén az elsajátított tananyagban foglaltak szerint eljárni.

7.2./ Színpadi tűzveszélyes cselekmények:

Színpadi tűzveszélyes cselekmény engedélyezésének ügyrendje:

A színpadi tűzveszélyes cselekményt engedélyező nyomtatvány-mintát az **3. sz. melléklet** tartalmazza.

A színpadi tűzveszélyes cselekmények ügyrendjét a **4. sz. melléklet** tartalmazza.

Ügyvezető igazgató feladatai a színpadi tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Ügyvezető igazgató

- engedélyezi a rendező által kért, a tűzvédelmi előadóval egyeztetett színpadi tűzveszélyes cselekményt, az ügyrendben leírtaknak megfelelően.

Rendező feladatai a színpadi tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Rendező:

- tűzveszélyes ill. más módon veszélyes jelenetek megtervezése során egyeztet Vállalkozás tűzvédelmi (és munkavédelmi) szakemberével, annak javaslatait figyelembe veszi,
- a díszlettervek előkészítésekor a felhasználásra kerülő anyagok kiválasztásánál figyelembe veszi a cselekményben elképzelt tűzveszélyes színpadi jelenségeket, a nyílt lánggal és pirotechnikával járó színészi és statisztai mozgásokat,
- az olvasópróbák után kialakítja a tűzveszélyre és pirotechnikára vonatkozó elképzeléseit és a darab bemutatását megelőzően legalább egy héttel, írásban átadja azt a tűzvédelmi előadónak,
- egyeztet a tűzvédelmi előadóval a tervezett tűzveszélyes, ill. pirotechnikai események (nyílt láng, gyertya, fáklya, hang és fénykeltő pirotechnikai eszközök, lőfegyverek, dohányzás, stb.) kivitelezhetőségi és tűzbiztonsági kérdéseiről,
- ha a színpadi tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban mindent rendben talált, aláírja az engedély kérelmet, az ügyrendnek megfelelően.

Színpadmester feladatai a színpadi tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Színpadmester:

- amennyiben (pl. rendezői utasításra) utólagosan színpadi tűzveszélyes cselekményt, vagy pirotechnikai eseményt iktatnak a darabba, a díszlettervező, vagy a műszaki vezető javaslatára, ennek hiányában saját hatáskörében gondoskodik a tűz által veszélyeztetett díszletelemek lángmantesítő anyaggal való kezeléséről, a korábbi gyakorlatnak megfelelő anyaggal és módon.

Tűzvédelmi megbízott feladatai a színpadi tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Tűzvédelmi megbízott:

- megismerkedik a tervezett színpadi tűzveszélyes cselekmény lényegével, különösen az elérendő hatás tekintetében,
- kérésre tanácsot ad a díszlettervezőnek, a rendezőnek, a színpadmesternek, a kelléktár vezetőnek, a fővilágosítónak a tervezett tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban, különös tekintettel az érvényben lévő jogszabályokkal, ill. szabványokkal összefüggésben,
- észrevételezi a tervezett színpadi tűzveszélyes cselekményt, ha abban szabálytalanságot, vagy a vállalhatónál nagyobb tűzbiztonsági kockázatot észlel,
- elkészíti és az ügyvezető igazgató részére engedélyeztetésre benyújtja a színpadi produkciók tűzveszélyes cselekmény engedélyezési dokumentációját, a színpadi tűzveszélyes cselekmény pontos leírásával, előzetesen egyeztetve a rendezővel, vagy a rendezőasszisztenssel, majd azt aláírhatja a rendezővel és benyújtja engedélyezésre az ügyvezető igazgató felé.

Tűzmegeelőzési ügyeletes feladatai a színpadi tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Tűzmegeelőzési ügyeletes

- Előadás előtt: -- színpadi tűzveszélyes cselekmény engedélyének meglétét (beleértve a pirotechnikai eseményeket is!) ellenőrzi, annak tartalmát megismeri,
-- tűzveszélyes cselekményekben érintett szereplők, ill. műszaki munkavállalók kioktatottságát ellenőrzi,
-- hiányosság esetén azonnali intézkedést kezdeményez annak megszüntetésére,

- Előadás alatt: -- figyelemmel kíséri, hogy a színpadi tűzveszélyes cselekményeket, ill. a pirotechnikai eseményeket az engedélyben leírtak szerint hajtják e végre,
- Előadás után: -- működési területét (különösen a színpadot) tűzvédelmi szempontból átvizsgálja, esetleges tűzveszély esetén intézkedik annak megszüntetéséről,

Díszlettervező feladatai a színpadi tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Díszlettervező

- a díszlettervekhez köteles szöveges műszaki leírást készíteni, melyben kitér az esetleges tűzveszélyes cselekmény helyének tűzvédelmére, szükség esetén előírja a veszélyeztetett díszletelem, vagy az egész díszlet lángmentesítő anyaggal való kezelését, a felhasználandó lángmentesítő anyag pontos megnevezésével,
- azon díszletelemeknél, melyeknek közelében színpadi tűzveszélyes cselekmény történik (pl. fáklyát helyeznek el a díszletfalon, fáklyatartóban), és előírásra került a lángmentesítő anyaggal való kezelés, ellenőrzi, hogy az, megfelelő anyaggal, megfelelő módon lett e elvégezve,
- ha a színpadi tűzveszélyes cselekményt a későbbiek során iktatják a darabba (pl. rendezői utasításra) akkor eljár a színpadmesternél a tűzveszélynek kitett díszletelem utólagos lángmentesítő anyaggal való kezelésének ügyében,
- a felhasználandó anyagok kiválasztásánál figyelemmel kell lenni a darabban várható nyílt lángú és egyéb tűzveszélyes, ill. pirotechnikai cselekményekre,

Jelmeztervező feladatai a színpadi tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Jelmeztervező

- a jelmezanyagok kiválasztásánál legyen figyelemmel a darabban várható nyílt lángú és pirotechnikai cselekményekre, a jelmezanyag tűzállósági fokozatára, gyúlékonyságára, szükség esetén a jelmez anyagául gyárilag lángmentesített anyagot ír elő, vagy előírja a jelmez utólag történő lángmentesítő szerrel való kezelését, a kezelés módjának és a lángmentesítő szer anyagának pontos megnevezésével,

Ügyelő feladatai a színpadi tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Ügyelő

- figyelemmel kíséri a próbákon, vagy az előadáson a színpadi tűzveszélyes cselekmény, engedély szerinti lebonyolítását, az esetleges eltérést jelzi a lebonyolításért felelős személynek (kelléktár vezető, fővilágosító),

Színpadmester feladatai a színpadi tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Színpadmester

- felelőséget vállal az ügyvezető igazgató által engedélyezett tűzveszélyes cselekmények biztonságos kivitelezéséért,
- egyeztet a darab rendezőjével a tűzveszélyes cselekmény megvalósíthatóságáról, segít neki az ilyen tárgyú cselekmények megtervezésében,

Közreműködők feladatai a színpadi tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Színpadi tűzveszélyes cselekményben közreműködő (színész, magánénekes, táncos, statiszta, stb.)

- a rendező, ill. a lebonyolításért felelős személy (kelléktár vezető, fővilágosító) utasításainak megfelelően betanulja, kellő számban elpróbálva begyakorolja a tűzveszélyes cselekményt, eszközök használatát,
- az utasításoknak és a betanultaknak megfelelően végrehajtja a tűzveszélyes cselekményt, ügyelve a mások és saját testi épségére, valamint a díszletek, jelmezek és más vagyontárgyak épségére,
- bármely bizonytalanság esetén szóvá teszi azt, hogy a probléma időben orvosolható legyen.

7.3./ Színpadi pirotechnikai cselekmények:

A színpadi pirotechnikai eseményekkel kapcsolatban a felsorolt személyeknek az alábbi feladatokat kell elvégezni, ill. az alábbi felelőségük van:

Pirotechnikus feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Pirotechnikus

- elvégzi a rá vonatkozó fejezetben leírt előkészítő, végrehajtó és utómunkálatokat,
- ezen felül a pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban az alábbiak érvényesek:
 - a színpadi pirotechnikai esemény szakmai irányítója minden esetben a szerződésben megbízott pirotechnikus vállalkozó, aki teljes felelőséget vállal az esemény szakszerű lebonyolításáért, a tüzeset minimális (az elfogadható mérték alatti) kockázata mellett,
 - Minden más közreműködő (műszaki vezető, színpadmester, művészek, stb.) csak segítői a pirotechnikusnak és kötelesek végrehajtani a pirotechnikus utasításait, ill. annak megfelelően irányítani beosztottjait.
 - a szereplők, ill. közreműködők megfelelő szintű betanítása szintén a pirotechnikus felelőségi körébe tartozik.
- szakmai kapcsolatot tart és egyeztet a tűzvédelmi előadóval.

Ügyvezető igazgató feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Ügyvezető igazgató:

- írásban szerződést köt pirotechnikus tűzvédelmi szakvizsgával és megfelelő működési engedéllyel rendelkező pirotechnikus szakemberrel (alvállalkozóval), színpadi pirotechnikai tevékenység végzésére.

Produkciós menedzser feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Produkciós menedzser

- közreműködik tűzvédelmi szakvizsgával és megfelelő működési engedéllyel rendelkező pirotechnikussal (alvállalkozóval) való, színpadi pirotechnikai tevékenységre szóló szerződéskötésnél.

Műszaki vezető feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Műszaki vezető

- közreműködik tűzvédelmi szakvizsgával és megfelelő működési engedéllyel rendelkező pirotechnikussal (alvállalkozóval) való, színpadi pirotechnikai tevékenységre szóló szerződéskötésnél,
- figyelemmel kíséri a pirotechnikus munkáját, elvégezteti a színpadi pirotechnikai esemény Vállalkozásra eső előkészítő munkáit, a tűzvédelmi szabályok betartásával, pirotechnikus utasításai és a tűzvédelmi megbízott véleményezése alapján,
- felügyeli a színpadi pirotechnikai esemény lebonyolítását és az utána következő tűzveszély elhárítási utómunkálatokat, szükség esetén intézkedik a szabálytalanságok megszüntetése, ill. tűzveszély elhárításával kapcsolatban.

Alvállalkozás vezetők, alvállalkozók, közvetlen munkahelyi vezetők feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Alvállalkozás vezető, alvállalkozók, közvetlen munkahelyi vezető

- saját és munkavállalói munkavégzése során megtesz, ill. munkavállalóival megteszt minden olyan intézkedést, mely a tűz megelőzését szolgálja, ha munkája során alkalomszerű tűzveszélyes cselekményben, vagy színpadi tűzveszélyes cselekményben, ill. színpadi pirotechnikai eseményben kell közreműködni, akkor azt az ide vonatkozó szabályok, ill. az illetékesek utasításai alapján végzi el,
- segíti a pirotechnikus munkáját, a műszaki vezető, ill. a pirotechnikus utasításai alapján.

Színpadmester feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Színpadmester

- felügyeli az ügyvezető igazgató által engedélyezett tűzveszélyes cselekmények, ill. színpadi pirotechnikai események biztonságos lebonyolítását,
- egyeztet a darab rendezőjével a tűzveszélyes és pirotechnikai cselekmény megvalósíthatóságáról, segít neki az ilyen tárgyú cselekmények megtervezésében,

- amennyiben (pl. rendezői utasításra) utólagosan színpadi tűzveszélyes cselekményt, vagy pirotechnikai eseményt iktatnak a darabba, a díszlettervező, vagy a műszaki vezető javaslatára, ennek hiányában saját hatáskörében gondoskodik a tűz által veszélyeztetett díszletelemek lángmantesítő anyaggal való kezeléséről, a korábbi gyakorlatnak megfelelő anyaggal és módon,
- a reflektoroknál, világítási berendezéseknél, lángkeltő pirotechnikai eszközöknél figyelembe veszi az elhelyezési, rögzítési előírásokat, biztonsági távolságokat,
- gondoskodni köteles arról, hogy a pirotechnikai anyagok, felhasználás előtti átmeneti tárolása (a pirotechnikus munkáját segítve) az előírásoknak megfelelően történjen, a felhasználást, működtetést szakképzett, kioktatott személyek végezzék,
- a színpadon történő pirotechnikai és egyéb cselekmények engedélyezésében részt vesz, a lebonyolítást szervezi, segíti, a személyi és vagyonbiztonság érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi,
- szükség szerint közreműködik a színpadi pirotechnikai esemény végrehajtásában a pirotechnikus utasításai alapján.

Tűzvédelmi megbízott feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Tűzvédelmi megbízott:

- kapcsolatot tart a pirotechnikai eseményeket lebonyolító pirotechnikai szakemberrel, szükség esetén segítséget nyújt neki, pl. az engedélyeztetési eljárás során,
- figyelemmel kíséri a színpadi pirotechnikai esemény előkészületeit, lebonyolítását és az eseményt követő tűzveszély mentesítő munkálatokat, szabálytalanság, vagy tűzveszély észlelésekor azonnal intézkedést kér a műszaki igazgatótól.
- szakmai kapcsolatot tart és egyeztet a pirotechnikussal.

Tűzmegeelőzési ügyeletes feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Tűzmegeelőzési ügyeletes::

- Előadás előtt: -- színpadi tűzveszélyes cselekmény engedélyének meglétét (beleértve a pirotechnikai eseményeket is!) ellenőrzi, annak tartalmát megismeri,

- tűzveszélyes cselekményekben érintett szereplők, ill. műszaki munkavállalók kioktatottságát ellenőrzi,
- hiányosság esetén azonnali intézkedést kezdeményez annak megszüntetésére,
- Előadás alatt: -- figyelemmel kíséri, hogy a színpadi tűzveszélyes cselekményeket, ill. a pirotechnikai eseményeket az engedélyben leírtak szerint hajtják e végre.

Rendező feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Rendező

- tűzveszélyes ill. más módon veszélyes jelenetek megtervezése során egyeztet Vállalkozás tűzvédelmi (és munkavédelmi) szakemberével, annak javaslatait figyelembe veszi,
- a díszlettervek előkészítésekor a felhasználásra kerülő anyagok kiválasztásánál figyelembe veszi a cselekményben elképzelt tűzveszélyes színpadi jelenségeket, a nyílt lánggal és pirotechnikával járó színészi és statisztika mozgásokat,
- az olvasópróbák után kialakítja a tűzveszélyre és pirotechnikára vonatkozó elképzeléseit és a darab bemutatását megelőzően legalább egy héttel, írásban átadja azt a tűzvédelmi előadónak,
- egyeztet a tűzvédelmi előadóval a tervezett tűzveszélyes, ill. pirotechnikai események (nyílt láng, gyertya, fáklya, hang és fénykeltő pirotechnikai eszközök, lőfegyverek, dohányzás, stb.) kivitelezhetőségi és tűzbiztonsági kérdéseiről,
- a színpadképet úgy alakítja ki, hogy a színpadra vonatkozó megelőző tűzvédelmi előírások maradéktalanul végrehajtást nyerjenek.

Díszlettervező feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Díszlettervező

- a díszlettervekhez köteles szöveges műszaki leírást készíteni, melyben kitér az esetleges tűzveszélyes cselekmény helyének tűzvédelmére, szükség esetén előírja a veszélyeztetett díszletelem, vagy az egész díszlet lángmentesítő anyaggal való kezelését, a felhasználandó lángmentesítő anyag pontos megnevezésével,
- azon díszletelemeknél, melyeknek közelében színpadi tűzveszélyes cselekmény történik (pl. fáklyát helyeznek el a díszletfalra, fáklyatartóban, színpadi

- pirotechnikai esemény, stb.), és előírásra került a lángmentesítő anyaggal való kezelés, ellenőrzi, hogy az, megfelelő anyaggal, megfelelő módon lett e elvégezve,
- ha a színpadi tűzveszélyes cselekményt a későbbiek során iktatják a darabba (pl. rendezői utasításra) akkor eljár a színpadmesternél a tűzveszélynek kitett díszletelem utólagos lángmentesítő anyaggal való kezelésének ügyében.

Jelmeztervező feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Jelmeztervező:

- a jelmezanyagok kiválasztásánál legyen figyelemmel a darabban várható nyílt lángú és pirotechnikai cselekményekre, a jelmezanyag tűzállósági fokozatára, gyúlékonyságára, szükség esetén a jelmez anyagául gyárilag lángmentesített anyagot ír elő, vagy előírja a jelmez utólag történő lángmentesítő szerrel való kezelését, a kezelés módjának és a lángmentesítő szer anyagának pontos megnevezésével.

Ügyelő feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Ügyelő

- figyelemmel kíséri a próbákon, vagy az előadáson a színpadi tűzveszélyes cselekmény, ill. színpadi pirotechnikai esemény, engedély szerinti lebonyolítását, az esetleges eltérést jelzi a lebonyolításért felelős személynek (kelléktár vezető, fővilágosító, pirotechnikus, műszaki vezető).

Kelléktár vezető feladatai a színpadi pirotechnikai eseménnyel kapcsolatban:

Kelléktár vezető

- együttműködik és szükség szerinti segítséget nyújt a pirotechnikusnak a színpadi pirotechnikai események lebonyolításához, a pirotechnikus utasításai alapján,

Közreműködők feladatai a színpadi pirotechnikai cselekménnyel kapcsolatban:

Színpadi tűzveszélyes cselekményben közreműködő (színész, magánénekes, táncos, statiszta, stb.)

- a rendező, ill. a lebonyolításért felelős személy (kelléktár vezető, fővilágosító, pirotechnikus) utasításainak megfelelően betanulja és kellő számban elpróbálva begyakorolja a tűzveszélyes cselekményt, ill. pirotechnikai cselekmény rá eső részét,
- az illetékesek utasításai alapján és a betanultaknak megfelelően végrehajtja a tűzveszélyes cselekményt, ill. a pirotechnikai esemény rá eső részét, ügyelve a mások és saját testi épségére, valamint a díszletek, jelmezek és más vagyontárgyak épségére,
- bármely bizonytalanság esetén szóvá teszi azt, hogy a probléma időben orvosolható legyen.

7.4./ Alkalomszerű tűzveszélyes cselekmény:

Alkalomszerű tűzveszélyes cselekmény elrendelésére az aktuális munkálatokat vezető alvállalkozás-vezető, vagy munkavezető (ill. annak felettesei) jogosult.

Alkalomszerű tűzveszélyes cselekmény bármilyen cselekmény, amely nyílt láng (pl. hegesztés, lángvágás), erős szikrázás (pl. kézi köszörűgép (flex) használata), ill. magas hőmérsékletű izzás mellett zajlik le.

Az alkalomszerű tűzveszélyes cselekményt írásban kell elrendelni, a **5. sz. melléklet**-ben megadott nyomtatvány kitöltésével, ill. aláírásával.

Az alkalomszerű tűzvédelmi cselekmény engedélynek többek között az alábbi fontos információkat kell tartalmaznia:

- a munkavégzés pontos helyét,
- az elvégzendő munka tűzveszélyes részének leírását, különös tekintettel a tűzveszély mibenlétére,
- a tűzveszély csökkentésére teendő szervezési és egyéb intézkedések leírását, ill. az esetlegesen keletkező tűz eloltására a helyszínen készenlétben tartandó tűzoltó eszközök, készülékek felsorolását,
- a munkát végző személy nevét, tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, beosztását, ill. aláírását,
- a munka elrendelőjének (az engedély készítőjének) nevét, beosztását és aláírását,
- külső cég munkavégzése esetén Vállalkozás egyeztetőjének nevét és beosztását.

Az alkalomszerű tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban az alábbi személyeknek a Felsorolt feladatokat kell végrehajtaniuk:

Megbízott műszaki vezető feladatai az alkalomszerű tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Megbízot műszaki vezető:

- gondoskodik arról, hogy területén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt a szükséges megelőző intézkedést megtegyék, gondoskodik az írásos engedély meglétéről, a szükséges felügyelet és utóellenőrzés biztosításáról,
- gondoskodik arról, hogy alkalomszerű hegesztői munka végzésére (pl. díszlet hegesztés a színpadon) csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező hegesztő kerüljön beosztásra, egyéb alkalomszerű tűzvédelmi tevékenységet pedig csak ezen tevékenységre kioktatott személy végezessen,
- elősegíti és megköveteli, hogy a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett dolgozók tűzvédelmi szakvizsgát tegyenek, ill. ellenőrzi a szakvizsga-bizonyítványok meglétét, érvényességét,

Alvállalkozás vezetők, munkahelyi vezetők feladatai az alkalomszerű tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Alvállalkozás vezetők, munkahelyi vezetők:

- saját és munkavállalói munkavégzése során megtesz, ill. munkavállalóival megteszt minden olyan intézkedést, mely a tűz megelőzését szolgálja, ha munkája során alkalomszerű tűzveszélyes cselekményben, vagy színpadi tűzveszélyes cselekményben, ill. színpadi pirotechnikai eseményben kell közreműködni, akkor azt az ide vonatkozó szabályok, ill. az illetékesek utasításai alapján végzi el,
- írásban elrendeli a munkaterületén szükségessé váló alkalomszerű tűzvédelmi cselekményt, ezzel kapcsolatban a tűzvédelmi megbízottal egyeztet, szükség esetén felügyelet biztosításához segítséget kér a műszaki vezetőtől,
- felügyeli a munkaterületén történő alkalomszerű tűzveszélyes cselekményeket, felügyeli a munka lebonyolítását és a munka utáni tűzveszély mentesítést,
- ha munkaterületén más rendelte el az alkalomszerű tűzveszélyes cselekményt, meggyőződik az engedély meglétéről és a szabályos lebonyolításról,

Színpadmester feladatai az alkalomszerű tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Színpadmester:

- gondoskodik arról, hogy területén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt a szükséges megelőző intézkedést megtegyék, gondoskodik

az írásos engedély meglétéről (pl. maga rendeli el írásban), a szüksége s felügyelet és utóellenőrzés biztosításáról,

- gondoskodik arról, hogy alkalomszerű tűzveszélyes cselekmény végzésére (pl. díszlet hegesztés a színpadon) csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező hegesztő kerüljön beosztásra, egyéb alkalomszerű tűzvédelmi tevékenységet (pl. díszletek flexszel történő vágása) pedig csak ezen tevékenységre kioktatott személy végezhesen,

Tűzvédelmi megbízott feladatai az alkalomszerű tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Tűzvédelmi megbízott:

- figyelemmel kíséri, vagy külső munkavállaló esetében egyeztetni az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet, ha kéri, segít az alkalomszerű tűzveszélyes cselekmény engedélyének elkészítésében, szükség esetén felügyelet biztosítását kéri a műszaki vezetőtől és felhívja a figyelmet az eseti előírások megtételére, ill. azok megtartására,

Gondnok, raktáros feladatai az alkalomszerű tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Gondnok, raktáros:

- figyelemmel kíséri a munkaterületén történő szükségessé váló alkalomszerű tűzveszélyes cselekmények lebonyolítását és a munka utáni tűzveszély mentesítést, szükség esetén ügyeletet biztosít a munkálatokhoz,

Munkavállaló feladatai az alkalomszerű tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban:

Munkavállaló:

- vezetője utasítására részt vesz, munkát végez alkalomszerű tűzveszélyes cselekmény előkészítésében, lebonyolításában és tűzveszély mentesítésben, ill. felügyel arra, hogy a munka során és utána tűz ne keletkezzen,
- tűzvédelmi szakvizsga meglétéhez kötött tevékenységet (pl. hegesztés, lángvágás) csak akkor végez, ha azzal a munkával megbízták és a szükséges, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik, ill. azt a munka során magánál tartja,

Mellékletek felsorolása:

1. sz. melléklet: A tűzvédelmi szervezet felépítésének szemléltetése.

2. sz. melléklet: A Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztiválszervező Nonprofit Kft színpadjainak tűzriadó terve.

-- 2.1. sz. melléklet: A dóm téri szabadtéri színpad tűzriadó terve.

-- 2.2. sz. melléklet: Az Újszegedi szabadtéri színpad tűzriadó terve.

3. sz. melléklet: Színpadi tűzveszélyes cselekmény engedélyezési nyomtatvány.


4. sz. melléklet: Színpadi tűzveszélyes cselekmény engedélyezésének ügyrendje.

5. sz. melléklet: Alkalomszerű tűzveszélyes cselekmény engedélyezési nyomtatvány (két lap).

6. sz. melléklet: Nyitási engedély nyomtatvány.

7. sz. melléklet: Készenlétben tartott tűzoltókészülékek nyilvántartása.

A Tűzvédelmi Szabályzat 1. számú melléklete.



A DÓM TÉRI SZABADTÉRI SZÍNPAD TŰZRIADÓ TERVE

Tűz esetén aki a tüzet észleli, köteles a tüzet jelezni, tűzilármával a környezetében tartózkodók felé, ill. vonalas, vagy mobil telefonon a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség felé.

A Tűzoltóság a **105**-ös telefonszámon hívható, de a tűz bejelenthető a **112**-es telefonszámon is.

A tűzjelzésnek tartalmazni kell: -- A bejelentő nevét, telefonszámát (ahonnan a tüzet jelzi).
-- A tűz pontos helyét (helység, utca, házszám, épület, stb).
-- Mi ég és milyen terjedelemben (égő anyag, égés területe).
-- Emberélet van e veszélyeztetve (veszély természete).
-- Mi van még veszélyeztetve (környező épületek, anyagok).

A helyszínen tartózkodók közül a legmagasabb beosztásban lévő személy azonnal megkezdi a helyzet felmérését, az életmentés és a tűzoltás szervezését, a helyszínen készenlétben tartott tűzoltóeszközök felhasználásával. Elvégzi, vagy elrendeli a tűz által sújtott terület, vagy szükség esetén az egész létesítmény áramtalanítását, az áramtalanítási helyeken a kismegszakítók és szakaszoló kapcsolók lekapcsolásával. Ha a tüzesetkor a nézőtér nézők tartózkodnak, azonnal utasítást ad a nézőtéri felügyelőnek, a nézőtér menekülési útvonalakon való kiürítésére. Utasítást ad a gondnoknak az öltözők kiürítésére. Utasítja az ügyelőt a hangosbeszélőn való információadásra, ill. a színpad és annak környékének kiürítésére. Utasítja a fővilágosítót a tartalék világítás bekapcsolására. Utasítást ad a munkahelyi és az alvállalkozások vezetőknek, embereik eltávolítására, kivéve azokat, akik az életmentésnél, ill. a tűzoltásnál segítenek. Utasítja a biztonsági őrköt, hogy segítsék a kiürítést, irányítsák az embereket a kijáratok felé.

Egyebekben pedig a Tűzvédelmi Szabályzat 4.2.23./ pontjának megfelelően jár el.

Közben a Tűzoltók értesítése után telefonon értesíti az alábbi személyeket:

- | | |
|--|-----------------|
| ■ Herczeg Tamás, ügyvezető igazgató | 06-30-229-47-98 |
| ■ Harangozó Gyula, művészeti igazgató | 06-30-424-80-72 |
| ■ Várkonyi Miklós, műszaki vezető | 06-30-275-23-62 |
| ■ Ilia Krisztián, gondnok | 06-30-696-67-85 |
| ■ Mohos Bálint, mb. munkavédelmi és tűzvédelmi ea. | 06-30-959-16-25 |

Tűzoltásvezető a Tűzoltóság megérkezése után tájékoztatja a tűzoltásvezető parancsnokot a helyzet állásáról és a továbbiakban az ő utasításait hajtja, ill. hajtatja végre.

Aramtalanítási helyek:

- A fővilágosítói állásban.
- A bal oldalszínpad mögött, a lépcső mellett, a Dóm felül, az elosztó konténeren.
- Színpadon:

Vízszerezési helyek:

- Föld feletti vízforrások:
 - Jobb oldal, -- a színpadtól jobbra a Dömötör Torony mellett a járdán.,
 - Bal oldal, -- az öltözők és a színpad közötti járásban, a lépcső mellett.
 - a Dóm oldal bejárata és a lelkeszi hivatal között, a járdán.
- Föld alatti vízforrás:
 - Jobb oldal, -- a nézőtér hátsó lejárója mellett, az úttestbe építve.

Szeged, 2016. június 1.

.....
ügyvezető igazgató

AZ ÚJSZEGEDI SZABADTÉRI SZÍNPAD TŰZRIADÓ TERVE

Tűz esetén aki a tüzet észleli, köteles a tüzet jelezni, tűzilármával a környezetében tartózkodók felé, ill. vonalas, vagy mobil telefonon a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség felé.

A Tűzoltóság a **105-ös** telefonszámon hívható, de a tűz bejelenthető a **112-es** telefonszámon is.

A tűzjelzésnek tartalmazni kell: -- A bejelentő nevét, telefonszámát (ahonnan a tüzet jelzi).
-- A tűz pontos helyét (helység, utca, házszám, épület, stb).
-- Mi ég és milyen terjedelemben (égő anyag, égés területe).
-- Emberélet van e veszélyeztetve (veszély természete).
-- Mi van még veszélyeztetve (környező épületek, anyagok).

A helyszínen tartózkodók közül a legmagasabb beosztásban lévő személy, mint tűzoltásvezető, azonnal megkezdi a helyzet felmérését, az életmentés és a tűzoltás szervezését, a helyszínen készenlétben tartott tűzoltóeszközök felhasználásával. Elvégzi, vagy elrendeli a tűz által sújtott terület, szükség esetén az egész létesítmény áramtalanítását a tűzvédelmi főkapcsoló által. Ha a tüzesetkor a nézőtérén nézők tartózkodnak, azonnal utasítást ad a nézőtéri felügyelőnek, a nézőtér, menekülési útvonalakon való kiürítésére. Utasítást ad az ügyelőnek hangosbeszélőn való információadásra és a színpad és annak környékének kiürítésére. Utasítást ad a munkahelyi és az alvállalkozások vezetőinek embereik eltávolítására, kivéve azokat, akik az életmentésnél, ill. a tűzoltásnál segítenek. Utasítja a biztonsági őrköt, hogy segítsék a kiürítést, irányítsák az embereket a kijáratok felé.

Egyebekben pedig a Tűzvédelmi Szabályzat 4.2.23./ pontjának megfelelően jár el.

Közben a Tűzoltók értesítése után telefonon értesíti az alábbi személyeket:

■ Herczeg Tamás, ügyvezető igazgató	06-30-229-47-98
■ Harangozó Gyula, művészeti igazgató	06-30-424-80-72
■ Várkonyi Miklós, műszaki vezető	06-30-275-23-62
■ Ilia Krisztián, gondnok	06-30-696-67-85
■ Mohos Bálint, mb. munkavédelmi és tűzvédelmi ea.	06-30-959-16-25

Tűzoltásvezető a Tűzoltóság megérkezése után tájékoztatja a tűzoltásvezető parancsnokot a helyzet állásáról és a továbbiakban az ő utasításait hajtja, ill. hajtja végre.

Tűzvédelmi főkapcsoló helye:

Vízszerezési helyek:

Szeged, 2016. június 1.

.....
ügyvezető igazgató

SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK ÉS FESZTIVÁLSZERVEZŐ NONPROFIT KFT.

6720. Szeged, Tisza Lajos krt. 56. sz. Tel: 62 / 471 - 411, Fax: 62 / ..??? - ???.



SZÍNPADI TŰZVESZÉLYES CSELEKMÉNY ENGEDÉLYEZÉSE

(Előírja a 35/1997. (XII.5.) MKM rendelet 1. sz. melléklet (Színházművészeti Biztonsági Szabályzat) 3.5.4./ pontja.)

Darab címe..... **A DARAB CÍME** Ikt. sz.:

Előadások helye: **Dóm tér,** Bemutató időpontja: **20.....**Próbák tervezett időpontjai.....: **20..... főpróba.**

Előadások.....: 20.....-kor ... SZ. előadás.

Esőnap.....: 20.....

A bemutatásra kerülő produkcióban az alábbi tűzveszélyes cselekmények kerülnek végrehajtásra:
(pl. dohányzás, gyufa-, gyertya-, mécse-, vagy fáklyagyújtás, ill. használat, lövés levegőből (vakoltással), pirotechnikai engedéllyel nem kötött pirotechnikai cselekmény, stb.)

A cselekmény leírása időbeli sorrendben:

(A darab melyik részében, (pl. hányadik felvonás, hányadik jelenet eleje, közepe, vagy vége) történik az esemény, a tűzveszélyes eseményt végrehajtók megjelölése név szerint, a betanítást végzők, valamint a felelősök megnevezése, a tűz meggyújtásának, ill. eloltásának módja, esetleges (tűz elleni) védekezés módja, egyéb kiegészítő, ha van.)

Az eszközökért és használatuk betanításáért felelős:.....

Kérjük az Ügyvezető Igazgatót, hogy fenti tűzcselekmény(ek)e)t engedélyezni szíveskedjen.

rendező

Az érvényben lévő rendeletek, valamint a KFT. Tűzvédelmi Szabályzat előírásának figyelembe vételével, a közreműködők oktatása mellett, a leírtaknak megfelelő cselekményt engedélyezem.

Szeged, 201... hó ... nap.

Kapják: 1 példány: ügyelő
1 példány: világosító
1 példány: keltékes
1 példány: rendező asszisztens
1 példány: pirotechnikus
1 példány: tűzmegeelőzési ügyelettes

ügyvezető igazgató

SZÍNPADI TŰZVESZÉLYES CSELEKMÉNY

ENGEDÉLYEZTETÉSÉNEK

ÜGYRENDJE:

- 1./ A bemutatandó darab rendezőasszisztense (rendezője) felkeresi Tűzvédelmi előadót, a darabban tervezett színpadi tűzveszélyes cselekménnyel kapcsolatban. Megbeszéljük, mik a tűzveszélyes cselekménnyel elérni kívánt színpadi hatások, ezek milyen körülmények és biztonsági intézkedések mellett megvalósíthatók.
- 2./ Tűzvédelmi előadó elkészíti az engedély tervezetét, leírja benne a tervezett eseményeket a történés sorrendjében, megnevezi a végrehajtókat, az eszközöket, a végrehajtás módját, a szükséges biztonsági intézkedéseket, védőtávolságokat, a végrehajtásért felelősöket és más fontos körülményeket. Szükség esetén konzultál a Kelléktárvezetővel, a Fővilágosítóval, a Rendezőasszisztenssel, esetleg a rendezővel. Ezt követően a tervezetet átadja Rendezőasszisztensnek.
- 3./ Rendezőasszisztens átadja a tervezetet Rendezőnek. Rendező átnézi a tervezetet, amennyiben rendben találja, aláírja. Ha pontosításra, vagy kiegészítésre van szükség, a rendezőasszisztens segítségével visszajuttatja tűzvédelmi előadóhoz a tervezetet, aki a korrekció elvégzése után újra eljuttatja azt Rendezőhöz aláírásra.
- 4./ Rendezőasszisztens az aláírt tervezetet leadja az ügyvezető igazgatói titkárságon aláírásra.
- 5./ Ügyvezető igazgató átnézi a tervezetet. Ha rendbelévőnek találja a leírtakat, aláírásával engedélyezi a színpadi tűzveszélyes cselekményt. Észrevétel esetén ügyvezető igazgató visszajuttatja a tervezetet Rendezőnek, korrekció végett.
- 6./ Ügyvezető igazgatói titkárság az engedélyt eljuttatja Tűzvédelmi előadónak.
- 7./ Tűzvédelmi előadó az eredeti engedélyről fénymásolatokat készít, az eredeti engedélyt lefűzve megőrzi. A fénymásolatokat eljuttatja azon személyeknek, akik munkájához szükséges az engedély, ill. az abban foglalt információk (pl. ügyelő, rendező, világosító, kellékes, tűz megelőzési ügyeletes, stb.).

ENGEDÉLY

alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó bekezdés és a **201.....-án/én, ... óra ... perckor** megtartott előzetes helyszíni szemle alapján

201.....-án/én, ... óra ... perctől, 20.....-án/én, ... óra ... percig engedélyt adok
..... munkát végzőnek (Szakvizsga bizonyítvány száma:)
..... tevékenység végzésére.

Tevékenység címe, helye:

Tevékenység leírása:

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó tűzvédelmi előírások:

.....
.....
.....
.....

A helyszínen az alábbi tűzoltókészülék(ek)et kell (darabszám, típus szerint) készenlétben tartani:

.....

A felügyelet ellátására kirendelem:
Munkavégzőnek a tűzveszélyes tevékenység befejezése és a megfigyelési idő letelte után a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelessége átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

Az engedélyben foglaltakat tudomásul vettem, azok betartásáért felelőséget vállalok.

Szeged, **201.....**

.....
munkát elrendelő aláírása

.....
munkát végző aláírása

Megjegyzés: A külső szervezet, vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység esetén az engedélyt a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével, vagy megbízottjával egyeztetni és láttamoztatni kell.

Az engedélyben foglaltak a helyi sajátosságnak megfelelően egyeztetett és alábbiakkal egészíttem ki:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Szeged, 201.....

.....
egyeztető, kiegészítő személy aláírása

A kiegészítő tűzvédelmi előírásokat tudomásul vettem, azok betartásáért felelőséget vállalok.

.....
munkát végző aláírása

SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTEKOK ÉS FESZTIVÁLSZERVEZŐ NONPROFIT KFT.

6720. Szeged, Tisza Lajos krt. 56. sz. Tel: 62 / 471 - 411, Fax: 62 /-.....

NYITÁSI ENGEDÉLY

A nyitási engedélyhez a feltételek megléte esetén az MSZ-02 103 szabvány (módosítás: 1990. 09.01.), 7.14./ pontja értelmében a tüzmelőzési ügyeletes járul hozzá.
Ha az előadáson tűzoltói rendezvényügyeleti szolgálat van, ki kell kérni annak véleményét.

Az előadás helye: **Szegedi Szabadtéri Játékok, Dóm téri Szabadtéri Színpad**Az előadás címe.....: **A DARAB CÍME**Tűzveszélyes cselekmény: van. nincs. (Aláhúzendő!) **Ügyiratszám: 20...../.....****Nyilatkozatok:**

1./ A világító berendezések biztonságos elhelyezése megtörtént, a felszerelt világító eszközöknek és tartozékainak használatbavétel előtti szerelési ellenőrzése megtörtént, biztonsági távolságok biztosítottak, biztonságos lebonyolításra kész, tűzveszélyes cselekmény eszközei megfelelnek, vég-
rehajtó szereplők kioktatásra kerültek

fővilágosító

2./ A díszletek stabilan összeszerelve, elrendezése áttekinthető, a biztonsági távolságok betartása megfelelő, a magas díszletek eldőlés, leesés ellen biztosítottak, a tűzoltásra szolgáló eszközök hozzáférhetők.

3./ A hátsó színpadon megfelelő szélességű (legalább 1 m), lábvilágítással ellátott közlekedési út biztosított.

4./ Az előadás befejeztével a művészek és műszaki személyzet eltávozása után a színpadi rész tűzvédelmi felülvizsgálata
az ügyelő és a színpadmester közös feladata.

színpadmester

5./ A tűzveszélyes, ill. pirotechnikai cselekmények eszközei megfelelő minőségűek, a biztonsági távolságok betartásra kerültek, az esetleges tűzoltáshoz szükséges eszközök a helyszínen vannak. A szereplők
kioktatása megtörtént.

pirotechnikus

6./ Fenti nyilatkozatok alapján és közreműködése mellett a színpadot az előadás megtartására átveszem. A színpadszemle
megtörtént

ügyelő

7./ A díszletek égéskésleltetővel --- kezeltek. --- nem kezeltek. (Aláhúzni!)

8./ A színpad és a nézőtér tűzvédelmi elővizsgálata megtörtént, a tűzoltó készülékek ill. egyéb tűzoltó eszközök a ké-
szlenléti helyeiken vannak.

tüzmelőzési ügyeletes

9./ Az előadás befejezése után a nézőtér átvizsgálása, különös tekintettel a tűzvédelemre, a nézőtéri felügyelő a felelős.

nézőtéri felügyelő

Megjegyzés, észrevétel: (pl. tűzoltó rendezvényügyeletes, színpadmester, ügyelő, fővilágosító, a tüzmelőzési ügyeletes, stb. megjegyzései.)

Szeged, 201..... órai előadás.

A nyitást tüzmelőzési szempontból engedélyezem.

tüzmelőzési ügyeletes

A Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. létesítményei:

REÜK Palota:

Padlás (5. szint):

- lift gépházban.....: 1 db 34B C (2 kg-os CO2 gázzaloltó)
- Kazánház bejáratánál.....: 2 db 34A 183B C (6 kg-os porraloltó)

2. emelet (4. szint):

- kiállító termek előtere.....: 1 db 34B C (2 kg-os CO2 gázzaloltó)
- recepciónál.....: 1 db 34A 183B C (6 kg-os porraloltó)
- recepciónál.....: 1 db 34B C (2 kg-os CO2 gázzaloltó)

1. emelet (3. szint):

- kiállító termek előtere.....: 1 db 34B C (2 kg-os CO2 gázzaloltó)
- recepciónál.....: 1 db 34A 183B C (6 kg-os porraloltó)
- recepciónál.....: 1 db 34B C (2 kg-os CO2 gázzaloltó)

Földszint (2. szint):

- fedett udvar.....: 1 db 34B C (2 kg-os CO2 gázzaloltó)
- földszinti iroda.....: 1 db 34A 183B C (6 kg-os porraloltó)
- irodai galéria.....: 1 db 34A 183B C (6 kg-os porraloltó)
- műkincs raktár.....: 1 db 34B C (2 kg-os CO2 gázzaloltó)
- Tartalék (tűzjelző szekrény).....: 1 db 34A 183B C (6 kg-os porraloltó)

Dóm téri Szabadtéri Színpad:

Színpad (50 m²-enként 1 db)

- jobbra hátul.....: 3 db 34A 183B C (6 kg-os porraloltó)
- balra hátul.....: 3 db 34A 183B C (6 kg-os porraloltó)
- jobb oldali ügyelőpultnál.....: 1 db 34B C (2 kg-os CO2 gázzaloltó)
- bal oldali ügyelőpultnál.....: 1 db 34B C (2 kg-os CO2 gázzaloltó)
- jobb oldali világosító torony alja.....: 1 db 34A 183B C (6 kg-os porraloltó)
- bal oldali világosító torony alja.....: 1 db 34A 183B C (6 kg-os porraloltó)

Nézőtér

- jobb oldali feljáratnál.....: 1 db 34A 183B C (6 kg-os porraloltó)
- bal oldali feljáratnál.....: 1 db 34A 183B C (6 kg-os porraloltó)

Hátsó épületek:

- bal oldali öltözők között.....: 1 db 34A 183B C (6 kg-os porraloltó)
- hátul, a zenekari barakkban.....: 1 db 34A 183B C (6 kg-os porraloltó)
- BÜFÉ-ben.....: 1 db 34A 183B C (6 kg-os porraloltó)

Újszegedi Szabadtéri Színpad:

Színpad (50 m²-enként 1 db)

- jobb oldalon.....: 1 db 34A 183B C (6 kg-os porraloltó)
- bal oldalon.....: 1 db 34A 183B C (6 kg-os porraloltó)

Nézőtér

- jobb oldali világosító tornyon.....: 1 db 34A 183B C (6 kg-os porraloltó)
- bal oldali világosító tornyon.....: 1 db 34A 183B C (6 kg-os porraloltó)
- jobb oldalon, a BÜFÉ-ben.....: 1 db 34A 183B C (6 kg-os porraloltó)

